

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

4663

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació no substancial del funcionament reduït grups de carbó 3 i 4, promogut per Gesa, TM Alcúdia (IPPC M 04/2019)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'establert a l'article 24 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 25 d'abril de 2019,

ATÈS

1. Que GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU ha sol·licitat una modificació de l'AAI, consistent en el funcionament reduït dels grups de carbó 3 i 4.

2. Que la documentació aportada justifica que es tracta d'una modificació no substancial, en compliment de l'art. 10.4 i 10.5 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre i de l'art. 14 del RD 815/2013.

3. Que els informes emesos pels diferents organismes són favorables i proposen una sèrie de condicionants.

ACORDA

Primer.- Atorgar la modificació no substancial de l'Autorització Ambiental Integrada de CT d'Alcúdia, consistent en el funcionament reduït dels grups de carbó 3 i 4 amb subjecció a les següents condicions:

Substituir els punts 1 i 3 del punt 8.3.8 Grups FC-GV3 i FC-GV4 per:

"1. Aquests són els grups de vapor amb combustible carbó. El valor límit d'emissió per al SO₂ prové de l'aplicació de la disposició transitòria segona del Reial decret 430/2004."

"3. Aquests grups disposen de precipitador electrostàtic i de filtres de mànigues, per reduir les emissions de partícules, i de dessulfuració, per reduir les emissions de SO₂.

CONTAMINANT	TIPUS DE CONTROL	PERIODICITAT	VALOR LÍMIT EMISIÓ (6% O ₂ de referencia para als gasos)
SO ₂	SAM	Continu	800 mg/Nm ³ 200 mg/Nm ³ a partir d'1/01/2020 800 mg/Nm ³ a partir d'1/01/2020*
NO _x	SAM	Continu	500 mg/Nm ³ 200 mg/Nm ³ a partir d'1/01/2020 450 mg/Nm ³ a partir d'1/01/2020*
Partícules	SAM	Continu	20 mg/Nm ³
CO	Autocontrol	Mensual	-----
	OCA	Anual	
Hg total	Autocontrol o OCA	Anual: mesura sobre filtre de partícules més fase gasosa	-----





Metalls pesants: As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, V	Autocontrol o OCA	Una vegada cada dos anys: mesura sobre filtre de partícules més fase gasosa	-----
--	-------------------	---	-------

* sempre que cada grup de vapor no s'utilitzi durant més de 1.500 hores de funcionament a l'any, com a mitjana mòbil calculada en un període de cinc anys des de l'1 de gener de 2020 fins el 16 d'agost de 2021, i no més de 500 hores de funcionament a l'any, com a mitjana mòbil calculada en un període de cinc anys, a partir del 17 d'agost de 2021. En cas que no es compleixin aquestes restriccions, el valor serà de 200 mg/Nm3 per a SO2 i de 200 mg/Nm3 per a NOx a partir de l'1 de gener de 2020 fins al 16 d'agost de 2021, i a determinar a partir d'aquella data."

Segon.- Instar al promotor a sol·licitar una modificació de l'Autorització Ambiental Integrada per tal de donar de baixa els grups de vapor 1 i 2".

Palma, 10 de maig de 2019

El president de la CMAIB,
Antoni Alorda Vilarrubias

