

**Secció V. Anuncis****Subsecció segona. Altres anuncis oficials****ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA****CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS****4348**

*Anunci de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius d'obertura del tràmit d'informació pública per a una sol·licitud d'aprovació del projecte per a la sol·licitud d'autorització d'execució i de reconeixement, en concret, de la utilitat pública del projecte d'extensió de xarxa per a la distribució de gas canalitzat per al centre Amadip Esment a Son Ferriol, al terme municipal de Palma (Mallorca)*

D'acord amb la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i amb l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet a informació pública la sol·licitud d'aprovació del projecte d'execució i de reconeixement, en concret, d'utilitat pública d'una instal·lació de distribució de gas canalitzat les característiques principals de la qual s'assenyalen a continuació.

Núm. d'expedient: 2019/30495

Denominació de la instal·lació: extensió de xarxa per a la distribució de gas canalitzat per al centre Amadip Esment a Son Ferriol, al terme municipal de Palma.

Peticionari: Redexis Gas, SA

Domicili: c/ del Fluvià, 1, 2n, 2 B, 07009 Palma

Objecte del projecte: realització d'una extensió de xarxa per subministrar gas natural canalitzat al centre Amadip Esment a Son Ferriol, al terme municipal de Palma (Mallorca).

Característiques principals: les indicades en el projecte d'execució signat digitalment per l'enginyer industrial José Roig Gómez (col. 12392 pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Madrid) i que són les següents:

Gas que s'ha de subministrar:

Gas natural amb un PCS (Hs) entre un mínim de 10,26 kWh/m<sup>3</sup> i un màxim de 13,26 kWh/m<sup>3</sup>, en funció de la seva procedència.

Descripció de la instal·lació:

Connexió consistent en la xarxa de distribució MOP 5 bar de 1.107 metres lineals de canonada de polietilè d'alta densitat PE100 DN 90 SDR 17/17,6.

El traçat discorre a l'inici en direcció sud-est, pel marge dret del carrer del General Weyler i la carretera Ma-3013, per discórrer posteriorment per finques privades, i gira en sentit sud-oest fins al final del traçat, a l'altura del paral·lelisme amb la carretera Ma-30. A excepció de l'inici del traçat, el qual discorre sota sòl urbà municipal, i el tram final d'aquest, que discorre en terreny de categoria rústica, la resta del traçat discorre sota vials asfaltats categoritzats com a sòl rústic agrari.

Pressupost: 84.428,49 €

Aquesta informació es fa pública per al coneixement general i, especialment, per als propietaris i la resta de titulars afectats per l'execució de les obres, perquè aquests, com a interessats, puguin examinar el projecte de la instal·lació esmentada a la seu de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius (c/ del Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, 1a planta, 07009 Palma), així com a la seva seu electrònica, domini <http://energia.caib.es>.

Al mateix temps, s'hi poden formular les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de vint dies comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Palma, 26 de maig de 2020

**El director general d'Energia i Canvi Climàtic**  
Aitor Urresti González

