



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

10321

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació no substancial consistent en el desviament aigües pluvials internes a la CT d'Alcúdia, promogut per Gesa (IPPC M05/2018)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'establert a l'article 24.3 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 22 de juliol de 2021,

ATÈS

1. Que el GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN S.A.U. ha sol·licitat una modificació de l'autorització ambiental integrada de la CT d'Alcúdia consistent en el desviament d'aigües pluvials internes.
2. Que la documentació aportada justifica que es tracta d'una modificació no substancial, en compliment de l'art. 14 del RD 815/2013.
3. Que els informes rebuts dels òrgans i entitats consultats són favorables:

L'aportació al torrent de les aigües superficials de l'abocador de Biniatria suposa la recuperació d'una part del cabal que abans de la construcció de l'abocador alimentava l'albufera. Aquestes aigües seran abocades al torrent sempre que es compleixin els VLE establerts a l'AAI, en cas contrari seran tractades com a lixiviats. En matèria d'atmosfera i de residus no s'han de modificar les prescripcions de l'AAI.

ACORDA

Primer: Atorgar la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada de la CT d'Alcúdia, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN S.A.U., consistent en el desviament d'aigües pluvials internes amb les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats al projecte presentat per GESA S.A.U. signat per l'enginyera de Camins Canals i Ports Gemma Llamazares Juárez en data 5 d'octubre de 2018 amb visat pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de les Illes Balears i amb subjecció a les següents condicions i/o modificacions:

A l'apartat 2 del punt 7.6.1

on diu:

2. Zona 2: les pluvials internes de les zones clausurades, es recolliran per gravetat mitjançant canaletes, baixants i canonades que les conduiran als col·lectors perimetral, per la qual cosa el projecte preveu un pendent mínim de les superfícies clausurades del 2%. Les pluvials s'abocaran directament al Torrent Oest (sortida). El control analític es farà al PC 12, per a les cel·les 1 i 2.

En els sectors amb canvis bruscs de pendent es preveu la instal·lació d'arquetes amb areners que serviran per a la retenció de sediments i com a punts addicionals de control.

Ha de dir:

2. Zona 2: les pluvials internes de les zones clausurades, es recolliran per gravetat mitjançant canaletes, baixants i canonades que les conduiran als

col·lectors perimetral, per la qual cosa el projecte preveu un pendent mínim de les superfícies clausurades del 2%. Les pluvials s'abocaran directament al Torrent Oest (sortida). El control analític es farà al PC 12, per a les cel·les 1 i 2.

En els sectors amb canvis bruscs de pendent es preveu la instal·lació d'arquetes amb areners que serviran per a la retenció de sediments i com a punts addicionals de control.

Les pluvials procedents de la plataforma sud es controlaran en el punt PC17, i seran abocades a un punt del Torrent al Sud-oest de la instal·lació.



A l'apartat 7.6.6, a la taula del punt 1, s'haurà d'afegir el punt PC17

PC11	506807,170	4407899,874	Abocament de drenatge de pluvials internes de la zona 1 a Zona nord-est.
PC12	506933,309	4407344,142	Abocament del drenatge de pluvials de cel·les 1 i 2 clausurades.
PC14	507216,589	4407828,157	Abocament de pluvials internes de la zona 1 a Torrent Est (entrada).
PC15	506785,872	4407978,536	Abocament de pluvials internes de la zona 1 a Torrent Nord (entrada).
PC17	506731,08	4406556,51	Abocament de pluvials internes de plataforma sud de la zona 2 clausurada a Torrent sud-oest (X:506.731,08, Y:4.406.556,51)

Segon: GESA ha de tenir en compte les següents obligacions:

1. Comprovar que les obres no representen cap canvi d'ubicació dels quatre equips de mesura de partícules sedimentables existent a l'abocador de Biniatrya i notificar-ho al Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera.
2. Per a la connexió de les aigües pluvials de les zones corresponents als vasos 3, 4 i 5 es requerirà que aquestes es trobin segellades i que la resolució d'aprovació de la seva clausura s'hagi emès per l'òrgan competent en la matèria.

Tercer: La present autorització s'atorga sense perjudici de la resta d'autoritzacions i llicències que resultin exigibles.

Quart: Publicar el contingut d'aquest acord al BOIB.

Palma, 27 d'agost de 2021

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias

