

Secció V. Anuncis**Subsecció segona. Altres anuncis oficials****ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA****CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA****313**

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l'obertura del tràmit d'informació pública sobre la sol·licitud de declaració d'utilitat pública i autorització administrativa prèvia de l'ampliació del parc fotovoltaic Alicantí I, anomenat Alicantí II, amb una potència ampliada d'1,97568 MWp i 1,75 MWn, ubicat al polígon 16, parcel·les 784, 787, 788, de Lluçmajor (RE009-17_A, fase ampliació)

D'acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica; el Decret 99/1997, d'11 de juliol, pel qual es regula el procediment administratiu aplicable a la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears; el Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, i la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, se sotmet a informació pública la petició de Good Wind Entertainment, SL, per donar compliment al procediment previst per a l'autorització administrativa i la declaració d'utilitat pública del projecte les característiques principals del qual s'indiquen a continuació:

Expedient: RE 009/17_A ampliació del parc fotovoltaic Alicantí I, anomenat Alicantí II.

Situació: polígon 16, parcel·les 784, 787, 788, al terme municipal de Lluçmajor.

Dades tècniques de la instal·lació existent (Alicantí I):

- Superfície: 24.630 m²
- 9.152 panells solars de 320 Wp de potència unitària; per tant, la potència pic total és de 2.928,64 kWp.
- 36 inversors de 66 kWn cada un, centres de transformació i CMM.
- Línies d'evacuació soterrades i connexió sobre la línia de mitjana tensió.

Dades tècniques de l'ampliació (Alicantí II):

- Superfície: 14.501 m²
- 4.032 panells solars de 490 Wp de potència unitària; per tant, la potència pic total és d'1.975,68 kWp.
- 15 inversors de 110 kWn cada un, un centre de transformació.
- Línies d'evacuació soterrades i connexió sobre la línia de mitjana tensió.

La qual cosa es fa pública perquè el projecte esmentat es pugui examinar a:

- La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, al carrer del Gremi de Corredors, 10, 1r pis (polígon de Son Rossinyol), 07009, Palma.
- La pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, <http://energia.caib.es>.
- El Portal de Transparència, <http://dgpit.caib.es>.

I s'hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el *Butlletí Oficial de les Illes Balears*.

Palma, 13 de gener de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
(BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021)

