

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

1090

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la revisió de l'Autorització Ambiental Integrada de la CT Eivissa a nom de Gas y Electricidad Generación SAU, atesa la decisió d'execució de la comissió de 31 de juliol de 2017 per la qual s'estableixen les conclusions sobre les Millors Tècniques Disponibles (MTD) d'acord a la Directiva 2010/75 / UE del Parlament Europeu i de Consell per a les grans instal·lacions de combustió (IPPC M14/2020)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'establert a l'article 24.3 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 27 de gener de 2022

ATÈS

1. Que d'acord amb els articles 4.1 i 22.4 del RDL1/2016, en atorgar l'autorització ambiental integrada l'òrgan competent ha de tenir en compte que en el funcionament de les instal·lacions s'adoptin les mesures adequades per prevenir la contaminació mitjançant l'aplicació de les millors tècniques disponibles, essent referència obligada per a l'establiment de les seves condicions les Decisions de la Comissió Europea en què es recullen les conclusions relatives a les millors tècniques disponibles
2. Que en data 31 de juliol de 2017 es publica la Decisió d'execució de la Comissió de per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) d'acord a la Directiva 2010/75 / UE del Parlament Europeu i de Consell per a les grans instal·lacions de combustió.
3. Com a conseqüència de l'adaptació a les MTD's, els VLE de SO₂ per a les turbines que funcionen amb gasoil passen a 60mg/Nm³, la qual cosa implica l'arxiu de l'expedient M20/2019 on es sol·licitava la variació d'aquests VLE ja que queden modificats tal i com es sol·licitava, i per tant, ha perdut el seu objecte.
4. Que l'informe dels diferents organismes són favorables.

ACORDA

Primer.- Atorgar la revisió de l'Autorització Ambiental Integrada de la CT d'Eivissa a nom de GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, atesa la Decisió d'execució de la Comissió de 31 de juliol de 2017 per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) d'acord a la Directiva 2010/75 / UE del Parlament Europeu i del Consell per a les grans instal·lacions de combustió amb les següents modificacions:

1.- On diu:

"1. Objecte

La present AAI se concedeix a Gas y Electricidad Generación SAU, únicament i exclusivament per a l'activitat de generació d'energia, tot conforme a l que s'estableix a la documentació de la instal·lació d'una central elèctrica a Eivissa amb número d'identificació mediambiental (NIMA) 07 00006401.

Els principals focus emissors de què consta la CT d'Eivissa i les seves característiques són els següents:

Grup /Tipus	P nominal (MWe)	P tèrmica nominal (MWt)	Combustible	Alta	Any baixa prevista
FC-BW5 Baixa des del 05/06/2019	15,5	37	Fueloil/gasoil	1982	
FC-BW6 Baixa des del 05/06/2019	15,5	37	Fueloil/gasoil	1982	
FC-BW7 Baixa des del 05/06/2019	15,5	37	Fueloil/gasoil	1986	
FC-BW8	16,0	37	Fueloil/gasoil	1993	

Grup /Tipus	P nominal (MWe)	P tèrmica nominal (MWt)	Combustible	Alta	Any baixa prevista
FC-BW9	16,0	37	Fueloil/gasoil	1993	
FC-MAN1	18,4	43	Gas natural/gasoil	2001	
FC-MAN2	18,4	43	Gas natural/gasoil	2001	
FC-MAN3	18,4	43	Gas natural/gasoil	2008	
FC-MAN4	18,4	43	Gas natural/gasoil	2008	
FC-TG1	25,0	87	Gasoil	1998	
FC-TG2	14,0	49	Gasoil	1968	
FC-TG3	25,0	87	Gasoil	2004	
FC-TG4	25,0	87	Gasoil	2005	
FC-TG5	25,0	75	Gas natural/gasoil	2008	
FC-TG6 A i B	25,0 25,0	145	Gas natural/gasoil	2009	
FC-TG7 A i B	25,0 25,0	145	Gas natural/gasoil	2013	
FC-TG8 A i B	25,0 25,0	150	Gas natural/gasoil	Sense data	
FC-TG9 A i B	25,0 25,0	150	Gas natural/gasoil	Sense data	
FC-CA1		2	Gas natural	2011	
FC-CA2		2	Gas natural	2011	

Instal·lacions annexes: tallers (mecànic i elèctric); zona d'emmagatzemament de residus, olis i productes químics; parc de combustible; laboratori; porteria; depuradores d'oli i fueloil; aparcaments; estació de captació d'aigua de mar; planta dessalinitzadora d'aigua de mar mitjançant filtració i osmosi inversa; planta desmineralitzadora addicional (PTA)

La instal·lació es categoritza dins l'epígraf 1.1.a de l'annex 1 de la Llei 16/2002.

Ha de dir:

"1. Objecte

La present AAI se concedeix a Gas y Electricidad Generación SAU, únicament i exclusivament per a l'activitat de generació d'energia, tot conforme al que s'estableix a la documentació de la instal·lació d'una central elèctrica a Eivissa amb número d'identificació mediambiental (NIMA) 07 00006401.

Els principals focus emissors de què consta la CT d'Eivissa i les seves característiques són els següents:

Instal·lacions de combustió	Núm. Focus	Potència tèrmica (MWt)	Descripció APCA	Codi APCA	Grup
Instal·lació de combustió Ibiza IV	FC-BW8	37	Motor dièsel BW8 Motor de combustió interna de potència tèrmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
	FC-BW9	37	Motor dièsel BW9 Motor de combustió interna de potència tèrmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
	FC-MAN1	43	Motor Otto MAN1 Motor de combustió interna de potència tèrmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
	FC-MAN2	43	Motor Otto MAN2 Motor de combustió interna de potència tèrmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
Instal·lació de combustió Ibiza II	FC-MAN3	43	Motor Otto MAN3 Motor de combustió interna de potència tèrmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
	FC-MAN4	43	Motor Otto MAN4 Motor de combustió interna de potència tèrmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
Instal·lació de combustió TG1	FC-TG1	87	Turbina de gas TG1 Turbina de gas de potència tèrmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A

Instal·lacions de combustió	Núm. Focus	Potència tèrmica (MWt)	Descripció APCA	Codi APCA	Grup
Instal·lació de combustió TG2	FC-TG2	49	Turbina de gas TG2 Turbina de gas de potència tèrmica nominal < 50 MWt i > 20 MWt	01 01 04 02	B
Instal·lació de combustió TG3	FC-TG3	87	Turbina de gas TG3 Turbina de gas de potència tèrmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
Instal·lació de combustió TG4	FC-TG4	87	Turbina de gas TG4 Turbina de gas de potència tèrmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
Instal·lació de combustió TG5	FC-TG5	75	Turbina de gas TG5 Turbina de gas de potència tèrmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
Instal·lació de combustió TG6 Unitats A i B	FC-TG6 Unitats A i B	145	Turbina de gas TG6 Turbina de gas de potència tèrmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
Instal·lació de combustió TG7 Unitats A i B	FC-TG7 Unitats A i B	145	Turbina de gas TG7 Turbina de gas de potència tèrmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
Instal·lació de combustió CA1	FC-CA1	2	Caldera 1 d'escalfament gas natural Caldera de potència tèrmica nominal < 5 MWt i >= 1 MWt	01 01 03 03	C
Instal·lació de combustió CA2	FC-CA2	2	Caldera 2 d'escalfament gas natural Caldera de potència tèrmica nominal < 5 MWt i >= 1 MWt	01 01 03 03	C
	FC-CFO	-	Conducció de fueloil (CFO) Distribució de combustible líquid. Altres manipulacions o emmagatzematges (inclosos transport per canonada). Dipòsits logístics	05 04 02 01	B

Instal·lacions annexes: tallers (mecànic i elèctric); zona d'emmagatzemament de residus, olis i productes químics; parc de combustible; laboratori; porteria; depuradores d'oli i fueloil; aparcaments; estació de captació d'aigua de mar; planta dessalinitzadora d'aigua de mar mitjançant filtració i osmosi inversa; planta desmineralitzadora addicional (PTA).

La instal·lació es categoritza dins l'epígraf 1.1.a de l'annex 1 de la Llei 16/2002."

2.- Al punt 3. Desenvolupament de les activitats s'ha d'afegir el següent paràgraf:

"La instal·lació té implantat un Sistema de Gestió Integrat (SGI), dins del qual s'inclou un Sistema de Gestió Ambiental (MTD1) que segueix les directrius de la norma UNE-EN ISO 14001."

3.- Es dona nova redacció al punt 8. Condicionants d'Atmosfera:

"8. Condicionants d'Atmosfera

8.1. Prescripcions de caràcter general

1. La central tèrmica haurà de complir amb l'establert en la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; amb el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació; amb l'Instrument de Ratificació del Protocol de Göteborg; amb la Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials; amb el Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002; amb l'Ordre PRA/321/2017, de 7 d'abril, per la qual es regulen els procediments de determinació de les emissions dels contaminants atmosfèrics SO₂, NO_x, partícules i CO procedents de les grans instal·lacions de combustió, el control dels instruments de mesura i el tractament i remissió de la informació relativa a les emissions; amb el Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació; amb el Reial Decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; amb el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire; i amb la Decisió d'execució 2017/1442 de la Comissió de 31 de juliol de 2017 on s'estableixen les conclusions sobre les Millors Tècniques Disponibles (MTD) per a les grans instal·lacions de combustió; així com amb tota la normativa sectorial que li sigui d'aplicació.

2. S'aplicaran les MTD1, d'implantació i compliment de Sistemes de Gestió Ambiental, MTD 6, de reducció d'emissions atmosfèriques de CO i increments, assegurant la combustió optimitzada segons les tècniques indicades.

8.2. Identificació d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera.

El conjunt de la Central Tèrmica està classificada dins l'epígraf 1.1.a de l'annex 1 del Reial decret legislatiu 1/2016, i està constituïda per un conjunt d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera.

Aquestes activitats estan classificades com a Activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup A o grup B o grup C dins l'epígraf 01 01, Generació d'electricitat per a la distribució per la xarxa pública, de l'annex únic del Reial decret 100/2011.

8.2.1. Activitats amb focus canalitzats

1. A la taula següent s'indiquen les APCA i la seva classificació d'acord amb l'annex del Reial decret 100/2011.

2. Tenint en compte la definició de l'article 43. Normas de adición, del RD 815/2013, així com la definició d'instal·lació de combustió de la Decisió d'execució 2017/1442, i la definició d'instal·lació del Reial decret legislatiu 1/2016, s'indiquen a la mateixa taula les instal·lacions de combustió considerades i les activitats que les integren, amb les potències tèrmiques corresponents.

Instal·lacions de combustió	Núm. Focus	Potència tèrmica (MWt)	Descripció APCA	Codi APCA	Grup
Instal·lació de combustió Ibiza IV	FC-BW8	37	Motor dièsel BW8 Motor de combustió interna de potència tèrmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
	FC-BW9	37	Motor dièsel BW9 Motor de combustió interna de potència tèrmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
	FC-MAN1	43	Motor Otto MAN1 Motor de combustió interna de potència tèrmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
	FC-MAN2	43	Motor Otto MAN2 Motor de combustió interna de potència tèrmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
Instal·lació de combustió Ibiza II	FC-MAN3	43	Motor Otto MAN3 Motor de combustió interna de potència tèrmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
	FC-MAN4	43	Motor Otto MAN4 Motor de combustió interna de potència tèrmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
Instal·lació de combustió TG1	FC-TG1	87	Turbina de gas TG1 Turbina de gas de potència tèrmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
Instal·lació de combustió TG2	FC-TG2	49	Turbina de gas TG2 Turbina de gas de potència tèrmica nominal < 50 MWt y > 20 MWt	01 01 04 02	B
Instal·lació de combustió TG3	FC-TG3	87	Turbina de gas TG3 Turbina de gas de potència tèrmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
Instal·lació de combustió TG4	FC-TG4	87	Turbina de gas TG4 Turbina de gas de potència tèrmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
Instal·lació de combustió TG5	FC-TG5	75	Turbina de gas TG5 Turbina de gas de potència tèrmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
Instal·lació de combustió TG6 Unitats A i B	FC-TG6 Unitats A i B	145	Turbina de gas TG6 Turbina de gas de potència tèrmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
Instal·lació de combustió TG7 Unitats A i B	FC-TG7 Unitats A i B	145	Turbina de gas TG7 Turbina de gas de potència tèrmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
Instal·lació de combustió CA1	FC-CA1	2	Caldera 1 d'escalfament gas natural Caldera de potència tèrmica nominal < 5 MWt i >= 1 MWt	01 01 03 03	C
Instal·lació de combustió CA2	FC-CA2	2	Caldera 2 d'escalfament gas natural Caldera de potència tèrmica nominal < 5 MWt i >= 1 MWt	01 01 03 03	C
	FC-CFO	-	Conducció de fueloil (CFO) Distribució de combustible líquid. Altres manipulacions o emmagatzematges (inclosos transport per canonada). Dipòsits logístics	05 04 02 01	B

3. El titular haurà d'inscriure les mitjanes instal·lacions de combustió (MIC), que són la turbina de gas TG2 i les calderes d'escalfament del gas natural CA1 i CA2, d'acord amb les disposicions i les dates establertes en el Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes.

8.2.2. Activitats amb emissions difuses/focus no canalitzats:

Les activitats que poden produir emissions difuses de composts orgànics volàtils són la manipulació dels combustibles gasoil, fueloil i gas natural. La gestió dels dipòsits de combustibles i la seva manipulació minimitzaran les possibles emissions difuses i s'utilitzaran les millors tècniques disponibles (MTD) respecte a les emissions generades per a l'emmagatzematge, transport i manipulació de combustibles.

8.3. Controls d'emissions canalitzades

8.3.1. Mètodes de mesura

Tots els paràmetres de procés: cabal, contingut d'oxigen, pressió, temperatura, i, si s'escau, contingut de vapor d'aigua; així com les emissions de contaminants canalitzades es mesuraran i controlaran, complint les MTD 3 (monitoritzar paràmetres de procés) i MTD 4 (monitoritzar emissions atmosfèriques).

El mètode de mesura per a cada contaminant serà l'establert a la taula de la MTD 4, on s'indiquen les normes EN genèriques sobre mesures en continu i les normes EN aplicables a mesures periòdiques. En cas que no es pugui aplicar s'haurà de justificar la utilització d'altres mètodes, que seran, per aquest ordre: EN, UNE-ISO i altres mètodes internacionals.

Sempre que es publiquin noves normes que substitueixin les indicades, s'aplicaran les més recents amb la major urgència possible.

8.3.2. Mesures en continu

1. S'utilitzaran les normes genèriques sobre mesures en continu, incloent les normes EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 i UNE-EN 14181 per garantir la qualitat dels sistemes automàtics de mesura en continu (SAM) dels contaminants i dels paràmetres de procés: concentració d'oxigen, pressió, temperatura i contingut de vapor d'aigua dels gasos residuals, complint la MTD 4.
2. S'han de mesurar en continu tots els contaminants i paràmetres de procés des del moment d'inici d'arrencada fins al final d'aturada, per tal de poder disposar de totes les dades horàries.
3. Tots els sistemes automàtics de mesura (SAM) han de disposar de NGQ1. Es realitzarà el calibratge de cada SAM mitjançant el procediment del nivell de garantia de qualitat 2 (NGQ2) en el moment de la seva instal·lació, cada cinc anys i després de fallida del SAM o de canvi important de la instal·lació o del SAM. Es realitzaran els assaigs anuals de seguiment (AAS) cada any. El titular de la instal·lació realitzarà el procediment corresponent a la garantia de qualitat en curs durant l'operació (NGQ3) d'acord amb la norma UNE-EN 14181.

8.3.3. Punts de mostreig

1. Els punts de mostreig de les xemeneies, així com accessos i plataformes de treball, compliran la norma UNE-EN 15259. En cas que no sigui possible, es farà arribar una proposta de punt de mostreig al departament competent en matèria de contaminació atmosfèrica per a la seva aprovació. En tot cas els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir la normativa en matèria de seguretat i salut en els llocs de treball.
2. Els punts de mostreig han de ser accessibles en qualsevol moment per poder realitzar les mesures i inspeccions pertinents, i s'ha de disposar de sistemes automàtics per a la pujada d'equips d'anàlisi i material auxiliar.

8.3.4. Valors límit d'emissió per focus

1. El titular adoptarà totes les mesures adients perquè les instal·lacions de combustió compleixin amb els seus valors límit d'emissió, de manera que no se superin els valors límit indicats a les taules corresponents per a cada un dels focus existents i per a cada contaminant, realitzant els controls amb la periodicitat indicada.
2. Els valors límit d'emissió per a cada focus i per a cada combustible, s'han establert d'acord amb les disposicions de l'article 7, de valors límit d'emissió i millors tècniques disponibles, del Reial decret legislatiu 1/2016. Els valors límit d'emissió s'han fixat segons les disposicions del Reial decret 815/2013, pel que fa percentils horaris, valors mitjans diaris i valors mitjans mensuals, i de la Decisió d'execució 2017/1442, pel que fa als valors mitjans anuals, valors mitjans diaris i valors mitjans del període de mostreig.

8.3.5. Avaluació del compliment dels valors límit d'emissió.

1. Per a tots els contaminants, s'avaluarà el compliment dels valors límit d'emissió d'acord amb la normativa aplicable: Directiva 2010/75/UE, Reial decret 815/2013, Ordre PRA/321/2017, Reial decret 1042/2017 i normativa de desenvolupament.
2. Els VLE indicats no seran d'aplicació als motors i turbines que funcionin amb combustibles líquids i amb gas natural, destinats a ús d'emergències que funcionin menys de 500 h/any.

3. Tant en el cas de mesures en continu com en el cas que no hi hagi mesures en continu, a l'hora d'avaluar el compliment dels valors límit s'aplicaran els criteris de la Part 4 de l'annex 3 del Reial decret 815/2013.

A més, s'han de complir els valors límit d'emissió indicats per a tots els períodes de càlcul de valors mitjans establerts d'acord amb les MTD de la Decisió d'execució 2017/1442.

S'han de complir tots els valors límits, anuals, mensuals, diaris, horaris i mitjana del període de mostreig, que s'indiquen a les taules de valors límit de l'autorització.

4. Per a les mesures en continu, els valors mitjans validats horaris, diaris, mensuals i anuals es determinaran a partir dels valors mitjans horaris vàlids mesurats, després de restar el valor del percentatge del interval de confiança indicat a la normativa específica d'aplicació. Tots els valors mitjans temporals es calcularan a partir de dades vàlides i valors en base seca i corregits al percentatge d'oxigen de referència.

Per a aquells valors límit referenciats a càrregues superiors al 70 %, els valors mitjans validats horaris s'obtindran a partir dels valors bruts (amb la major resolució temporal, habitualment minutal) en què la càrrega hagi estat per sobre del 70%, i la resta de mitjanes es calcularan segons el paràgraf anterior.

5. S'invalidaran els dies en què més de tres valors mitjans horaris siguin invàlids degut al mal funcionament o manteniment del SAM. Si, per aquests motius, s'invaliden més de deu dies a l'any el titular ho notificarà immediatament, dins un termini màxim de 24 hores des del fet, al departament competent en matèria de contaminació atmosfèrica. El titular adoptarà les mesures que ha proposat per millorar la fiabilitat del SAM, sense perjudici de la proposta d'adopció de mesures provisionals per part de l'òrgan competent en cas d'amenaça imminent de dany per contaminació atmosfèrica a les persones o al medi ambient.

6. El titular presentarà, cada mes, una declaració sobre el compliment o no dels valors límit d'emissió a partir de les dades mesurades al llarg de l'any pels contaminants que tenen establerta la mesura en continu, amb el corresponent informe explicatiu.

7. No s'avaluarà el compliment dels valors límit d'emissió durant els períodes d'arrencada i aturada que resten definits a l'apartat següent.

8.3.6. Condicions distintes de condicions normals de funcionament.

1. En aplicació de la MTD 10, sobre establir i aplicar un pla de gestió com a part del sistema de gestió ambiental de la MTD 1 i de la MTD 11, que consisteix en monitoritzar adequadament les emissions a l'atmosfera durant les condicions distintes de les condicions normals de funcionament, s'avaluaran les emissions durant cada període d'arrencada i d'aturada, mitjançant el mètode que proposi el titular.

2. A partir de l'any 2022, anualment, abans del 1 de març, el titular inclourà a l'informe de control documental, un annex amb les emissions de cada procés d'arrencada i aturada de l'any anterior, d'acord amb la MTD 11 esmentada.

3. La taula de mínims tècnics elèctrics amb els minuts fins a l'acoblament i tipus d'arrencada s'indiquen a continuació, d'acord amb la informació presentada pel titular:

Focus	P.Nominal elèctrica (MWb)	Mínim tècnic elèctric (MWb)	Percentatge%	Arrencada freda (minuts)	Arrencada tèbia (minuts)	Arrencada calenta (minuts)
FC-BW8	16,00	9,00	56,25	90	-	60
FC-BW9	16,00	9,00	56,25	90	-	60
FC-MAN1	18,40	10,00	54,35	90	-	60
FC-MAN2	18,40	10,00	54,35	90	-	60
FC-MAN3	18,40	10,00	54,35	90	-	60
FC-MAN4	18,40	10,00	54,35	90	-	60
FC-TG1	25,00	4,00	16,00	25	-	25
FC-TG2	14,00	3,00	21,43	25	-	25
FC-TG3	25,00	4,00	16,00	25	-	15
FC-TG4	25,00	4,00	16,00	25	-	25
FC-TG5	25,00	10,00	40,00	25	-	25
FC-TG6 unitats A i B	25,00 cada unitat	10,00 cada unitat	40,00 cada unitat	25 cada unitat	-	25 cada unitat
FC-TG7 unitats A i B	25,00 cada unitat	10,00 cada unitat	40,00 cada unitat	25 cada unitat	-	25 cada unitat

4. Es considerarà que la unitat de combustió es troba en procés d'arrencada des del moment de posada en funcionament fins a assolir el mínim tècnic indicat a la taula anterior. En qualsevol cas, es considerarà un temps màxim d'arrencada igual al major dels temps indicats, que correspon a l'arrencada freda.

Es considerarà que la unitat de combustió es troba en procés d'aturada des del moment que la càrrega es troba per sota del mínim tècnic indicat a la taula anterior fins que cessi el funcionament. En qualsevol cas, es considerarà un temps màxim d'aturada de dues hores, tot i que hagi passat un temps major des que la càrrega es troba per sota del mínim tècnic.

5. Els períodes en què les unitats de combustió es trobin amb una càrrega per sota del mínim tècnic, però que aquests períodes no acabin en una aturada, es consideraran com a període normal de funcionament i, per tant, computaran a l'hora d'avaluar el compliment dels valors límits d'emissió.

6. En cas d'avaría o mal funcionament dels sistemes de reducció d'emissions dels contaminants, el temps acumulat d'explotació de la instal·lació de combustió sense aquest sistema no podrà superar les 120 hores en un període de dotze mesos. L'òrgan competent podrà concedir exempció de les 120 hores indicades quan existeixi necessitat urgent de mantenir el subministrament energètic.

Les hores d'avaría o mal funcionament del sistema de reducció d'emissions no es tendran en compte en els càlculs dels distints VLE (valors límits emissió). Si s'han de tenir en compte a l'hora d'avaluar les emissions indicades als punts 1 i 2 d'aquest apartat, en relació a la MTD11.

8.3.7. Caracterització completa dels combustibles i inspeccions periòdiques.

En aplicació de la MTD 9 sobre caracterització inicial completa del combustible utilitzat i inspeccions periòdiques de la qualitat del combustible, el titular presentarà, un cop a l'any, els resultats de les mesures de substàncies i paràmetres corresponents a fueloil, gasoil i gas natural de la taula de la MTD 9.

8.3.8. Notificacions immediates

Si hi ha qualque superació de valors límit d'emissió, qualque anomalia de funcionament o qualsevol tipus d'incidència que pugui donar lloc a una emissió anormal de contaminants a l'atmosfera es notificarà, immediatament després del seu coneixement, dins un termini màxim de 24 h des del fet, al departament competent en matèria de contaminació atmosfèrica. Així mateix s'informarà de les mesures correctores adoptades i del moment en què la instal·lació passa a funcionar correctament.

El titular presentarà un informe d'avaluació de l'afecció ambiental de cada incidència.

El titular, en coordinació amb l'operador del sistema elèctric, informarà a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, i en concret al Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica, quan es compleixi alguna de les següents condicions:

- Que la suma d'hores anuals de funcionament dels 4 grups MAN (2000 hores) arribin al límit 1600 hores anuals.
- Que la suma d'hores anuals de funcionament de qualsevol suma de dos grups MAN arribi al límit de les 800 hores anuals.
- Que un grup MAN esgoti el 90% de la totalitat de hores anuals de funcionament (450 h).

8.3.9. Taules de valors límit d'emissió

1. A les taules següents s'indiquen els valors límit d'emissió per a cada focus de cada instal·lació de combustió segons combustible usat, indicant: contaminant; tipus de control, mesures en continu mitjançant sistema automàtic de mesura (SAM) o mesures discontinües, mesures a realitzar per Organisme de control autoritzat (OCA) o autocontrols; i periodicitat.

2. Els resultats de les mesures efectuades, per verificar el compliment dels límits d'emissió, estaran referits a condicions de cabal real i concentracions referides a temperatura de 273,15 K i pressió de 101,3 kPa de gas sec i s'ajustaran al percentatge d'oxigen de referència establert.

Instal·lació de combustió Ibiza IV: FC-BW8, FC-BW9, FC-MAN1, FC-MAN2.

1. Els focus FC-BW8 i FC-BW9 són motors que funcionen amb cicle dièsel. Segons l'article 44, sobre valors límit d'emissió, punt 9, del Reial decret 815/2013 i els articles 26, sobre revisió de l'AAI, i 7, en relació a valors límit d'emissió i millors tècniques disponibles, s'estableixen els valors límit d'emissió per als motors d'acord amb la Decisió 2017/1442.

2. S'estableixen els contaminants a mesurar i la periodicitat d'acord amb la MTD 4 tenint en compte que la freqüència de monitorització no s'aplica quan el funcionament de la instal·lació tendria la finalitat exclusiva de realitzar una mesura d'emissions, d'acord amb la nota 2 de la MTD4.

A més, s'han d'aplicar les tècniques MTD del punt 3.2. sobre motors alimentats per fueloil i/o gasoil, que són: les MTD 32 i MTD 33, en relació a les tècniques aplicables per evitar o reduir les emissions a l'atmosfera de NO_x, CO i composts orgànics volàtils; la MTD 34 per evitar o reduir les emissions de SO₂, HCl i HF; la MTD 35 per evitar o reduir les emissions de partícules i metalls en partícules.

Valors límits d'emissió a aplicar amb combustible fueloil i gasoil als motors FC-BW8 i FC-BW9:

BW8, BW9 AMB COMBUSTIBLE FUELOIL i GASOIL						
CONTAMINANT	TIPUS DE CONTROL	PERIODICITAT	VALOR LÍMIT EMISSIÓ (1)			
			Mitjana anual	Mitjana mensual	Mitjana diària	Percentil 95 de mitjanes horàries
SO ₂ MTD 34	SAM	Continu	280 mg/Nm ³ si no pot aplicar-se cap tècnica secundària de reducció d'emissions (2)	280 mg/Nm ³ si no pot aplicar-se cap tècnica secundària de reducció d'emissions	280 mg/Nm ³ si no pot aplicar-se cap tècnica secundària de reducció d'emissions	560 mg/Nm ³ si no pot aplicar-se cap tècnica secundària de reducció d'emissions
NO _x MTD 33	SAM	Continu	625 mg/Nm ³ (2)	625 mg/Nm ³ (2)	750 mg/Nm ³ (2)	1.250 mg/Nm ³ (2)
				1.850 mg/Nm ³ (3)	1.850 mg/Nm ³ (3)	3.700 mg/Nm ³ (3)
Partícules MTD 35	SAM	Continu	35 mg/Nm ³ (2)	45 mg/Nm ³	45 mg/Nm ³	90 mg/Nm ³
CO MTD 33	SAM	Continu	100 mg/Nm ³ (2)	100 mg/Nm ³ (2)	110 mg/Nm ³ (2)	200 mg/Nm ³ (2)
Metalls pesants: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb Sb, Se, Tl, V, Zn MTD 35	OCA	Un cop a l'any MTD 4	No aplica	No aplica	Sense valor límit	No aplica
COVT MTD 33	OCA	Un cop al semestre MTD 4	No aplica	No aplica	Sense valor límit	No aplica

(1) referits a les següents condicions de mesura: T = 273,15 K, P = 101,3 kPa, gas sec i referit a un contingut d'O₂ del 15% per als gasos

(2) valor límit d'emissió no aplicable quan la unitat funciona menys de 1.500 h/any

(3) valor límit d'emissió aplicable si la unitat funciona menys de 1500 h/any.

3. Els focus FC-MAN1 i FC-MAN2 són motors de gas, que usen gas natural com a combustible. Funcionen amb cicle Otto. En casos excepcionals poden usar gasoil.

4. Sempre que s'utilitzi gas natural com a combustible i sempre que les hores de

funcionament amb gasoil siguin inferiors a les 500 anuals, no és necessari disposar d'un sistema automàtic de mesura en continu (SAM) per als contaminants SO₂ i partícules.

5. S'estableixen els contaminants a mesurar i la periodicitat d'acord amb la MTD 4, tenint en compte que la freqüència de monitorització no s'aplica quan el funcionament de la instal·lació tendria la finalitat exclusiva de realitzar una mesura d'emissions, d'acord amb la nota 2 de la MTD4.

A més, s'han d'aplicar les MTD del punt 4.1. sobre combustió de gas natural, aplicables a motors, que són: la MTD 43, en relació a les tècniques aplicables per evitar o reduir les emissions a l'atmosfera de NO_x; la MTD 44, per evitar o reduir les emissions de CO.

Valors límits d'emissió a aplicar amb combustible gas natural als motors FC-MAN1 i FC-MAN2:

MAN1, MAN2 AMB COMBUSTIBLE GAS NATURAL						
CONTAMINANT	TIPUS DE CONTROL	PERIODICITAT	VALOR LÍMIT EMISSIÓ (1)			
			Mitjana anual	Mitjana mensual	Mitjana diària o mitjana del període de mostreig	Percentil 95 de mitjanes horàries
SO ₂	Autocontrol	Semestral	No aplica	No aplica	15 mg/Nm ³ (4)	No aplica
	OCA	Anual				
NO _x MTD 43 MTD 44	SAM	Continu	100 mg/Nm ³ (2)	100 mg/Nm ³	110 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³
			190 mg/Nm ³ (3)			
Partícules	Autocontrol	Semestral	No aplica	No aplica	5 mg/Nm ³ (4)	No aplica
	OCA	Anual				
CO MTD 44	SAM	Continu	100 mg/Nm ³ (2)	100 mg/Nm ³ (2)	110 mg/Nm ³ (2)	200 mg/Nm ³ (2)
			600 mg/Nm ³ (3)	600 mg/Nm ³ (3)	660 mg/Nm ³ (3)	1200 mg/Nm ³ (3)

(1) referits a les següents condicions de mesura: T = 273,15 K, P = 101,3 kPa, gas sec i referit a un contingut d'O₂ del 15% per als gasos

(2) valor límit d'emissió no aplicable si la unitat funciona menys de 1.500 h/any

(3) valor límit d'emissió aplicable si la unitat funciona menys de 1500 h/any.

(4) valors existents a l'AAI anterior

Valors límits d'emissió a aplicar amb combustible gasoil als motors FC-MAN1 i FC-MAN2:

MAN1, MAN2 AMB COMBUSTIBLE GASOIL						
CONTAMINANT	TIPUS DE CONTROL	PERIODICITAT	VALOR LÍMIT EMISSIÓ (1)			
			Mitjana anual	Mitjana mensual	Mitjana diària o mitjana del període de mostreig	Percentil 95 de mitjanes horàries
SO ₂	Autocontrol	Semestral	No aplica	No aplica	60 mg/Nm ³	No aplica
	OCA	Anual				
NO _x MTD 33	SAM	Continu	625 mg/Nm ³ (2)	625 mg/Nm ³ (2)	750 mg/Nm ³ (2)	1.250 mg/Nm ³ (2)
				1.850 mg/Nm ³ (3)	1.850 mg/Nm ³ (3)	3.700 mg/Nm ³ (3)
Partícules	Autocontrol	Semestral	No aplica	No aplica	30 mg/Nm ³	No aplica
	OCA	Anual				
CO MTD 33	SAM	Continu	600 mg/Nm ³	600 mg/Nm ³	660 mg/Nm ³	1200 mg/Nm ³

MAN1, MAN2 AMB COMBUSTIBLE GASOIL

Metalls pesants: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb Sb, Se, Ti, V, Zn	OCA	Un cop a l'any MTD 4	No aplica	No aplica	Sense valor límit	No aplica
MTD 35						
COVT	OCA	Un cop al semestre MTD 4	No aplica	No aplica	Sense valor límit	No aplica
MTD 33						

(1) referits a les següents condicions de mesura: T = 273,15 K, P = 101,3 kPa, gas sec i referenciat a un contingut d'O₂ del 15% per als gasos

(2) valor límit d'emissió no aplicable si la unitat funciona menys de 1.500 h/any

(3) valor límit d'emissió aplicable si la unitat funciona menys de 1.500 h/any.

Instal·lació de combustió Ibiza II: FC-MAN3, FC-MAN4.

1. Els focus FC-MAN3 i FC-MAN4 són motors de gas, que usen gas natural com a combustible. Funcionen amb cicle Otto. En casos excepcionals poden usar gasoil.

2. S'han d'aplicar les MTD del punt 4.1. sobre combustió de gas natural, aplicables a motors i s'han d'aplicar les mateixes taules de valors límit d'emissió indicades pels motors FC-MAN1 i FC-MAN2. Quan els motors funcionin amb gasoil, s'ha d'aplicar la mateixa taula de valors límit d'emissió indicada pels motors FC-MAN1 i FC-MAN2.

Instal·lacions de combustió TG1, TG3 i TG4.

1. Els focus FC-TG1, FC-TG3 i FC-TG4 són turbines de gas, que només poden usar gasoil com a combustible.

2. S'estableixen els contaminants a mesurar i la periodicitat d'acord amb la MTD 4, tenint en compte que la freqüència de monitorització no s'aplica quan el funcionament de la instal·lació tendria la finalitat exclusiva de realitzar una mesura d'emissions, d'acord amb la nota 2 de la MTD4.

A més, s'han d'aplicar les MTD del punt 3.3. sobre turbines de gas alimentades per gasoil, sempre que les hores de funcionament facin possible la seva aplicació, més de 500 hores de funcionament o més de 1.500 hores, segons correspongui. En concret: la MTD 37 per evitar o reduir les emissions de NO_x, no és aplicable si funciona menys de 1.500 h/any; la MTD 38, per evitar o reduir les emissions de CO, tampoc és aplicable; la MTD 39, per evitar o reduir les emissions de SO₂ i partícules, sí aplica.

Valors límits d'emissió a aplicar amb combustible gasoil a les turbines de gas FC-TG1, FC-TG3 i FC-TG4:

TG1, TG3, TG4 AMB COMBUSTIBLE GASOIL			
CONTAMINANT	TIPUS DE CONTROL	PERIODICITAT	VALOR LÍMIT EMISSIÓ (1)
			Mitjana del període de mostreig
SO ₂	Autocontrol	Semestral	60 mg/Nm ³
MTD 39	OCA	Anual	
NO _x	Autocontrol	Semestral	90 mg/Nm ³
MTD 37	OCA	Anual	
Partícules	Autocontrol	Semestral	10 mg/Nm ³
MTD 39	OCA	Anual	
CO	Autocontrol	Semestral	100 mg/Nm ³
MTD 38	OCA	Anual	

(1) referits a les següents condicions de mesura: T = 273,15 K, P = 101,3 kPa, gas sec i referit a un contingut d'O₂ del 15% per als gasos

Instal·lació de combustió TG2

1. El focus FC-TG2 és una turbina de gas, que només pot usar gasoil com a combustible.

2. Tenint en compte que aquesta turbina té una potència tèrmica inferior a 50 MWt, es mantenen els mateixos valors límits d'emissió ja existents, contaminants a mesurar, i la periodicitat.

<i>VG2 AMB COMBUSTIBLE GASOL</i>			
CONTAMINANT	TIPUS DE CONTROL	PERIODICITAT	VALOR LÍMIT EMISSIÓ (1)
			Mitjana del període de mostreig
SO ₂	Autocontrol	Semestral	60 mg/Nm ³
MTD 39	OCA	Anual	
NO _x	Autocontrol	Semestral	90 mg/Nm ³ (VLE existent)
MTD 37	OCA	Anual	
MTD 38			
Partícules	Autocontrol	Semestral	Opacitat Bacharach 2 (VLE existent)
MTD 39	OCA	Anual	
CO	Autocontrol	Semestral	100 mg/Nm ³ (VLE existent)
MTD 37			
MTD 38	OCA	Anual	

(1) referits a les següents condicions de mesura: T = 273,15 K, P = 101,3 kPa, gas sec i referit a un contingut d'O₂ del 15% per als gasos

Instal·lacions de combustió TG5, TG6A, TG6B, TG7A i TG7B.

1. Els focus FC-TG5, FC-TG6A, FC-TG6B, FC-TG7A, FC-TG7B són turbines de gas, que usen gas natural com a combustible principal i gasoil com a combustible secundari. Les turbines 6 i 7 han de mesurar en continu SO₂, NO_x, partícules i CO si usen combustibles gasosos per tenir potència tèrmica superior a 100 MWt. Quan s'utilitzi gas natural com a combustible i sempre que les hores de funcionament amb gasoil siguin inferiors a les 500 anuals, no és necessari disposar d'un sistema automàtic de mesura en continu (SAM) per als contaminants SO₂ i partícules.

2. S'estableixen els contaminants a mesurar i la periodicitat d'acord amb la MTD 4, tenint en compte que la freqüència de monitorització no s'aplica quan el funcionament de la instal·lació tendria la finalitat exclusiva de realitzar una mesura d'emissions, d'acord amb la nota 2 de la MTD4.

A més, s'han d'aplicar les MTD del punt 4.1. sobre les MTD en la combustió de gas natural. En concret: la MTD 42 per evitar o reduir les emissions de NO_x; la MTD 44, per evitar o reduir les emissions de CO.

Valors límits d'emissió a aplicar amb combustible gas natural a les turbines de gas FC-TG5, FC-TG6A, FC-TG6B, FC-TG7A, FC-TG7B:

<i>TG5, TG6A, TG6B, TG7A i TG7B AMB COMBUSTIBLE GAS NATURAL</i>						
CONTAMINANT	TIPUS DE CONTROL	PERIODICITAT	VALOR LÍMIT EMISSIÓ (1)			
			Mitjana anual	Mitjana mensual	Mitjana diària o mitjana del període de mostreig	Percentil 95 de mitjanes horàries
SO ₂	Autocontrol	Semestral	No aplica	No aplica	15 mg/Nm ³	No aplica
	OCA	Anual				
NO _x (2)	SAM	Continu	90 mg/Nm ³	90 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³	180 mg/Nm ³
MTD 42						
MTD 44						
Partícules	Autocontrol	Semestral	No aplica	No aplica	5 mg/Nm ³	No aplica
	OCA	Anual				
CO (2)	SAM	Continu	100 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³	110 mg/Nm ³	220 mg/Nm ³
MTD 44						

(1) referits a les següents condicions de mesura: T = 273,15 K, P = 101,3 kPa, gas sec i referenciat a un contingut d'O₂ del 15% per als gasos

(2) valor límit d'emissió d'aplicació per a càrrega superior al 70% segons RD 815/2013

4. La taula de valors límit següent serà d'aplicació per a cada grup, dins un any natural, a partir de la data en què superi les 500 hores acumulades de funcionament amb combustible gasoil.

5. S'estableixen els contaminants a mesurar i la periodicitat d'acord amb la MTD 4, tenint en compte que la freqüència de monitorització no s'aplica quan el funcionament de la instal·lació tendria la finalitat exclusiva de realitzar una mesura d'emissions, d'acord amb la nota 2 de la MTD4.

A més, s'han d'aplicar les MTD del punt 3.3. sobre turbines de gas alimentades per gasoil, sempre que les hores de funcionament estiguin dins els intervals que facin possible la seva aplicació, més de 500 hores de funcionament o més de 1.500 hores. En concret: la MTD 37 per evitar o reduir les emissions de NO_x, no és aplicable si funciona menys de 1.500 h/any; la MTD 38, per evitar o reduir les emissions de CO, tampoc és aplicable; la MTD 39, per evitar o reduir les emissions de SO₂ i partícules, sí s'aplica.

Valors límits d'emissió a aplicar amb combustible gasoil a les turbines de gas FC-TG5, FC-TG6A, FC-TG6B, FC-TG7A, FC-TG7B:

TG5, TG6A, TG6B, TG7A i TG7B AMB COMBUSTIBLE GASOIL						
CONTAMINANT	TIPUS DE CONTROL	PERIODICITAT	VALOR LÍMIT EMISSIÓ (1)			
			Mitjana anual	Mitjana mensual	Mitjana diària o mitjana del període de mostreig	Percentil 95 de mitjanes horàries
SO ₂ MTD 39	Autocontrol	Semestral	No aplica	No aplica	60 mg/Nm ³	No aplica
	OCA	Anual				
NO _x MTD 37	SAM	Continu	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	55 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
Partícules MTD 39	Autocontrol	Semestral	No aplica	No aplica	10 mg/Nm ³	No aplica
	OCA	Anual				
CO MTD 38	SAM	Continu	100 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³	110 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³

(1) referits a les següents condicions de mesura: T = 273,15 K, P = 101,3 kPa, gas sec i referit a un contingut d'O₂ del 15% per als gasos

Instal·lacions de combustió FC-CA1 i FC-CA2.

- Aquests focus són les calderes d'escalfament del gas natural (ERM), que usen gas natural com a únic combustible.
- S'indiquen els VLE a aplicar, tenint en compte que les potències tèrmiques de cada una són inferiors a 50 MWt. A més dels VLE del Reial decret 1042/2017, es tenen en compte els valors mesurats històrics, per tant, es mantenen els VLE existents.
- Abans de l'01/01/2029 el titular haurà d'inscriure les dues instal·lacions, FC-CA1 i FC-CA2, per tenir una potència tèrmica nominal individual inferior a 5 MWt, en el registre de mitjanes instal·lacions de combustió (MIC), enviant al departament competent en matèria d'atmosfera la informació que figura a l'annex I del RD 1042/2017, segons formulari de la pàgina web.
- Valors límits d'emissió a aplicar amb combustible gas natural a les calderes FC-CA1 i FC-CA2:

CA1 i CA2 AMB COMBUSTIBLE GAS NATURAL			
CONTAMINANT	TIPUS DE CONTROL	PERIODICITAT	VALOR LÍMIT EMISSIÓ (1)
NO _x	Autocontrol	Semestral	100 mg/Nm ³
	OCA	Cada 5 anys	
CO	Autocontrol	Semestral	100 mg/Nm ³
	OCA	Cada 5 anys	

(1) referits a les següents condicions de mesura: T = 273,15 K, P = 101,3 kPa, gas sec i referit a un contingut d'O₂ del 3% per als gasos

Conducció de fueloil (FC-CFO)

El titular de la instal·lació haurà d'establir i aplicar un pla de manteniment i millora de les seves instal·lacions i processos, integrant-lo en el seu Sistema de Qualitat, en vistes a minimitzar les seves emissions de Composts Orgànics Volàtils (COV), en aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD) aplicables, les quals són:

- Assegurar un alt nivell d'estanquitat dels sistemes de canonades fent les revisions pertinents dins els terminis legiscats, segons el Reial Decret 1562/1998 i resta de normativa específica aplicable.
- Dur a terme un correcte manteniment de la instal·lació.
- Implantar procediments per assegurar que les emissions associades als buidats, purgues i neteges d'equips són tractades adequadament.
- Davant de qualsevol tipus de d'anomalia, es paraitzarà el subministrament i es donarà avís immediat als tècnics de manteniment que repararan els desperfectes.

8.4. Registre

El titular de la instal·lació haurà de mantenir actualitzat un registre amb dades de les emissions, combustibles, aturades, tasques de manteniment, incidències, controls, etc., per a cada focus emissor d'acord amb el dispat a l'article 8 del Reial decret 100/2011 i la normativa de desenvolupament. La informació documental (informes, mesures, manteniment...) s'ha de conservar un període mínim de 10 anys.

8.5. Immissions o qualitat de l'aire

1. A l'entorn de la central tèrmica existeixen tres estacions fixes de mesura de qualitat de l'aire: una ubicada a Dalt Vila, una altra a la zona de Can Misses d'Eivissa, i una altra al terme municipal de Santa Eulàlia a la subestació anomenada Torrent, a Puig d'en Valls, que s'haurà de traslladar a la zona de Blanca Dona.

2. S'han de complir els objectius de qualitat de les dades establerts a la normativa d'avaluació de la qualitat de l'aire ambient, quant a cobertura de dades i incerteses de mesura. S'aplicaran com a valors de referència els valors límit i objectiu establerts a la normativa existent: Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig, relativa a la qualitat de l'aire ambient i una atmosfera més neta a Europa, i Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.

3. Els mètodes de mesura dels contaminants seran els indicats a la normativa esmentada. Els equips de mesura hauran de complir amb les normes UNE i CEN establertes i s'hauran de sotmetre a manteniment, verificació, calibratge i participació en exercicis d'intercomparació. Per tal de complir amb aquest requisit s'establirà un calendari acordat amb el departament competent en matèria de contaminació atmosfèrica.

4. A cada estació s'han de mesurar els contaminants indicats a la taula següent així com els paràmetres meteorològics (almenys temperatura, direcció i velocitat de vent).

5. Qualsevol canvi d'ubicació de les estacions o qualsevol canvi en els equips de mesura s'ha de fer d'acord amb el departament competent en matèria de contaminació atmosfèrica.

CONTAMINANT	PERIODICITAT	VALORS DE REFERÈNCIA
NO	Continu	
NO2	Continu	200microg/m3 mitjana horària, no superar més de 18 vegades/any 40microg/m3 mitjana anual
NOx	Continu	30microg/m3 mitjana anual per a la protecció a la vegetació
SO2	Continu	350microg/m3 mitjana horària, no superar més de 24 vegades/any 125microg/m3 mitjana diària, no superar més de 3 vegades/any
O3	Continu	120microg/m3 màxima diària de mitjanes mòbils octohoràries
Partícules PM10	Continu Campanya	50microg/m3 mitjana diària, no superar més de 35 vegades/any 40microg/m3 mitjana anual
Pb a PM10	Campanya	0,5 microg/m3 mitjana anual
As a PM10	Campanya	6 ng/m3 mitjana anual
Cd a PM10	Campanya	5 ng/m3 mitjana anual
Ni a PM10	Campanya	20 ng/m3 mitjana anual
benzo(a)pirè, benzo(a)antracè, benzo(b)fluorantè, benzo(j)fluorantè, benzo(k)fluorantè, indeno(1,2,3-cd)pirè i dibenzo(a,h)antracè	Campanya	per al benzo(a)pirè 1ng/m3 mitjana anual

"4.- S'afegeix al punt 9.3. Contaminació Acústica el següent paràgraf:

"S'utilitzaran les següents tècniques per reduir les emissions de renous (MTD17):

Mesures operatives:

- Inspeccions i manteniment de la maquinària
- Tancament de portes i finestres de les zones tancades, en la mesura del possible.
- Maneig de la maquinària per personal experimentat.

Atenuació del renou: Les turbines estan encapsulades i disposen de silenciadors a les xemeneies.

Ubicació adequada dels equips realitzada en la fase de disseny, a fi de minimitzar les emissions acústiques a l'exterior de la parcel·la de la Central."

5.- Es modifica el punt 10.2. Inventari d'emissions al Registre PRTR, quedant redactat de la següent manera:

"10.2. Inventari d'emissions al Registre PRTR

El titular haurà de trametre les dades sobre quantitats de contaminants emesos anualment, en aplicació del disposat en el Reglament 166/2006 (PRTR), de 18 de gener, i en el Reial decret 508/2007. Els contaminants a declarar són els que corresponen a una instal·lació classificada dins l'epígraf 1.1.a de l'annex 1 del Reial decret legislatiu 1/2016. S'inclouran, al menys, els contaminants indicats a les taules de valors límit d'emissió. Les quantitats de contaminants seran mesurades, calculades o estimades, preferentment per aquest ordre. Les dades han de ser revisades i validades per un organisme verificador independent del titular.

Aquestes dades d'emissions seran incorporades al registre informàtic PRTR-Espanya abans del termini normatiu. En el mateix termini s'entregarà a l'òrgan competent en matèria de contaminació atmosfèrica una memòria explicativa de la metodologia utilitzada per a la determinació de les dades."

6.- Es modifica el punt 10.3.1. Control documental periòdic quedant redactat de la següent manera:

"10.3.1. Control documental periòdic

1. Els informes realitzats per un Organisme de control autoritzat (OCA) seran tramesos per part de l'OCA al departament competent en matèria de contaminació atmosfèrica. Es relacionen a continuació la llista d'informes d'OCA:

- Els assaigs anuals de seguiment (AAS) dels SAM.
- Els informes NGQ2 dels SAM.
- Els informes de mesures de contaminants per a cada focus.

2. Per part del titular de la instal·lació es remetrà al departament competent en matèria de contaminació atmosfèrica la següent informació:

- Les dades mitjanes horàries dels sistemes automàtics de mesura (SAM), en continu.
- Les dades de la resta d'autocontrols s'enviaran segons la periodicitat establerta a les taules de controls d'emissions.
- Les dades mitjanes horàries d'immissions de les estacions de mesura de qualitat de l'aire, en continu.
- Si s'escau, els informes resultat de la intercomparació de les mesures d'immissions de partícules front al mètode de referència, un cop a l'any.
- Mensualment, el fitxer amb dades de mesures en continu segons format establert que inclou: concentracions horàries de cada contaminant per a cada unitat de combustió, càrregues o potències, funcions de calibratge aplicades, hores de funcionament, nombre d'hores de funcionament de les TG1 i TG2 a partir de 20/10/2013 i nombre acumulat total, consums de cada combustible per a cada unitat de combustió, nombre de superacions de cada valor límit temporal establert. Es presentaran dades mesurades, dades vàlides brutes, dades vàlides i dades validades."

7.- Es modifica l'apartat Emissions i immissions atmosfèriques del punt 10.3.2. Informe anual quedant redactat de la següent manera:

"10.3.2. Informe anual

Emissions i immissions atmosfèriques

El titular de l'activitat, abans de l'1 de març, enviarà a l'òrgan competent un informe de l'any anterior on ha d'indicar, per a cada condició i prescripció de l'AAI en matèria d'atmosfera, les actuacions realitzades així com la data i el número de registre d'entrada, o correu electrònic,



si s'escau, quan es tracta de controls i informes amb periodicitat anual o inferior. En cas d'informes amb periodicitat major, s'ha d'indicar la data i registre del darrer control o informe entregat. En cas de controls o accions que no s'hagin realitzat, a l'informe s'han d'explicar els motius justificatius de la no realització.

El titular presentarà, a més, una declaració sobre el compliment o no dels valors límit d'emissió a partir de les dades mesurades al llarg de l'any pels contaminants que tenen establerta la mesura en continu, amb el corresponent informe explicatiu. "

Segon.- Les modificacions previstes al punt primer, si s'escau, no seran aplicables fins que el promotor dugui a terme les adaptacions tècniques necessàries, per la qual cosa disposarà d'un termini màxim de tres mesos des de la notificació d'aquest acord. En el cas que sigui necessària la tramitació d'autoritzacions preceptives, el promotor haurà d'iniciar dita tramitació en el termini màxim de dos mesos des de la publicació d'aquest acord, i n'haurà de donar compte a la CMAIB.

Una vegada atorgades aquestes autoritzacions s'hauran d'implementar en el termini màxim de 3 mesos o el termini que s'indiqui en l'autorització pertinent.

Pel que fa als quatre motors MAN 1-4, atès que les noves exigències podrien comportar una limitació del seu funcionament amb gas natural fins a un màxim de 500 h a l'any, i a fi d'evitar la incongruència des del punt de vista ambiental que comportaria substituir aquests grups, més estables, eficients i menys emissors, per les turbines, que són equips més contaminants; els requeriments establerts en el punt primer del present acord només els seran d'aplicació quan s'hagin autoritzat, executat i posat en servei les instal·lacions necessàries per a què aquests motors compleixin amb els VLE, mitjançant el concurs de concurrència competitiva previst al Reial Decret 738/2015 i en els termes i terminis que es fixin en dit concurs i en la resta d'autoritzacions preceptives.

En el cas que el Ministeri de Transició Ecològica en el procés de concurrència competitiva en curs, no reconegues la inversió ambiental als grups MAN 1-4, la DG de Energia i Canvi Climàtic informará d'aquesta circumstància a la CMAIB per tal que prengui l'acord escaient sobre l'aplicabilitat de les modificacions esmentades.

Tercer.- Atès que l'informe del Servei de Transport i Distribució d'Energia de data de 08 de juliol de 2021, conclou que és possible tècnicament substituir combustible fuel-oil per gasoil dels grups BW8 i BW9 d'Eivissa i, per altra banda, que les prescripcions previstes al punt Primer podria comportar la limitació en el funcionament dels grups MAN amb gas natural, tot i ser dels grups més estables, eficients i menys emissors de la central d'Eivissa, el Ple de la CMAIB insta al promotor i a les autoritats competents en política energètica a:

- a) la substitució del fuel-oil per gasoil dels grups BW8 i BW9, prèvia la tramitació escaient.
- b) emprendre les iniciatives necessàries perquè el subministrament elèctric provingui dels sistemes més eficients i respectuosos amb el medi ambient.

Quart.- Declarar la finalització i arxivar l'expedient M20/2019 per a la concessió de la modificació de l'autorització ambiental integrada de la CT Eivissa, a sol·licitud de GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, consistent en la modificació dels VLE de SO₂ de les turbines que funcionen amb gasoil.

Cinquè.- Publicar el contingut d'aquest acord al BOIB i notificar als interessats.»

Palma, 5 de febrer de 2022

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias