

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

3766

Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia per la qual s'atorga l'autorització administrativa de tancament definitiu i la baixa administrativa del grup generador d'energia elèctrica de la central tèrmica de Formentera TG1 (exp. 2023/28414)

Antecedents

1. El 21 d'abril de 2022 (REGAGE22e00014228356) va tenir entrada a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica una sol·licitud de Gas y Electricidad Generación, SAU (amb CIF A07924079), d'autorització administrativa del tancament del grup generador d'energia elèctrica de turbina de gas TG1 de la central tèrmica de Formentera.

Les dades de l'expedient són les següents:

— Exp.: 2023/28414

— Denominació del projecte: Projecte per a la sol·licitud de tancament del grup generador turbina de gas de la central tèrmica de Formentera (TG1-F).

— Terme municipal: Formentera.

— Descripció: l'actuació consisteix en el tancament del grup generador d'energia elèctrica de turbina de gas de la central tèrmica de Formentera (TG1-F). Una vegada que es disposi de l'autorització administrativa es tancarà i desmantellarà per complet amb una estimació de cinc anys per fer-ho.

— Registre: RO2-0063.

L'empresa ha adjuntat la documentació següent:

— Projecte per a la sol·licitud de tancament del grup generador turbina de gas de la central tèrmica de Formentera.

2. El 28 de setembre de 2023 (GOIBS370405/2023) es va requerir al sol·licitant la documentació següent:

— Un projecte de tancament segons l'article 135 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, que contengui com a mínim una memòria, en què es detallin les circumstàncies tècniques, econòmiques, ambientals o de qualsevol altre ordre, per les quals es pretén el tancament, així com els plànols actualitzats de la instal·lació a escala adequada; a més dels documents establerts a la Instrucció tècnica complementària ITC RAT 20 del Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries.

— El pagament de la taxa associada a l'expedient i els documents 046 justificatius del pagament de les taxes corresponents a la tramitació d'instal·lacions d'alta tensió.

3. El 2 d'octubre de 2023 (GOIBS375492/2023) es va sol·licitar un informe previ a l'operador del sistema, Red Eléctrica España, SAU (d'ara endavant, REE), sobre la sol·licitud d'autorització de tancament, d'acord a l'article 53.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

4. El 17 d'octubre de 2023 (GOIBE651308/2023) va tenir entrada a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica la memòria del projecte incloent l'annex dels plànols de situació, emplaçament i de planta de la central tèrmica.

La documentació aportada no es considera suficient segons el que estableix la Instrucció tècnica complementària ITC RAT 20 del Reial Decret 337/2014. Per tant, no es consideren esmenades les deficiències requerides el passat 29 de setembre. En concret, manca la valoració econòmica de l'actuació.

5. El 15 de novembre de 2023 (GOIBE723730/2023) es va rebre l'informe sol·licitat a l'operador del sistema, que conclou el següent:

Amb els resultats obtinguts es pot concloure el següent:

1. Mentre es mantenguin en servei els dos circuits de 30 kV:

a) **Es cobreixen totes les fallades previstes en els PO.** S'identifica un cas remot d'ENS en un supòsit no previst en els PO.

2. Sense els actuals circuits de 30 kV:

a) **Es cobreixen totes les fallades previstes en els PO, excepte quan es troba en manteniment un dels enllaços o transformadors 132/30 kV.**

b) Atès que l'alimentació a Formentera es faria únicament a través de dues línies de transport i dos transformadors en sèrie, s'identifiquen valors màxims d'ENS (**13,99 MWh**), LOLE (**1,82 hores**) i LOLP (**$2,07 \cdot 10^{-4}$**) no nuls sota els supòsits prevists en els PO. Aquests valors són inferiors als valors establerts a l'article 4 del RD 738/2015 que estableix un valor de LOLE de 2,4 hores/any (1 dia de falta de cobertura en 10 anys). No obstant això, en cas d'incidència, fins i tot sent molt poc probable, el tall de subministrament seria total a Formentera.

c) La resolució d'algunes avaries podria requerir la indisponibilitat de tots dos circuits de 132 kV, la qual cosa derivaria en un tall de subministrament programat, si no es disposa de generació a Formentera, si bé es tractaria de treballs programats que permetrien prendre mesures mitigadores a priori.

La no consideració en servei dels enllaços submarins de 30 kV fa que augmentin les situacions en les quals es podria desconnectar l'illa de Formentera de la resta del sistema elèctric. En aquestes circumstàncies, **es cobreixen totes les fallades previstes en els PO, excepte quan es troba en manteniment un dels enllaços o transformadors 132/30 kV.**

Atès tot això, si bé no és necessària actuació addicional per complir amb els índexs de garantia de cobertura establerts en la normativa aplicable per als territoris no peninsulars, tenint en compte la particular situació d'insularitat i en funció d'allò que les administracions considerin admissible respecte als temps d'interrupció completa de subministrament per a l'illa de Formentera en una situació on quedassin indisponibles totes les interconnexions submarines, podria ser recomanable:

— Donar de baixa la turbina de gas actual, però mantenir la infraestructura existent a Formentera que permeti la connexió ràpida de generació d'emergència en cas de necessitat. Amb aquesta solució, per a indisponibilitats de xarxa que suposassin la pèrdua dels quatre enllaços per temps elevats, situació no considerada en els procediments d'operació, el subministrament es podria recuperar en el temps que es trigàs a fer arribar a l'illa de Formentera la generació d'emergència necessària per alimentar-ne la demanda. Addicionalment, en cas de treballs de manteniment que poguessin suposar la indisponibilitat d'una o totes dues interconnexions de 132 kV, es podrien prendre accions amb temps per disposar de generació d'emergència connectada a l'illa en els moments que es precisés.

— En el cas que no es consideri admissible la situació abans descrita, mantenint generació a l'illa de Formentera.

— Considerar l'opció d'un tercer circuit de connexió amb Eivissa, tractant d'aprofitar en la mesura que sigui possible, l'actual traça d'algun dels circuits actuals de 30kV, si això fos mediambientalment possible. No obstant això, aquesta opció té un cost econòmic significativament major per al sistema que les alternatives prèvies.

6 El 22 de novembre de 2023 (GOIBS449565/2023) es trasllada l'informe rebut de l'operador del sistema (REE) al promotor, d'acord als articles 126 i 127.3 del Reial decret 1955/2000.

7. El 29 de novembre de 2023 (GOIBS460030/2023) se sol·licita a l'operador del sistema (REE) l'annex de l'informe sobre el tancament de la instal·lació de generació de Formentera que defineix i desglossa els temps de reparació de les possibles avaries que poden produir-se en el nou enllaç 132 kV Eivissa-Formentera.

8. L'1 de desembre de 2023 es va fer, des del Servei de Transport, Distribució d'Energia i Generació Tèrmica de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia, l'informe sobre la proposta de resolució per la que es convoca el procediment de concurrència competitiva per a l'atorgament de la resolució favorable de compatibilitat a l'efecte de reconeixement del règim retributiu addicional per als sistemes elèctrics de territoris no peninsulars publicada sobre la base de l'anunci de la Subdirecció General d'Energia Elèctrica, amb el qual es dona publicitat al tràmit d'audiència de la proposta de resolució per la qual es convoca el procediment de concurrència competitiva per a l'atorgament de la resolució favorable de compatibilitat a l'efecte de reconeixement del règim retributiu per als sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars (BOE núm. 267, de 8 de novembre de 2023). Aquest informe conclou el següent:

De la lectura de l'informe de l'operador del sistema es pot concloure:

1. En cas que es doni de baixa el doble enllaç a 30 KV Eivissa Formentera, augmenten les situacions en les quals es pot desconnectar l'illa de Formentera de la resta del sistema elèctric, condició agreujada quan es trobin en manteniment un dels enllaços o transformadors de 132KV/30 KV.

2. Que de la taula de reparació d'avaries en tram terrestre subterrani els temps de reparació oscil·len entre 25 i 39 dies. Cal indicar que aquesta és la situació en què la probabilitat d'avaria és més acusada ja que el traçat del doble enllaç a 132 KV té en diferents parts del seu traçat terrestre en comú a tots dos circuits tant a Eivissa com a Formentera. Ja s'ha donat en alguna ocasió a Balears algun incident en la realització d'obres públiques en la qual maquinària d'excavació ha provocat un trencament d'estesa soterrada en



xarxa de transport. No assumible que un incident d'aquest tipus pugui deixar sense subministrament a Formentera durant tant de temps en el cas que es donin de baixa el doble enllaç a 30 KV i de baixa l'actual turbina de Formentera TG-1 en tràmit de baixa de l'actiu.

3. Que de la taula de reparació d'avaries en tram marítim subterrani els temps de reparació oscil·len entre 218 i 241 dies en cas de trencament d'enllaç. Cal indicar que aquesta és una situació s'entén que la probabilitat d'avaría és més baixa ja que el traçat marítim del doble enllaç a 132 KV està soterrat en llit marí i s'han adoptat mesures antiarrossegament per reculada d'ancora de grans vaixells d'esbarjo freqüents en període estival en la zona Eivissa-Formentera. No obstant això, no es pot considerar la probabilitat zero que no es pugui produir un incident com l'esmentat, ja que accidents semblants s'han produït amb anterioritat a Balears en altres enllaços (p.e. Mallorca-Menorca). No és assumible que un incident d'aquest tipus pugui deixar sense subministrament a Formentera durant tant de temps en el cas que es donin de baixa el doble enllaç a 30 KV i de baixa l'actual turbina de Formentera TG-1 en tràmit de baixa de l'actiu.

4. L'operador de sistema tenint en compte la particular situació d'insularitat de Formentera i els possibles temps d'interrupció de subministrament indica que podria ser recomanable:

— Donar de baixa l'actual TG 1 i mantenir infraestructura que permeti la connexió ràpida de generació ràpida d'emergència en cas de necessitat. En aquest cas REE avalua entre un i tres dies la possibilitat de reposar mitjançant grups d'emergència el subministrament a semblança a un incident ocorregut a la Gomera. Sobre aquesta afirmació de l'operador del sistema cal indicar que en cas que es produís aquesta situació (no subministrament d'energia durant un mínim de 24 h) es vulnerarien els criteris de qualitat de subministrament zonal per a àrees urbanes en concret el TIEPI per a zona urbanes a Formentera establert en 1,5 hores anuals i també el percentil 80 del TIEPI recollits en l'article 106 del RD 1955/2000. Per tant aquesta opció no pot considerar-se.

— En el cas que no es consideri admissible la situació descrita abans, mantenir generació a l'illa de Formentera. Aquesta opció tampoc es considera viable a causa de l'antiguitat de l'actual TG Formentera 1 la posada en servei de la qual és de l'any 1966, que funciona a gasoil i que són coneguts els problemes socials (veïns d'es Ca Marí) i ambientals per sorolls i emissions quan es posa en marxa la turbina, arribant fins i tot a declarar el generador la indisponibilitat de la turbina en períodes nocturns per les denúncies veïnals. A més s'ha de tenir en compte la disposició addicional quarta de la Llei 10/2019 de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica per la qual es demana com a objectiu, sempre que quedi garantit el subministrament d'energia, el cessament de l'actual central tèrmica de Formentera.

— Considerar l'opció d'un tercer circuit de connexió amb Eivissa, tractant d'aprofitar en la mesura possible, l'actual traça d'algun dels circuits actuals de 30 KV, si això fos mediambientalment possible. No obstant això, aquesta opció té un cost econòmic significativament major per al sistema. En aquest cas l'operador del sistema es decanta per un solució viable de generació a Formentera enfront de la realització d'un tercer enllaç atenent criteris d'eficiència econòmica, i també, perquè no dir-ho, a terminis per als quals aquesta infraestructura pogués estar en servei.

Amb tot el que s'ha exposat anteriorment, la proposta tècnica que pel que sembla podria satisfer totes les necessitats detectades quant a aquesta qüestió, és la de proposar la instal·lació de generació tèrmica amb combustibles renovables a Formentera amb potència suficient per donar cobertura suficient als problemes indicats en aquest informe i en el de l'operador del sistema (potència ha de ser informada per l'operador del sistema per a l'horitzó 2028). D'altra banda, cal tenir en compte la disposició addicional tercera de la Llei 10/2019 de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, en concret l'apartat 4 en el qual s'indica que les instal·lacions tèrmiques que entrin en funcionament a partir de l'1 de gener de 2025 no podran utilitzar carbó ni gasoil com a combustible, i no podran entrar en funcionament instal·lacions tèrmiques amb combustibles fòssils a partir de l'1 de gener de 2040. D'altra banda, la proposta per a Formentera ha de tenir en compte que la instal·lació de nova generació s'haurà de fer complint els més estrictes estàndards d'emissió i immissió de sorolls recollits en aquesta normativa sectorial.

9. El 22 de desembre de 2023 (GOIBE802226/2023) es va rebre l'annex sol·licitat a l'operador del sistema (REE) i es traslladà al promotor, d'acord amb els articles 126 i 127.3 del Reial decret 1955/2000.

10. El 7 de juny de 2024 (GOIBE363979/2024) el senyor Cantarellas Fontanet, en representació de Gas y Electricidad Generación, SAU, atès que havia transcorregut el termini per dictar resolució, va presentar un escrit en el qual sol·licitava:

US SOL·LICIT que tingueu per presentat aquest escrit i per autoritzat el tancament de la turbina de gas de Formentera, identificada en el cos d'aquest escrit, i en virtut d'això, procediu a l'aixecament d'acta de tancament, a l'efecte del qual assenyalau data per a girar l'oportuna visita tècnica pels responsables d'aquesta Direcció General i procedir a la desconnexió efectiva de la xarxa.

11. En data 7 d'agost de 2024 el tècnic del Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica emet un informe tècnic sobre l'autorització administrativa del tancament del grup generador d'energia elèctrica de la central tèrmica de Formentera TG1 (exp. 2023/28414).

12. El dia 14 d'agost de 2024 es va notificar a l'entitat Gas y Electricidad Generación, SAU, la proposta de resolució denegatòria del director



general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic.

13. En data 29 d'agost de 2024 (REGAGE24e00064155965) Gas y Electricidad Generación, SAU, va presentar al·legacions a la proposta.

14. En data 16 de desembre de 2024 es va dictar la resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia sobre la sol·licitud de tancament definitiu del grup TG1-F de la Central de Formentera, en què es desestimaven les al·legacions i es denegava l'autorització administrativa de tancament definitiu.

15. En data 21 de gener de 2025 (GOIBE34963/2025) el senyor Cantarellas Fontanet, en representació de Gas y Electricidad Generación, SAU, va interposar un recurs de reposició. En aquest recurs se sol·licita que es dicti una resolució que estimi el recurs de reposició i anul·li la resolució impugnada i dicti en el lloc d'aquesta una altra per la qual es reconegui el dret i s'autoritzi el tancament de la turbina de gas de Formentera, i es disposi el necessari per aixecar l'acta de tancament corresponent, a l'efecte del qual assenyali una data per girar l'oportuna visita tècnica amb els responsables de la Direcció General i dur a terme la desconnexió efectiva de la xarxa.

16. En data 31 de març de 2025, es va estimar el recurs de reposició interposat per Gas y Electricidad Generación, SAU.

17. Els tècnics del Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica han informat favorablement del tancament, indicant com a conclusions:

1. Actualment hi ha disponibilitat plena dels quatre circuits submarins Eivissa-Formentera (els antics de 30 kV i els dos nous a 132 kV). Red Eléctrica de España SAU conclou que en aquestes condicions actuals es cobreixen tots els errors contemplats als Procediments Operatius (PPOO). No obstant l'anterior, els enllaços elèctrics més antics no estan exempts d'indisponibilitat. L'última indisponibilitat va ser comunicada recentment per Red Eléctrica de España, SAU, en data 13 de març de 2025, de l'enllaç de 30 kV Sant Jordi-Formentera 2, per una obra externa els mitjans mecànics de la qual han produït una avaria en la interconnexió de llarga reparació.

Cap dels nous enllaços de 132 kV tampoc estaria lliure d'incidències similars. Per aquest motiu, es proposa traslladar als subjectes intervinents en el sistema elèctric balear aquesta circumstància (transportista i distribuïdor), perquè estiguin preparats per cobrir aquestes contingències de manera que tinguin el mínim impacte en el mercat elèctric associat a Formentera. D'altra banda, es proposa informar d'aquestes circumstàncies al Consell Insular de Formentera, al Consell Insular d'Eivissa, a Capitanía Marítima i als ajuntaments d'Eivissa i Santa Eulària des Riu.

2. Aquest Servei de Transport i Distribució d'Energia i de Generació Tèrmica no té constància que l'Administració de l'Estat hagi autoritzat la baixa de cap dels enllaços Eivissa-Formentera de 30 kV (de 11 i 16 MVA).

3. Vist que a la sol·licitud d'informe de la Direcció General de Política Energètica i Mines sobre les sol·licituds admeses a tràmit al procediment de concurrència competitiva per a l'atorgament de la resolució favorable de compatibilitat a efectes del reconeixement del règim retributiu addicional per als sistemes elèctrics als territoris no peninsulars, no s'ha sol·licitat l'extensió de vida útil d'aquest grup de generació de Formentera ni inversions ambientals ni renovacions per a la seva continuïtat. Per tant, ara sí que es podria arribar a causar un perjudici econòmic a l'empresa propietària de la central, ja que no es reconeixerà l'extensió de vida útil d'aquesta instal·lació de generació.

4. D'acord amb els articles 135.2 i 135.3 del Reial decret 1955/2000 el titular de la instal·lació ha acompanyat la sol·licitud d'una memòria ("Memòria per a la sol·licitud de tancament del grup generador turbina de gas de la central tèrmica de Formentera"), en què es detallen les circumstàncies tècniques, econòmiques i ambientals per las quals es pretén el tancament. Aporta plànols de la instal·lació, que inclouen el recinte de la central amb la turbina de gas i el transformador principal. Inclou que es procedirà a la desconnexió física de la xarxa una vegada es disposi de l'autorització de baixa. Conclou amb les següents circumstàncies per a la sol·licitud de tancament:

- L'edat d'aquest grup de generació TG1-F (57 anys).
- La nul·la previsió de funcionament a futur.
- La baixa eficiència d'aquest grup obsolet.
- Les dificultats associades a la seva tecnologia obsoleta, amb limitacions importants en la disponibilitat de recanvis, mà d'obra especialitzada i de tallers especialitzats per a la seva reparació/manteniment.
- Les importants inversions que serien necessàries per a l'allargament i l'extensió de la seva vida útil.
- La limitació ambiental a partir de l'any 2025 que condiciona les hores d'operació.

5. En relació amb el pla de desmantellament, el sol·licitant indica que una vegada autoritzat el tancament, es desenvoluparà un projecte de desmantellament detallat. Estima en 5 anys des del moment en què s'autoritzi el tancament i la baixa del grup, incloent les etapes d'elaboració del projecte d'execució, obtenció de permisos/licències i execució de les obres.



Per això, el sol·licitant haurà d'aportar abans de l'1/10/25 el Pla de Desmantellament detallat, amb la corresponent valoració econòmica.

6. Per tot això, tenint en compte que l'informe de l'operador del sistema (Red Eléctrica España S.A.U.), de 15 de novembre de 2023, que conclou que en tant es mantinguin en servei els dos circuits de 30 kV es cobreixen tots els errors contemplats als PO, i que no és necessària actuació addicional per complir amb els índexs de garantia de cobertura establerts a la normativa aplicable per als territoris no peninsulars, **s'informa favorablement el tancament de la turbina de gas de Formentera.**

Per tant, es pot procedir a la baixa del grup de la turbina de gas de Formentera (amb clau de registre RO2-0063).

D'acord amb l'article 53.6 de la Llei del sector elèctric, l'autorització administrativa de tancament definitiu s'atorga, sense perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries d'acord amb altres disposicions que siguin aplicables i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.

Es proposa traslladar la resolució de tancament definitiu a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per a la cancel·lació de la inscripció al Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, així com a l'operador del sistema (REE), al Consell Insular de Formentera i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

La resolució s'haurà de publicar al BOE i al BOIB.

Fonaments de dret

1. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, en concret l'article 53.5.
2. El Reial decret 738/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica i el procediment de despatx en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars
4. El Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, que regula les activitats de transport i distribució d'energia elèctrica, concretament els articles 111 i 135.
5. La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, concretament el punt 2.d) de la disposició addicional quarta.
6. El Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01-23.
7. El Decret 99/1997, de 11 de juliol, modificat pel Decret 36/2003, de 11 d'abril, que regula el procediment administratiu aplicable a la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
8. Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
9. La Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de 28 de gener de 2025, de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Resolució

1. Autoritzar a Gas y Electricidad Generacion, SAU, el tancament definitiu del grup generador turbina de gas de la central tèrmica de Formentera i la baixa definitiva del Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica (Registre RO2-0063).
2. Atès que es pretén el desmantellament del grup esmentat, indicant que es desenvoluparà un pla de desmantellament detallat, Gas y Electricidad Generacion SAU, haurà d'aportar abans de l'1 d'octubre de 2025 aquest pla de desmantellament detallat, amb la corresponent valoració econòmica.
3. El termini màxim per al desmantellament de la instal·lació serà l'1 d'octubre de 2030. El titular de la instal·lació haurà de comunicar la finalització dels treballs de desmantellament del grup.
4. D'acord amb l'article 53.6 de la Llei del sector elèctric, aquesta autorització administrativa de tancament definitiu s'atorga sens perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries d'acord amb altres disposicions que siguin aplicables i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.



5. Notificar aquesta Resolució a l'interessat, a l'operador del sistema (Red Eléctrica de España, SA), a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic perquè cancel·li la inscripció en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, així com al Consell Insular de Formentera i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

6. Publicar aquesta resolució al BOE i al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Empresa, Ocupació i Energia en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, en la data de la signatura electrònica (7 d'abril de 2025)

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Diego Viu Domínguez

Per delegació del conseller d' Empresa, Ocupació i Energia

(BOIB núm. 14, de 30/01/2025)

