

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

7682

Resolució de la directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental per la qual s'autoritza la modificació no substancial de l'Autorització Ambiental Integrada de la CCC de Son Reus, promoguda per Gas y Electricidad Generación SAU, consistent en l'ampliació de la nau d'utilitatge

Antecedents

1. En data 28 de maig de 2008 el conseller de Medi Ambient dicta resolució per la qual s'atorga l'autorització ambiental integrada a la CCC de Son Reus, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN S.A.U., (BOIB núm. 88 de 24/06/2008).
2. D'acord amb l'article 13 de la Llei 9/2022, de 23 de novembre, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada, la comunicació d'una modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada, l'ha de presentar l'empresa promotora o la persona titular, amb totes les dades identificatives davant la conselleria competent en matèria de medi ambient, i ha d'anar acompanyada de la documentació que s'hi indica.
3. En compliment de l'art. 10 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, el titular d'una instal·lació que pretengui dur a terme una modificació de la mateixa haurà de comunicar-ho a l'òrgan competent per atorgar l'AAI, indicant raonadament en atenció als criteris descrits a l'esmentat article, si es considera que es tracta d'una modificació substancial.
4. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
5. En data 13 de març de 2025 s'emet l'informe de la inspecció realitzada el dia 20 de novembre de 2024 a la central tèrmica de Son Reus on s'indica que els grups electrògens que donen suport a les instal·lacions i la motobomba pel sistema contra incendis s'han d'incorporar l'AAI.

Per tot l'anterior, i ATÈS

1. Que GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU ha sol·licitat la modificació no substancial de l'Autorització Ambiental Integrada de la CCC de Son Reus, promoguda per Gas y Electricidad Generación SAU, consistent en l'ampliació de la nau d'utilitatge.
2. Que la documentació aportada justifica que es tracta d'una modificació no substancial, en compliment de l'art. 14 del RD 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
3. Que d'acord amb l'article 109.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, també es corregeixen d'ofici diverses errades materials, de fet, o aritmètiques existents a l'autorització.

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 8 de juny de 2026 i d'acord amb el punt 8. d) de l'article 2 del Decret 10/2025, de 14 de juliol, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret 13/2025, de 31 de juliol, pel qual es corregeixen els errors detectats en el Decret 10/2025, dicta la següent:

Resolució

Primer.- Atorgar la modificació no substancial de l'Autorització Ambiental Integrada de l'Autorització Ambiental Integrada de la CCC de Son Reus, promoguda per Gas y Electricidad Generación SAU, consistent en l'ampliació de la nau d'utilitatge amb les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats a la documentació aportada amb la sol·licitud i amb subjecció a les següents condicions:

**Al punt 1. Objecte****On diu:**

La present AAI es concedeix a Gas y Electricidad Generación SAU, únicament i exclusivament per a l'activitat de generació d'energia, tot conforme a l'establert a la documentació de la instal·lació d'una central tèrmica a Son Reus que consta de:

Generador	P. nominal (MWe)	P. tèrmica nominal (MWt)	Combustible	Data d'alta
FC-CC1TG5	52,8	158,51	Gas natural/gasoil	2001
FC-CC1TG6	52,8	158,51	Gas natural/gasoil	2001
FC-CC1TG7	52,8	158,51	Gas natural/gasoil	2001
FC-CC2TG9	75,0	204,68	Gas natural/gasoil	2003
FC-CC2TG10	75,0	204,68	Gas natural/gasoil	2003
FC-TG1	38,5	121,89	Gasoil	2000
FC-TG2	38,5	121,89	Gasoil	2000
FC-TG3	38,5	121,89	Gasoil	2000
FC-TG4	38,5	121,89	Gasoil	2000
FC-CA1		3,9	Gas natural	2011
FC-CA2		3,9	Gas natural	2011
FC-CACC2		4,79	Gas natural	2005

La instal·lació es categoritza dins l'epígraf 1.1.a de l'annex 1 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Ha de dir:

La present AAI es concedeix a Gas y Electricidad Generación SAU, únicament i exclusivament per a l'activitat de generació d'energia, tot conforme a l'establert a la documentació de la instal·lació d'una central tèrmica a Son Reus que consta de:

Generador	P. nominal (MWe)	P. tèrmica nominal (MWt)	Combustible	Data d'alta
FC-CC1TG5	52,8	158,51	Gas natural/gasoil	2001
FC-CC1TG6	52,8	158,51	Gas natural/gasoil	2001
FC-CC1TG7	52,8	158,51	Gas natural/gasoil	2001
FC-CC2TG9	75,0	204,68	Gas natural/gasoil	2003
FC-CC2TG10	75,0	204,68	Gas natural/gasoil	2003
FC-TG1	38,5	121,89	Gasoil	2000
FC-TG2	38,5	121,89	Gasoil	2000
FC-TG3	38,5	121,89	Gasoil	2000
FC-TG4	38,5	121,89	Gasoil	2000
FC-CA1		3,9	Gas natural	2011
FC-CA2		3,9	Gas natural	2011
FC-CACC2		4,79	Gas natural	2005
Electrogen CC2 – TG9		1.852 kWt	Gasoil	-
Electrogen CC2 – TG10		1.852 kWt	Gasoil	-
Electrogen 19BMA		1.537 kWt	Gasoil	-
Electrogen CC1		962 kWt	Gasoil	-
GDE Contraincendis		552 kWt	Gasoil	-

La instal·lació es categoritza dins l'epígraf 1.1.a de l'annex 1 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Al punt 3. Desenvolupament de les activitats**On diu:**

L'activitat es desenvoluparà d'acord als documents que obren a l'expedient, a l'establert a l'AAI i a la legislació vigent.

Ha de dir:

1. L'activitat es desenvoluparà d'acord als documents que obren a l'expedient, a l'establert a l'AAI i a la legislació vigent.
2. Li és d'aplicació la Decisió d'execució 2017/1442 de la Comissió, de 31 de juliol de 2017 per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) d'acord a la Directiva 2010/75 / UE del Parlament Europeu i del Consell per a les grans instal·lacions de combustió.
3. Quant a les consideracions generals del comportament ambiental global, la instal·lació té implantat un Sistema de Gestió Ambiental (MTD1) que segueix les directrius de la norma UNE-EN ISO 14001.
4. La instal·lació està inscrita en el Registre Balear de Centres Turístics i no Turístics Adherits al Sistema Comunitari de Gestió i Auditories Mediambientals (Registre EMAS), d'acord amb el Reglament (CE) 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell.

Al punt 6.3 «Residus perillosos»**On diu:**

1. Els residus perillosos produïts en el procés i quantitats màximes que se'n autoritza la seva producció:

Residu	Codi LER (O.Mam304/2002)	Quantitat (tones/any)
Sals sòlides i solucions que contenen metalls pesants	06 03 13*	0,5
Envasos amb restes de pintura	08 01 11*	1,5
Residus de tòner per impressió que contenen substàncies perilloses	08 03 17*	1
Llots aquosos que contenen substàncies perilloses procedents de la neteja de calderes	10 01 22*	8
Líquids aquosos de neteja	12 03 01*	(1)
Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants	13 02 05*	15
Olis d'aïllament i transmissió de calor que contenen PCB	13 03 01*	-
Olis d'aïllament i transmissió de calor que no contenen PCB	13 03 06*	-
Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats	14 06 02*	0,1
Altres dissolvents i mescles de dissolvents	14 06 03*	0,2
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses	15 01 10*	1
Absorbents contaminats per substàncies perilloses i terres contaminades	15 02 02*	10
Filtres d'oli	16 01 07*	2
Residus inorgànics que contenen substàncies perilloses	16 03 03*	1,5
Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses	16 05 04*	0,5
Productes químics de laboratori que contenen substàncies perilloses	16 05 06*	6
Bateries de plom	16 06 01*	2
Acumuladors de Ni-Cd i bateries de telèfons mòbils	16 06 02*	0,1
Piles que contenen mercuri	16 06 03*	0,1
Residus que contenen hidrocarburs	16 07 08*	500
Materials de construcció que contenen amiant	17 06 05*	-
Terres i pedres que contenen substàncies perilloses	17 05 03*	(1)
Residus que en la seva recollida i eliminació és objecte de requisits especials per a prevenir infeccions	18 01 03*	1
Olis i greixos diferents dels especificats en el codi 20 01 25	20 01 26*	0,2



Residu	Codi LER (O.Mam304/2002)	Quantitat (tones/any)
Aparells d'aire condicionat Professional	16 02 11*-12*	0,3
Monitors i pantalles CRT – Professional	16 02 13*-21*	(1)
Monitors i Pantalles: no CRT, no LED Professional	16 02 13*-22*	0,3
Grans aparells amb components perillosos Professional	16 02 13*-41*	0,3
Petits aparells amb components perillosos i piles incorporades Professional	16 02 13*-51*	0,3
Làmpades de descàrrega, no LED i fluorescents Professional	20 01 21*-31*	0,3
Aparells amb CFC, HCFC, HC, NH ₃ - Domèstic	20 01 23*-11*	(1)
Aparells d'aire condicionat Domèstic	20 01 23*-12*	0,3
Monitors i pantalles CRT – Domèstic	20 01 35*-21*	(1)
Monitors i pantalles No CRT, no LED – Domèstic	20 01 35*-22*	(1)
Grans aparells amb components perillosos - Domèstic	20 01 35*-41*	(1)
Aparells d'informàtica i telecomunicacions petits amb components perillosos - Domèstic	20 01 35*-61*	(1)

1. * Residu perillós

2. Els residus sense quantitat no es produeixen encara que compten amb documents d'acceptació pel cas en que accidentalment es puguin produir.

3. ⁽¹⁾ Aquests residus se n'estima una producció conjunta de 8 tones/any

2. La quantitat total de residus perillosos autoritzada per aquesta instal·lació és de 588 tones/any.

3. En cas de que les quantitats de residus superin aquesta quantitat per causes puntuals, accidentals o imprevistes, s'haurà de donar coneixement al departament competent en matèria de residus.

Ha de dir:

1. Residus perillosos produïts com a conseqüència de les operacions d'explotació de la CT Son Reus:

Residu	Codi LER ⁽²⁾	Quantitat (tones/any)
Sals sòlides i solucions que contenen metalls pesants	06 03 13*	0,5
Residus que contenen altres metalls pesats	06 04 05*	0,6
Envasos amb restes de pintura	08 01 11*	1,5
Residus de tòner per impressió que contenen substàncies perilloses	08 03 17*	1
Llots aquosos que contenen substàncies perilloses procedents de la neteja de calderes	10 01 22*	8
Residus de granallat o sorrejat que contenen substàncies perilloses	12 01 16*	6
Líquids aquosos de neteja	12 03 01*	(1)
Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants	13 02 05*	15
Olis d'aïllament i transmissió de calor que contenen PCB	13 03 01*	-
Olis d'aïllament i transmissió de calor que no contenen PCB	13 03 06*	-
Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats	14 06 02*	0,1
Altres dissolvents i mescles de dissolvents	14 06 03*	0,2
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses	15 01 10*	1
Absorbents contaminats per substàncies perilloses i terres contaminades	15 02 02*	10
Filtres d'oli	16 01 07*	2
Aparells d'aire condicionat Professional	16 02 11*-12*	0,3
Monitors i pantalles CRT – Professional	16 02 13*-21*	(1)
Monitors i Pantalles: no CRT, no LED Professional	16 02 13*-22*	0,3
Grans aparells amb components perillosos Professional	16 02 13*-41*	0,3



Residu	Codi LER ⁽²⁾	Quantitat (tones/any)
Petits aparells amb components perillosos i piles incorporades Professional	16 02 13*-51*	0,3
Residus inorgànics que contenen substàncies perilloses	16 03 03*	1,5
Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses	16 05 04*	0,5
Productes químics de laboratori que contenen substàncies perilloses	16 05 06*	6
Bateries de plom	16 06 01*	2
Acumuladors de Ni-Cd i bateries de telèfons mòbils	16 06 02*	0,1
Piles que contenen mercuri	16 06 03*	0,1
Residus que contenen hidrocarburs	16 07 08*	500
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles	17 02 04*	1
Terres i pedres que contenen substàncies perilloses	17 05 03*	(1)
Materials de construcció que contenen amiant	17 06 05*	-
Residus que en la seva recollida i eliminació és objecte de requisits especials per a prevenir infeccions	18 01 03*	1
Resines intercanviadores d'ions saturades o usades	19 08 06*	12
Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri	20 01 21*	0,2
Làmpades de descàrrega, no LED i fluorescents Professional	20 01 21*-31*	0,3
Aparells amb CFC, HCFC, HC, NH ₃ - Domèstic	20 01 23*-11*	(1)
Aparells d'aire condicionat Domèstic	20 01 23*-12*	0,3
Olis i greixos diferents dels especificats en el codi 20 01 25	20 01 26*	0,2
Monitors i pantalles CRT - Domèstic	20 01 35*-21*	(1)
Monitors i pantalles No CRT, no LED - Domèstic	20 01 35*-22*	(1)
Grans aparells amb components perillosos - Domèstic	20 01 35*-41*	(1)
Aparells d'informàtica i telecomunicacions petits amb components perillosos - Domèstic	20 01 35*-61*	(1)

Els residus sense quantitat no es produeixen encara que compten amb documents d'acceptació pel cas en que accidentalment es puguin produir.

(1) D'aquests residus s'estima una producció conjunta de 8 tones/any

(2) Codificació d'acord amb la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014, sobre la llista de residus i el Reial decret 27/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen el Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, i el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

2. S'estima una generació de residus perillosos en aquesta instal·lació de 572,3 tones/any.

3. En cas de que per causes puntuals, accidentals o imprevistes es generin més residus dels estimats s'haurà de donar coneixement al departament competent en matèria de residus.

Al punt 6.3 «Residus perillosos»

On diu:

11. Emmagatzematge dels residus

a) Segons allò que disposa l'article 15 del Reial decret 833/1988, es podrà efectuar un emmagatzematge temporal dels residus indicats a les instal·lacions, durant un període màxim de sis mesos en les condicions i amb els mitjans prevists a la memòria presentada per Gas y Electricidad Generación SAU.

b) Els residus han d'estar sempre disposats en contenidors completament separats uns tipus dels altres i diferenciades les distintes zones d'emmagatzematge, que han d'estar cobertes per evitar el contacte directe de les aigües de pluja.

Ha de dir:

11. Emmagatzematge de residus perillosos



Segons allò que disposa l'article 21 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular:

- S'ha de disposar d'una zona habilitada i identificada dels residus que reuneixi les condicions adequades d'higiene i seguretat. En el cas d'emmagatzematge de residus perillosos aquests hauran d'estar protegits de la intempèrie i amb sistemes de retenció d'abocaments i vessaments.
- Es podrà efectuar un emmagatzematge temporal dels residus perillosos, durant un període màxim de sis mesos tant si es destinen a valorització com si es destinen a eliminació.
- Els terminis esmentats començaran a computar des que s'iniciï el dipòsit de residus en el lloc d'emmagatzematge, havent de constar la data d'inici en l'arxiu cronològic i en el sistema d'emmagatzematge d'aquests residus (gàbies, contenidors, prestatgeries, entre altres).

Al punt 6.4 «Residus no perillosos»

On diu:

- Gas y Electricidad Generación SAU està obligat, sempre que no procedeixi a gestionar-los per si mateix, a lliurar-los a un gestor de residus, per a la seva valorització o eliminació. En el cas dels residus urbans o els assimilables a urbans seran lliurats a la entitat local corresponent.
- En tot cas, el posseïdor dels residus està obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions adequades d'higiene i seguretat. Tot residu potencialment reciclable o valoritzable ha de ser destinat a aquestes fins, evitant la seva eliminació en tots els casos possibles.

Ha de dir:

- Gas y Electricidad Generación SAU està obligat, sempre que no procedeixi a gestionar-los per si mateix, a lliurar-los a un gestor de residus, per a la seva valorització o eliminació. En el cas dels residus urbans o els assimilables a urbans seran lliurats a la entitat local corresponent.
- En tot cas, el posseïdor dels residus està obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions adequades d'higiene i seguretat. Tot residu potencialment reciclable o valoritzable ha de ser destinat a aquestes fins, evitant la seva eliminació en tots els casos possibles.
- La durada màxima de l'emmagatzematge dels residus no perillosos en el lloc de producció serà inferior a dos anys quan es destinin a valorització i a un any quan es destinin a eliminació.
- Els terminis esmentats començaran a computar des que s'iniciï el dipòsit de residus en el lloc d'emmagatzematge, havent de constar la data d'inici en l'arxiu cronològic i en el sistema d'emmagatzematge d'aquests residus (gàbies, contenidors, prestatgeries, entre altres).

El punt 8.2.1. Activitats amb focus canalitzats queda redactat de la manera següent:

A la taula següent s'indiquen les APCA i la seva classificació d'acord amb l'annex del Reial decret 100/2011.

Tenint en compte la definició de l'article 43 Normes d'addició, del RD 815/2013, així com la definició d'instal·lació de combustió de la Decisió d'execució 2017/1442, i la definició d'instal·lació del Reial decret legislatiu 1/2016, s'indiquen a la mateixa taula les instal·lacions de combustió considerades i les activitats que les integren, amb les potències tèrmiques corresponents.

Instal·lacions de combustió	Focus/Unitat de combustió	Potència tèrmica (MWt)	Descripció APCA	Codi APCA	Grup
Instal·lació de combustió TG1	FC-TG1	121,89	Turbina de gas TG1 Turbina de gas de potència tèrmica nominal ≥ 50 MWt	01 01 04 01	A
Instal·lació de combustió TG2	FC-TG2	121,89	Turbina de gas TG2 Turbina de gas de potència tèrmica nominal ≥ 50 MWt	01 01 04 01	A
Instal·lació de combustió TG3	FC-TG3	121,89	Turbina de gas TG3 Turbina de gas de potència tèrmica nominal ≥ 50 MWt	01 01 04 01	A
Instal·lació de combustió TG4	FC-TG4	121,89	Turbina de gas TG4 Turbina de gas de potència tèrmica nominal ≥ 50 MWt	01 01 04 01	A
	FC-CC1TG5 amb cicle obert i amb cicle combinat	158,51	Turbina de gas TG5 Turbina de gas de potència tèrmica nominal ≥ 50 MWt	01 01 04 01	A



Instal·lacions de combustió	Focus/Unitat de combustió	Potència tèrmica (MWt)	Descripció APCA	Codi APCA	Grup
Instal·lació de combustió CC1	FC-CC1TG6 amb cicle obert i amb cicle combinat	158,51	Turbina de gas TG6 Turbina de gas de potència tèrmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
	FC-CC1TG7 amb cicle obert i amb cicle combinat	158,51	Turbina de gas TG7 Turbina de gas de potència tèrmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
Instal·lació de combustió CC2	FC-CC2TG9 amb cicle obert i amb cicle combinat	204,68	Turbina de gas TG9 Turbina de gas de potència tèrmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
	FC-CC2TG10 amb cicle obert i amb cicle combinat	204,68	Turbina de gas TG9 Turbina de gas de potència tèrmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
Instal·lació de combustió CACC2	FC-CACC2	4,79	Caldera auxiliar del CC2 Calderes de potència tèrmica nominal < 5 MWt i >= 1MWt	01 01 03 03	C
Instal·lació de combustió CA1	FC-CA1	3,9	Caldera 1 d'escalfament gas natural Calderes de potència tèrmica nominal < 5 MWt i >= 1MWt	01 01 03 03	C
Instal·lació de combustió CA2	FC-CA2	3,9	Caldera 2 d'escalfament gas natural Calderes de potència tèrmica nominal < 5 MWt i >= 1MWt	01 01 03 03	C
Grup electrogen 1	FC-GE1	1,852	TG9 i serveis essencials CC2 Grup electrogen 960 kVA Motors de combustió interna de P.t.n <= 5 MWt y >= 1 MWt	01 01 05 03	C
Grup electrogen 2	FC-GE2	1,852	TG10 i serveis essencials CC2 Grup electrogen 960 kVA Motors de combustió interna de P.t.n <= 5 MWt y >= 1 MWt	01 01 05 03	C
Grup electrogen 3	FC-GE3	1,537	Turbines 6B i sistemes essencials compartits, subestació Grup electrogen 600 kVA Motors de combustió interna de P.t.n <= 5 MWt y >= 1 MWt	01 01 05 03	C
Grup electrogen 4	FC-GE4	0,962	Sistemes essencials CC1 i suport secundari barra 19BMA Grup electrogen 400 kVA Motors de combustió interna de P.t.n < 1MWt	01 01 05 04	-
Grup Contra incendis	FC-CI1	0,552	Bomba contra incendis Motors de combustió interna de P.t.n < 1MWt	01 01 05 04	-

Al punt 8.3.9 «Taules de valors límit d'emissió»**On diu:****Instal·lacions de combustió FC-CACC2, FC-CA1 i FC-CA2****Ha de dir:****Instal·lacions de combustió (calderes FC-CACC2, FC-CA1 i FC-CA2)****Al punt 8.3.9 «Taules de valors límit d'emissió» s'afegeix l'apartat següent:****Instal·lacions de combustió (grups electrogens FC-GE1, FC-GE2, FC-GE3, FC-GE4 i grup contra incendis FC-CI1)**

1. Els grups electrògens FC-GE1, FC-GE2 i FC-GE3 tenen una potència tèrmica superior a 1 MWt i inferior a 5 MWt. Per tant, són mitjanes instal·lacions de combustió existents, d'acord amb la definició del Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera procedents de les mitjanes instal·lacions de combustió (MIC). El titular ha d'informar de qualsevol canvi en aquests grups electrògens.





2. Abans de l'01/01/2029 el titular haurà d'inscriure les tres instal·lacions, FC-GE1, FC-GE2 i FC-GE3, per tenir una potència tèrmica nominal individual inferior a 5 MWt, en el registre de mitjanes instal·lacions de combustió (MIC), enviant al departament competent en matèria d'atmosfera la informació que figura a l'annex I del RD 1042/2017, segons formulari de la pàgina web.

3. El combustible utilitzat és gasoil, per tant, no és necessari mesurar SO₂, d'acord amb el disposat al punt 5, Part 1 de l'Annex IV de seguiment de les emissions del RD 1042/2017.

4. Cada any, dins el primer trimestre de l'any següent, el titular informará del règim de funcionament dels grups electrògens, especificant els dies i les hores de funcionament de l'any anterior. També aportarà les mitjanes mòbils dels darrers cinc anys per tal de comprovar que es manté el règim de funcionament inferior a 500 hores a l'any, d'acord amb el disposat al punt 6 de l'article 6 del RD 1042/2017, la qual cosa permet eximir del compliment dels valors límit d'emissió. El titular informará de qualsevol canvi en el règim de funcionament dels grups electrògens.

5. D'acord amb la instrucció 1/2026 del director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual s'estableixen els criteris per eximir del compliment de valors límit d'emissió a l'atmosfera a les mitjanes instal·lacions de combustió (MIC) que funcionin menys de 500 hores a l'any, d'acord amb els articles 6.6 i 6.7 del Reial decret 1042/2017 (BOIB núm.35, de 19 de març de 2026), per als focus FC-GE1, FC-GE2 i FC-GE3 no hi ha valor límit d'emissió però si que hi ha un valor de referència descrit a la taula següent:

Focus	Contaminant	Tipus de control	Periodicitat	Valors de referència (gasoil)
FC-GE1	NOx	OCA	Cada cinc anys	250 mg/Nm ³ ⁽¹⁾
FC-GE2	CO	OCA	Cada cinc anys	Sense referència ⁽¹⁾
FC-GE3	Opacitat Bacharach	OCA	Cada cinc anys	4

⁽¹⁾ referits a les següents condicions de mesura: T = 273,15 K, P = 101,3 kPa, gas sec i referit a un contingut d'O₂ del 15 % per als gasos

6. El grup electrogen FC-GE4, per la seva potència tèrmica i pel fet de ser un focus no sistemàtic, així com el grup contra incendis FC-CI1, estan exempts de fer mesures per part d'OCA, mentre es mantengui el seu règim de funcionament no sistemàtic.

Es corregeix la numeració del condicionant d'atmosfera «Immissions o qualitat de l'aire» que passa a ser el punt 8.5 de l'AAI.

Segon.- La present autorització s'atorga sense perjudici de la resta d'autoritzacions i llicències que resultin exigibles.

Tercer.- Publicar el contingut d'aquesta resolució al BOIB i notificar a GESA, al Servei de Residus i Sòls Contaminats i a la Secció d'Atmosfera.

(Signat electrònicament: 15 de juny de 2026)

La directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental

Maria Paz Andrade Barberá

