

**Secció V. Anuncis****Subsecció segona. Altres anuncis oficials****ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA****VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ****22392*****Informació pública d'autorització administrativa d'instal·lacions elèctriques***

D'acord amb la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric; amb el Decret 99/1997, d'11 de juliol, pel qual es regula el procediment administratiu aplicable a la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 36/2003, d'11 d'abril; amb el Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, i amb la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental a les Illes Balears, se sotmet a informació pública la petició de l'entitat Red Eléctrica de España, SA d'autorització administrativa de les instal·lacions elèctriques les característiques principals de les quals s'assenyalen a continuació:

Expedient TR 7/11: nova subestació Centre 132/66 kV.

Terme municipal: Montuiri

Característiques principals: àrea de transport de la nova subestació Centre, constituïda per cel·les de 132 kV en aïllament SF6, tipus GIS, per a instal·lació en interior, en configuració de doble barra amb acoblament, a més dels equips auxiliars de control i protecció. La subestació s'explorà inicialment a 66 kV.

Àrea de distribució de la nova subestació Centre, constituïda per dos transformadors de relació de transformació 66/15 kV i 40 MVA de potència, i sistema de 15 kV constituït per cabines blindades en aïllament SF6, per a instal·lació en interior, a més de bateries de condensadors i equips auxiliars de control i protecció.

Expedient TR 8/11: línia aèria-subterrània a 66 kV Centre-Llucmajor 1-2

Termes municipals: Montuiri, Algaida i Llucmajor

Característiques principals: nova línia aèria-subterrània d'interconnexió entre les subestacions de Centre i Llucmajor de doble circuit i 15.565 m de longitud, dissenyada per a 132 kV i que funcionarà inicialment a 66 kV.

Expedient TR 9/11: línia aèria-subterrània a 66 kV Centre-Llubí

Termes municipals: Llubí, Maria de la Salut, Sineu, Sant Joan, Lloret de Vistalegre i Montuiri

Característiques principals: nova línia aèria-subterrània d'interconnexió entre les subestacions de Centre i Llubí de simple circuit i 13.130 m de longitud, dissenyada per a 132 kV i que funcionarà inicialment a 66 kV.

El projecte i l'estudi d'impacte ambiental de les instal·lacions esmentades es poden examinar als llocs següents:

- Direcció General d'Indústria i Energia de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació (plaça de Son Castelló, 1, polígon industrial de Son Castelló, 1a planta, 07009 Palma).

Al mateix temps s'hi poden formular, en doble exemplar, les al·legacions que es considerin pertinents en el termini de trenta dies comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 d'octubre de 2012

El director general d'Indústria i Energia

Jaime Ochogavía Colom

