



Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

12875 *Informació pública d'autorització administrativa d'instal·lacions elèctriques*

D'acord amb la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric; amb el Decret 99/1997, d'11 de juliol, pel qual es regula el procediment administratiu aplicable a la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 36/2003, d'11 d'abril; amb el Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, i amb la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental a les Illes Balears, se sotmet a informació pública la petició de l'entitat Red Eléctrica de España, SA d'autorització administrativa de les instal·lacions elèctriques les característiques principals de les quals s'assenyalen a continuació:

Expedient TR 17/12: nova subestació Cala d'Or 132-66/15 kV
Terme municipal: Santanyí

Característiques principals: àrea de transport de la nova subestació Cala d'Or, constituïda per les cel·les de 132 kV en aïllament SF6, tipus GIS, per a instal·lació en interior, en configuració de doble barra amb acoblament, a més dels equips auxiliars de control i protecció. La subestació s'explorà inicialment a 66 kV.

Àrea de distribució de la nova subestació Cala d'Or, constituïda per dos transformadors de relació de transformació 66/15 kV i 40 MVA de potència, i sistema de 15 kV constituït per desset cabines blindades en aïllament SF6, per a instal·lació en interior, a més de dues bateries de condensadors i els equips auxiliars de control i protecció.

Expedient TR 18/12: modificació línia a 66 kV Portocolom-Santanyí, entrada/sortida subestació Cala d'Or
Termes municipals: Felanitx i Santanyí

Característiques principals: nou tram de línia aèria-subterrània d'interconnexió amb la xarxa de transport a 66 kV de la nova subestació Cala d'Or, de doble circuit i 1.412 m de longitud total, dissenyada per a 132 kV i que funcionarà inicialment a 66 kV.

El projecte i l'estudi d'impacte ambiental de les instal·lacions esmentades es poden examinar al lloc següent:

- Direcció General d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Economia i Competitivitat (plaça de Son Castelló, 1, polígon industrial de Son Castelló, 1a planta, 07009 Palma).

Al mateix temps s'hi poden formular, en doble exemplar, les al·legacions que es considerin pertinents en el termini de trenta dies comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el *Butlletí Oficial de les Illes Balears*.

Palma, 6 de juny de 2013

El director general d'Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom

