



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

8390***Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears en relació al projecte de Electrificació parcel·les 45 i 46 del polígon 17, T.M. de Campos***

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex I de la Llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 20 de desembre de 2013,

ATÈS

1. Que l'objecte del projecte és donar subministrament elèctric a l'ampliació de potència sol·licitada per el Balneari, amb la instal·lació d'un nou centre de transformació de 400KVA, enllaç amb la xarxa de mitja tensió existent amb conversió a soterrada i dues noves xarxes de baixa tensió.

2. Que les línies elèctriques de mitja tensió i baixa tensió s'instal·laran soterrades per camí asfaltat existent i per davall la carretera.

El CT s'ubicarà a l'interior d'una construcció prefabricada de formigó, homologada per la companyia subministradora, s'instal·larà a la zona de l'aparcament exterior del balneari, a la vorera del camí existent. El CT s'instal·larà a sobre d'una solera de formigó armat.

L'armari de distribució ja és existent a la finca.

3. Que les actuacions es duren a terme a la parcel·la 46 del polígon 17 de Campos classificada com a ANEI i dins XN2000 LIC/ZEPA ES0000037 i a la parcel·la 213 polígon 16 classificada com a Sòl Rústic General. A zona amb vulnerabilitat d'aqüífers modera i alta i dins àrea de protecció territorial de carreteres.

4. Que no es realitza cap actuació a les edificacions catalogades com a Bé Patrimonial.

5. Que s'identifiquen i es valoren els impactes a la fase de construcció i funcionament.

6. Que es prendran mesures protectores i correctores per tal d'evitar els impactes més destacats de l'execució del projecte incidint sobre l'atmosfera, la protecció del sòl i es desenvoluparà el Pla de Vigilància Ambiental per controlar la correcta execució de les mesures i durant l'execució de les obres un tècnic qualificat assumirà el seguiment ambiental.

7. Que durant la fase prèvia s'han rebut els informes favorables de Direcció General d'Indústria i Energia de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, el Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca.

8. Que a la fase d'exposició pública s'ha rebut l'Informe amb condicionats del Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics.

9. Que no s'ha rebut l'Informe de la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca.

10. Que el projecte compta amb Acord d'exclusió afectació del Subcomitè de Xarxa Natura 2000 de dia 22 de juliol de 2013.

11. Que durant el període d'exposició pública no s'han rebut al·legacions.

ACORDA

Informar FAVORABLEMENT el projecte "electrificació parcel·les 45 i 46 del polígon 17 del TM de Campos" amb els condicionants següents:

1. El Centre de Transformació s'haurà de cobrir de pedra (preferentment de la tipologia de la zona), per tal de disminuir l'impacte paisatgístic.

2. D'acord amb l'Informe del Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics:

a. Les rases per on es soterraran les línies de MT i BT, hauran de romandre obertes el mínim temps possible.





b. Durant el temps que durin les obres s'hauran de prendre les màximes precaucions per evitar abocaments accidentals de substàncies contaminants (olis, hidrocarburs,...)

Es recorda:

Que abans de l'inici de les obres s'haurà de comptar amb l'Informe de la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca.

Aquest informe s'emet sense perjudici de les competències territorials, urbanístiques, etc., de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'obtenció de l'autorització.

Palma, 3 de febrer de 2014

El president de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

