



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

12705

Correcció d'errades de la publicació de l'adaptació a la directiva 2010/75/CE sobre emissions industrials de l'autorització ambiental integrada de la CT d'Eivissa de Gas y Electricidad Generación SAU. (IPPC 03/2006)

Correcció d'errades de la publicació de l'adaptació a la directiva 2010/75/CE sobre emissions industrials de l'autorització ambiental integrada de la CT d'Eivissa de Gas y Electricidad Generación SAU. (IPPC 03/2006)

En relació amb l'assumpte de referència, s'ha detectat que la publicació que es va realitzar al BOIB núm. 72 de 27 de maig de 2014 de l'acord del Ple de la CMAIB de 20 de desembre de 2013 contenia una sèrie d'errades de transcripció.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, assenyala que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes.

Per això, es procedeix a rectificar la publicació corresponent a l'acord del Ple de la CMAIB de 20 de desembre de 2013 (BOIB núm. 72 de 27 de maig de 2014), relatiu a l'Adaptació a la Directiva 2010/75/CE sobre emissions industrials de l'autorització ambiental integrada de la CT d'Eivissa, en els següents termes:

1. Al condicionant "5. Consums", on diu:

Productes Finals	Potència anual estimada
Potència elèctrica nominal total	338,2 MW
Temps de funcionament	8760 hores/any

Ha de dir:

Productes Finals	Potència anual estimada
Potència elèctrica nominal total	338,2 MW
Temps de funcionament	8760 hores/any

2. A la taula de l'apartat 1 del condicionant 6.3, a la versió castellana, on diu:

Residu	Codi L. E. R. (O. Mam/304/2002)	Quantitat (tones/any)
Residus que en la seva recollida i eliminació és objecte de requisits especials per a prevenir infeccions	18 01 03*	1
Sals sòlides i solucions que contenen metalls pesants	060313*	0.5
Envasos amb restes de pintura	080111*	0.4
Residus de tòner per impressió que contenen substàncies perilloses	080317*	1
Cendra volant i pols de caldera d'hidrocarburs	100104*	2



Residu	Codi L. E. R. (O. Mam/304/2002)	Quantitat (tones/any)
Llots aquosos que contenen substàncies perilloses procedents de la neteja de calderes	100122*	7
Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants	130205*	400
Olis d'aïllament i transmissió de calor que contenen pcb	130301*	-
Olis d'aïllament i transmissió de calor que no contenen pcb	130306*	-
Llots de separadors d'aigua/substàncies olives	130502*	300
Aigua olivosa procedent de separadors d'aigua/substàncies olives	130507*	200
Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats	140602*	0,1
Altres dissolvents i mescles de dissolvents	140603*	0,2
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses	150110*	1
Absorbents contaminats per substàncies perilloses i terres contaminades	150202*	20
Filtres d'oli	60107*	2
Equips elèctrics i electrònics rebutjats que contenen substàncies perilloses	160213*	0.4
Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses	160504*	0.4
Productes químics de laboratori que contenen substàncies perilloses	160506*	6
Bateries de plom	160601*	2
Acumuladors de Ni-Cd i bateries de telèfons mòbils	160602*	3
Piles que contenen mercuri	160603*	0.1
Residus que contenen hidrocarburs	160708*	900
Materials de construcció que contenen amiant	170605*	-
Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri	200121*	0.2
Olis i greixos diferents dels especificats en el codi 200125	200126*	0.2

Ha de dir:

Residu	Codi L. E. R. (O. Mam/304/2002)	Quantitat (tones/any)
Residus que en la seva recollida i eliminació és objecte de requisits especials per a prevenir infeccions	18 01 03*	1



Residu	Mam/304/2002)	(tones/any)
Sals sòlides i solucions que contenen metalls pesants	060313*	0.5
Envasos amb restes de pintura	080111*	0.4
Residus de tòner per impressió que contenen substàncies perilloses	080317*	1
Cendra volant i pols de caldera d'hidrocarburs	100104*	2
Llots aquosos que contenen substàncies perilloses procedents de la neteja de calderes	100122*	7
Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants	130205*	400
Olis d'aïllament i transmissió de calor que contenen pcb	130301*	-
Olis d'aïllament i transmissió de calor que no contenen pcb	130306*	-
Llots de separadors d'aigua/substàncies olioses	130502*	300
Aigua oliosa procedent de separadors d'aigua/substàncies olioses	130507*	200
Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats	140602*	0,1
Altres dissolvents i mescles de dissolvents	140603*	0,2
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses	150110*	1
Absorbents contaminats per substàncies perilloses i terres contaminades	150202*	20
Filtres d'oli	160107*	2
Equips elèctrics i electrònics rebutjats que contenen substàncies perilloses	160213*	0.4
Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses	160504*	0.4
Productes químics de laboratori que contenen substàncies perilloses	160506*	6
Bateries de plom	160601*	2
Acumuladors de Ni-Cd i bateries de telèfons mòbils	160602*	3
Piles que contenen mercuri	160603*	0.1
Residus que contenen hidrocarburs	160708*	900
Materials de construcció que contenen amiant	170605*	-
Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri	200121*	0.2



Residu	Codi L. E. R. (O. Mam/304/2002)	Quantitat (tones/any)
Olis i greixos diferents dels especificats en el codi 200125	200126*	0.2

3. A la taula del condicionant 8.3.10, on diu:

Contaminant	Tipus de control	Periodicitat	Valor límit d'emissió (15% O2 de referència per als gasos)
SO2	SAM	Continu	40 mg/Nm3
NOx	SAM	Continu	2.000 mg/Nm3 450 mg/Nm3 a partir d'1/01/2016
Partícules	SAM	Continu	30 mg/Nm3
CO	SAM	Continu	100/Nm3

Ha de dir:

Contaminant	Tipus de control	Periodicitat	Valor límit d'emissió (15% O2 de referència per als gasos)
SO2	SAM	Continu	40 mg/Nm3
NOx	SAM	Continu	2.000 mg/Nm3 450 mg/Nm3 a partir d'1/01/2016
Partícules	SAM	Continu	30 mg/Nm3
CO	SAM	Continu	100 mg/Nm3

4. A la taula del condicionant 8.3.13, on diu:

Contaminant	Tipus de control	Periodicitat	Valor límit d'emissió (15% O2 de referència per als gasos)
SO2	SAM	Continu	40 mg/Nm3
			120 mg/Nm3 per TG5, TG6 i TG7



NOx	SAM	Continu	90 mg/Nm3 a partir d'1/01/2020 per TG5 i TG6 90 mg/Nm3 a partir d'1/01/2016 per TG7 50 mg/Nm3 per TG8 i TG9
Partícules	SAM	Continu	20 mg/Nm3
CO	SAM	Continu	100/Nm3

Ha de dir:

Contaminant	Tipus de control	Periodicitat	Valor límit d'emissió (15% O2 de referència per als gasos)
SO2	SAM	Continu	40 mg/Nm3
NOx	SAM	Continu	120 mg/Nm3 per TG5, TG6 i TG7 90 mg/Nm3 a partir d'1/01/2020 per TG5 i TG6 90 mg/Nm3 a partir d'1/01/2016 per TG7 50 mg/Nm3 per TG8 i TG9
Partícules	SAM	Continu	20 mg/Nm3
CO	SAM	Continu	100 mg/Nm3

5. A la taula del condicionant 8.3.14, on diu:

Contaminant	Tipus de control	Periodicitat	Valor límit d'emissió (15% O2 de referència per als gasos)
SO2	Autocontrol	Semestral	15 mg/Nm3
	OCA	Anual	
NOx	SAM	Continu	50 mg/Nm3



Partícules	Autocontrol	Semestral	5 mg/Nm ³
	OCA	Anual	
CO	SAM	Continu	100/Nm ³

Ha de dir:

Contaminant	Tipus de control	Periodicitat	Valor límit d'emissió (15% O ₂ de referència per als gasos)
SO ₂	Autocontrol	Semestral	15 mg/Nm ³
	OCA	Anual	
NO _x	SAM	Continu	50 mg/Nm ³
Partícules	Autocontrol	Semestral	5 mg/Nm ³
	OCA	Anual	
CO	SAM	Continu	100 mg/Nm ³

6. A la taula de l'apartat 5 del condicionant 8.6, on diu:

Contaminant	Periodicitat	Valors de referència
NO	Continu	
NO ₂	Continu	200mg/m ³ mitjana horària, no superar més de 18 vegades/any 40mg/m ³ mitjana anual
NO _x	Continu	30mg/m ³ mitjana anual per a la protecció a la vegetació
SO ₂	Continu	350mg/m ³ mitjana horària, no superar més de 24 vegades/any 125mg/m ³ mitjana diària, no superar més de 3 vegades/any
O ₃	Continu	120mg/m ³ màxima diària de mitjanes mòbils octohoràries
Partícules PM ₁₀	Continu	50mg/m ³ mitjana diària, no superar més de 35 vegades/any 40mg/m ³ mitjana anual
Pb a fracció PM ₁₀	Campanya anual	0,5 mg/m ³ mitjana anual
As a fracció PM ₁₀	Campanya anual	6 ng/m ³ mitjana anual
Cd a fracció PM ₁₀	Campanya anual	5 ng/m ³ mitjana anual
Ni a fracció PM ₁₀	Campanya anual	20 ng/m ³ mitjana anual
Hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH) a fracció PM ₁₀	Campanya anual	per al benzo(a)piren 1ng/m ³ mitjana anual

Ha de dir:



Contaminant	Periodicitat	Valors de referència
NO	Continu	
NO ₂	Continu	200µ/m3 mitjana horària, no superar més de 18 vegades/any 40µ/m3 mitjana anual
NO _x	Continu	30µ/m3 mitjana anual per a la protecció a la vegetació
SO ₂	Continu	350µ/m3 mitjana horària, no superar més de 24 vegades/any 125µ/m3 mitjana diària, no superar més de 3 vegades/any
O ₃	Continu	120µ/m3 màxima diària de mitjanes mòbils octohoràries
Partícules PM ₁₀	Continu	50µ/m3 mitjana diària, no superar més de 35 vegades/any 40µ/m3 mitjana anual
Pb a fracció PM ₁₀	Campanya anual	0,5 µ/m3 mitjana anual
As a fracció PM ₁₀	Campanya anual	6 ng/m3 mitjana anual
Cd a fracció PM ₁₀	Campanya anual	5 ng/m3 mitjana anual
Ni a fracció PM ₁₀	Campanya anual	20 ng/m3 mitjana anual
Hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH) a fracció PM ₁₀	Campanya anual	per al benzo(a)piren 1ng/m3 mitjana anual

Palma, 2 de novembre de 2016

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias

