

**Secció V. Anuncis****Subsecció segona. Altres anuncis oficials****ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA****CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI****23730**

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Proposta de conservació dels acords del Ple de la CMAIB del 2 de juny de 2011 i del 29 de febrer de 2012 sobre el "Projecte de construcció d'una deixalleria al polígon de Sant Francesc Xavier", Formentera.

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex II de la llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 19 de juliol de 2012

ATÈS

1. Que la modificació del projecte "Projecte Bàsic Modificat de la Deixalleria de Formentera (12 de juny de 2012)" no suposa un augment ni modificació considerable dels impactes ambientals ja avaluats i amb acord de no subjecció.
2. L'informe del Servei de Residus de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 25 de juny de 2012.

ACORDA

conservar l'acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de dia 2 de juny de 2011 i la posterior modificació d'aquest acord de dia 29 de febrer de 2012.

Es recorda, per tal que es tenguí en consideració per l'òrgan substantiu i promotor, l'informe emès pel Servei de Residus de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, òrgan competent per emetre l'autorització pertinent, que conclou el següent:

"Revisada la documentació de modificació del projecte de construcció inicial d'una deixalleria al polígon industrial de Sant Francesc Xavier de Formentera, s'observa que:

-Se sol·licita autorització per a la recollida i emmagatzematge de residus sanitaris del grup II. El projecte de la deixalleria no reuneix les condicions suficients per poder emmagatzemar residus sanitaris d'aquest tipus, ja que no compleix el decret 136/1996, de 5 de juliol, de residus sanitaris.

-S'ha d'aclarir el sistema de recollida d'aigües de les instal·lacions (situació de les canaletes i pendents) i del decantador de greixos (situació i descripció tècnica del mateix) que es nomena en el projecte i definir-les en un plànol.

-El magatzem de residus perillosos ha de ser un magatzem tancat i ben ventilat, per evitar la generació de calor, explosions, formació de substàncies tòxiques o qualsevol altre efecte que augmenti la seva perillositat."

Palma, 4 d'octubre de 2012

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

