



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

551

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Instal·lació de tres turbines de gas a la central tèrmica, Formentera.

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex I de la llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 26 d'octubre de 2012

ATÈS

1. Que el projecte està inclòs a l'annex I de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental.
2. Que el projecte consisteix en la instal·lació de 3 turbines de gas a la central tèrmica de Formentera.
3. Que les parcel·les on s'ha d'ubicar el projecte estan classificades segons el Pla territorial insular de Formentera com sòl rústic, sistemes generals, infraestructures.
4. Que la zona està parcialment afectada per APR d'incendis i zona de vulnerabilitat d'aqüífers mitjana.
5. Que el pressupost d'execució del projecte és superior a un milió d'euros.
6. Que s'ha presentat una documentació ambiental complementària per esmenar les mancances de l'estudi d'impacte ambiental, d'acord amb les conclusions de l'informe del Servei d'Assessorament Ambiental del 14 de novembre de 2011.
7. Que la documentació ambiental presentada incorpora tota una sèrie de mesures correctores per reduir els impactes, entre les que s'inclou l'ampliació del sistema contraincendis, tancaments insonoritzats per a les turbines, tancaments perimetrals amb vegetació autòctona i pintat de les instal·lacions amb colors que ajudin a reduir l'impacte visual.
8. Que l'Estudi d'Impacte Ambiental limita l'alçada de les xemeneies a 15 metres.

ACORDA

informar favorablement el projecte de la instal·lació de 3 turbines de gas a la central tèrmica de Formentera, sempre i quan es compleixin les mesures preventives i correctores de l'estudi d'impacte ambiental i de la documentació complementària així com els condicionants següents:

1. El promotor haurà de contractar un auditor ambiental que acrediti que l'actuació es realitza segons el projecte i les condicions que s'hagin autoritzat i valori l'eficàcia de les mesures protectores, correctores i compensatòries aplicables, a l'efecte d'introduir les modificacions que siguin necessàries a través del PVA, tal com s'estableix a l'article 54 de la Llei 11/2006.
2. D'acord amb l'informe del Servei d'Estudis i Planificació de la DG de Recursos Hídrics:
 - L'antic dipòsit de recollida dels drenatges de les cubetes dels dipòsits de combustible s'ha de retirar o condemnar adequadament.
 - En cap cas es mesclaran les aigües pluvials amb les aigües olives tractades, si no que es gestionaran independentment.
 - S'ha de modificar el dimensionament de la bassa de pluvials per tal que sigui suficient per a recollir les de tota la planta.
 - En cap cas s'abocaran al terreny els efluents dels sistemes de tractament d'aigües residuals de tipus domèstic.
 - Es durà a terme un control de la qualitat de les aigües subterrànies a la zona. Els paràmetres de control i la seva periodicitat s'establiran a l'AAI.
3. D'acord amb l'informe del Servei de Gestió Forestal:



- Durant l'execució i explotació del projecte es prendran les mesures establertes a l'article 8.2.c del Decret 125/2007.
- Els dipòsits de material i maquinària estaran sempre a una distància mínima de 10 m del terreny forestal existent.
- Complementàriament al sistema general contra incendis de les instal·lacions, caldrà que existeixi una faixa o zona perimetral de prevenció entre els límits de l'explotació i la zona forestal de 25 m d'amplada, amb condicions de baixa combustibilitat:
- +Arbrat: distància entre peus, mínim 6 m. i esporgats 1/3 de l'alçada. Fracció de cabuda coberta inferior al 50%.
- +Arbustiu: fracció de cabuda coberta inferior al 30%.
- +Restes de vegetals morts (secs) i podes: s'han de retirar o triturar en un termini màxim de 10 dies per tal d'evitar la propagació d'incendis.
- 4.L'alçada de les xemeneies ha de ser la adequada, per tal d'assegurar la difusió dels contaminants i així afavorir la dispersió del fum.

Es recorda que:

- 1.La instal·lació de 3 turbines de gas a la central tèrmica de Formentera implica que aquesta instal·lació queda inclosa a l'annex 1, apartat 1.1.a, de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. Això implica l'obligació d'obtenir una autorització ambiental integrada i és a l'esmentada autorització on es recolliran la majoria dels condicionants ambientals.
- 2.D'acord amb l'informe del Servei de Gestió Forestal: Els operaris vinculats a les obres i a l'explotació de les instal·lacions seran instruïts en l'existència de risc d'incendi forestal, en les mesures de prevenció a adoptar, en les actuacions immediates a efectuar davant un conat d'incendi i coneixeran el número telefònic de comunicació en cas d'incendis forestal (112).

Palma, 20 de novembre de 2012

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

