



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

602

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de l'Ampliació d'una xarxa de BT, polígon 12, parcel·la 153, Campanet.

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex II de la llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 26 d'octubre de 2012

ATÈS

1. Que el projecte té per objecte la prolongació de 105 m d'una línia de distribució subterrània en baixa tensió, per un camí rural asfaltat existent, per donar subministrament elèctric a una vivenda unifamiliar aïllada situada a la parcel·la 153 del polígon 12 del TM de Campanet.

2. Que la línia discorre per SRP qualificat com ARIP, no inclòs dins cap APR ni espai de rellevància ambiental, ni perímetres de restriccions de pous d'abastament urbà, a una zona on la vulnerabilitat a la contaminació d'aqüífers és moderada.

3. Que el projecte es vol executar en una zona on dominen els camps de conreu de secà i àrees forestals sobre turons coberts d'alzinar d'alt valor ecològic per la presència d'hàbitats d'interès comunitari i espècies protegides.

4. Que, una vegada analitzats els criteris de subjecció a AIA establerts a l'article 44 de la Llei 11/2006 (dimensions reduïdes i per camins existents, no suposa increment significatiu de recursos naturals, sensibilitat i qualitat ambiental altes, capacitat de càrrega suficient i capacitat regenerativa total una vegada acabada l'actuació, característiques dels impactes de magnitud reduïda i limitats en el temps, no s'esperen afeccions paisatgístiques ni patrimonials), no sembla que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient si s'apliquen les mesures correctores proposades pel document ambiental i la condició que es recull en la present proposta.

ACORDA

la no subjecció del projecte "Ampliació d'una xarxa de BT, polígon 12, parcel·la 153, Campanet" a avaluació d'impacte ambiental, d'acord amb les mesures correctores recollides en el document ambiental i la condició següent:

-Durant el temps que les rases romanguin obertes, s'han de prendre precaucions per evitar la caiguda de petits vertebrats dins elles o preveure sistemes que els permetin sortir-ne.

Es recorda que, segons indica el Servei d'Ordenació i Planificació de la Direcció General d'Indústria i Energia, la derivació individual que connecti l'armari de distribució, situat al límit de la parcel·la amb l'habitatge, també ha de ser soterrada.

Palma, 20 de novembre de 2012

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

