



## Secció III. Altres disposicions i actes administratius

### ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

### CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

**608*****Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears del Projecte de captació de pols a la descàrrega de carbó a la CT d'Alcúdia de Gas y Electricidad Generación, SAU.***

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 26 d'octubre de 2012

#### ATÈS

1. Que GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU ha sol·licitat una modificació de l'AAI consistent en el projecte d'instal·lació de captació de pols a la descàrrega de carbó.
2. Que la documentació aportada justifica que es tracta d'una modificació no substancial, en compliment de l'art. 10.2 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol.
3. Que els informes emesos pels diferents departaments són favorables, consideren la modificació com a no substancial i proposen una sèrie de condicionants.

#### ACORDA

atorgar la modificació no substancial de l'Autorització Ambiental Integrada de la CT d'Alcúdia, consistent en el "Projecte d'instal·lació de captació de pols a la descàrrega de carbó", amb les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats al projecte tècnic que acompanya la sol·licitud i amb subjecció a les següents condicions:

Es modifica l'apartat a del condicionant 7.5.1 (Emissions difuses) per tal d'afegir el nou focus canalitzat al parc de carbó:

"a. Respecte a focus FNC1:

A la central tèrmica i al parc de carbó s'han d'aplicar les següents mesures correctores i prescripcions:

- Reg periòdic del parc de carbó: Augmentar i optimitzar els punts de reg dels vials
- Agranat periòdic dels vials
- Carenat de cintes transportadores de material polsós
- Tancament i captació local de pols a trituradores i cribes
- Captació local de pols a molins
- Filtres de mànigues a llocs estancs o canalitzats
- Sistemes d'aspiració de pols o neteja amb aigua
- Humectació a zones de descàrrega i maneig de cendres i productes de depuració de gasos de les xemeneies
- Minimitzar l'alçada dels apilaments de carbó

-Minimitzar el moviment de material amb la pala

-Mantenir i recuperar la barrera vegetal perimetral

Es mantindran un mínim de dos equips de mesura de partícules sedimentables en el parc de carbó, així com un equip dins el parc de S'Albufera.



Les dades obtingudes així com la descripció de les condicions meteorològiques (pluja, direcció i velocitat de vent...) a més de si hi ha hagut episodis d'intrusió sahariana durant el període, es remetran semestralment al departament competent en matèria de contaminació atmosfèrica.

El valor objectiu per a les partícules sedimentables és de 300 mg/m<sup>2</sup>.dia.

Qualsevol canvi d'ubicació dels equips de mesura s'acordarà amb el departament competent en matèria de contaminació atmosfèrica.

A la taula següent s'indiquen els tipus de control, periodicitat i valors límit d'emissió de partícules a mesurar al focus canalitzat del parc de carbó:

| FOCUS                                                       | CONTROL<br>AUTOCONTROL/OCA) | PERIODICITAT   | VALOR LÍMIT EMISSIÓ<br>PARTÍCULES |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Xemeneia de filtres de<br>partícules de tremuja de<br>carbó | Autocontrol                 | Cada any       | 50 mg/Nm <sup>3</sup>             |
|                                                             | OCA                         | Cada tres anys |                                   |

**La xemeneia haurà de complir la norma UNE-EN 15259 pel que fa a diàmetres i distàncies respecte al punt de mostreig, segons el disposat a l'article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació."**

Interposició de recursos

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de l'acord, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 20 de novembre de 2012

**El president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears**

José Carlos Caballero Rubiato

