



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

641

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears del Projecte de manteniment i conservació de la interconnexió elèctrica a 30 kv Eivissa-Formentera LIC/ZEPA ES000084- Ses Salines d'Eivissa i Formentera.

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'article 39 de la llei 5/2005, de 26 de maig per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 16 de novembre 2012

ATÈS

1. Que l'actuació consisteix en la substitució del tram terrestre de l'actual cable soterrat del subsistema elèctric Eivissa-Formentera que es realitza a través de la interconnexió submarina per cable instal·lat en la dècada del anys vuitanta.
2. Que la distància del traçat és d'un tram de 3.089 metres lineals fins al seu enllaç en el transformador situat en l'encreuament entre el vial d'accés al camí de la platja de Sa Roqueta i la carretera La Sabina –Es Pujols.
3. Que les actuacions projectades es realitzen dins l'àmbit de l'àrea declarada com a Lloc d'importància comunitària LIC -ZEPA ES 0000084- Ses Salines d'Eivissa i Formentera i del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
4. Que l'àmbit de l'actuació està qualificat a la zonificació com a Àrees de Conservació AC.03a i AC.03b.
5. Que s'ha presentat el document "Avaluació de les dinàmiques litorals al sistema platja-duna de la zona de llevant (Formentera) i de les comunitats vegetals i ornítiques al llarg del traçat del cable d'alta tensió Eivissa-Formentera 2. Propostes de recuperació del sistema dunar a aplicar en la reinstal·lació del cable existent", de setembre de 2012, per avaluar els impactes sobre les afeccions al LIC i ZEPA i sobre el Parc.
6. Que no es tracta de la instal·lació d'una nova línia ni de l'ampliació del traçat existent ni tampoc una ampliació de potència instal·lada, si no que es tracta de la substitució de tot un tram de cablejat que es troba en mal estat de conservació, realitzant-se tota l'actuació projectada a la zona pròxima immediata del traçat actual o existent.
7. Que les possibles afeccions sobre el sistema dunar es poden considerar quasi nul·les, ja que la proposta d'actuació es realitzarà bàsicament dins l'àmbit de la platja aèria i a prou distància del talús de la "foredune" o primer cordó dunar.
8. Que les obres es realitzaran fora de la temporada turística, que comprèn el període de maig a setembre, i fora de l'època de nidificació de les principals espècies de la fauna de la zona, que comprèn el període de març a juliol.
9. Que es tracta d'una actuació temporal i que una vegada acabada permetrà poder fer el manteniment de les accions de restauració i revegetació de la zona afectada.
10. Que l'actuació proposta i les alternatives presentades no contradiuen el que s'estableix en els articles 14 Àrees de Conservació, 21 Infraestructures de proveïment energètic i annexos referit a les Àrees de Conservació AC.03a i AC. 03b Nom i Principals Objectius del PRUG del PN de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.

ACORDA

Informar favorablement les obres de manteniment i conservació de la interconnexió elèctrica a 30 kV Eivissa-Formentera en el tram terrestre dins l'àmbit del LIC/ZEPA ES 0000084-Ses Salines d'Eivissa-Formentera, sempre i quan es compleixin les mesures ambientals proposades en el document "Avaluació de les dinàmiques litorals al sistema platja-duna de la zona de llevant (Formentera) i de les comunitats vegetals i ornítiques al llarg del traçat del cable d'alta tensió Eivissa-Formentera" de setembre de 2012.

Es recorda al promotor, Red Eléctrica Española, que si en un futur volgués retirar l'antic cable soterrat que quedarà en desús haurà de presentar un projecte per a analitzar les seves possibles afeccions al medi.

Palma, 21 de desembre de 2012

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

