

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

21256***Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Línia 15 kv, CT Passeig de Calvià i línia BT, Calvià***

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex I de la llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 26 de juliol de 2013

ATÈS

1. Que l'objecte del projecte és la dotació de subministrament elèctric a un habitatge ubicat en el polígon 12 parcel·la 34 de Calvià.
2. Que des de la xarxa de mitja tensió (15kV) aèria de doble circuit existent a la parcel·la es realitzarà una nova estesa aèria de 15 kV (mitja tensió) de 16 metres fins al nou suport des d'on es realitzarà la baixada a soterrada que alimentarà el nou centre de transformació (CT) prefabricat, des d'aquí es realitzarà una xarxa soterrada de 8m de baixa tensió fins arribar a la caixa de distribució, posteriorment la derivació individual discorrerà soterrada per la parcel·la fins a l'habitatge.
3. Que el nou suport, la nova estesa aèria i el CT s'ubicaran a Sòl Rústic Protegit-ANEI i una part de la derivació individual a sòl classificat com a AT-Harmonització.

Totes les actuacions del projecte s'ubiquen a zona amb vulnerabilitat d'aqüífers moderada i a àrea de prevenció de riscos d'erosió i d'incendis.

4. Que el projecte es desenvolupa fora d'espai natural protegit (LECO 5/2005) i fora de Xarxa Natura 2000.
5. Que una part de la xarxa de mitjana tensió, la xarxa de baixa tensió i la derivació individual es soterraran i 16m de xarxa de mitjana tensió es projecten en aèria.
6. Que l'article 20 de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears indica que la instal·lació de noves esteses aèries telefòniques o elèctriques es permetrà únicament si es justifica la necessitat del seu pas per a Àrea Natural d'Especial Interès o per Àrea Rural d'Interès Paisatgístic.
7. Que el punt 11.7 de les condicions tècniques per a xarxes soterrades d'alta tensió de 3ª categoria (mitja tensió) aprovades per la DG d'Indústria i Energia (BOIB nº109 de 07/08/2004) assenyala que "*per raons de seguretat i continuïtat de subministrament en cas de treballs de manteniment o reparació, no es permetrà una derivació amb baixada soterrada en el cas de doble circuit. En aquest cas s'haurà de derivar en aeri instal·lant una torre on es realitzarà la conversió a soterrada, per la qual cosa s'haurà d'obtenir la preceptiva autorització de la Conselleria competent*".
8. Que el Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears (aprobat pel Decret 96/2005, de 23 de setembre. BOIB núm.143 27/09/2005) a l'article 21.2, proveïments elèctrics en sòl rústic de les instal·lacions a mitjana tensió, s'indica que han de ser soterrades les derivacions en mitjana tensió necessàries per alimentar des de la xarxa existent fins a l'estació transformadora o centre de maniobra i mesura, quan el subministrament es realitzi en mitja tensió, excepte en els casos següents:

- Quan la conselleria competent determini l'existència de dificultats que desaconsellin el soterrament.

8. Que la zona on es durà a terme l'actuació és una zona amb ametllers, que no hi ha presència d'hàbitats rellevants (atles dels hàbitats d'Espanya 2005).
9. Que a la zona d'actuació hi ha la presència del *Falcó peregrinus* i la possible presència de l'espècie *Hieraetus pennatus* (Àguila calçada) espècies incloses en el Catàleg d'espècies amenaçades de les Illes Balears dins la llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial, però sense plans de recuperació.
10. Que l'EIA indica que es prendran mesures correctores i es desenvoluparà el pla de Vigilància Ambiental per controlar la correcta execució de les mesures proposades.
11. Que s'han rebut els informes favorables amb condicionants de l'Ajuntament de Calvià, de la DG de Recursos Hídrics, del Servei de



Gestió Forestal i Protecció el Sòl de la DG de MNEAiCC, i de la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca.

12. Que a data d'emissió del present informe no s'ha rebut informe del Departament d'Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca.

13. Que durant el període d'exposició pública no s'han rebut al·legacions.

14. Que la Direcció General d'Indústria i Energia desaconsella el soterrament de la línia, així com la implantació d'una pantalla vegetal, per tractar-se d'una línia elèctrica situada devora una carretera d'uns quants kilòmetres d'extensió.

ACORDA

informar favorablement el projecte "Línia 15 kV, Centre de transformació Passeig de Calvià i línia de baixa tensió" T.M. de Calvià, amb les mesures correctores i el Pla de Vigilància Ambiental presentats, així com el compliment dels condicionants següents:

1. El nou suport haurà de tenir la mínima alçaria possible.

2. S'hauran d'emprar mesures de prevenció contra l'electrocució i contra la col·lisió per a la protecció de l'avifauna, establertes al Real Decret 1432/2008, de 29 d'agost.

3. S'haurà de folrar de pedra el centre de transformació.

4. La zona destinada a l'emmagatzemament de residus perillosos s'haurà d'impermeabilitzar.

5. El material estret durant la realització de les rases haurà de ser reutilitzat per el reompliment de les mateixes i els excedents seran gestionats adequadament.

6. D'acord amb l'informe del Servei d'Estudis i Planificació de la DG de Recursos Hídrics:

a. Durant el temps que durin les obres, en especial en el moment que les rases estiguin obertes, serà necessari tenir la màxima cura per evitar abocaments accidentals de substàncies contaminants. Qualsevol abocament o fuga d'elements contaminants que es pogués produir durant l'execució de les obres s'haurà de comunicar a la DG de Recursos Hídrics.

b. L'obra no podrà suposar deixar al descobert cap talús artificial.

7. D'acord amb l'informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la DG de MNEAiCC:

a. L'obra es realitzarà preferentment fora de l'època de risc d'incendi i es prendran les mesures establertes a l'article 8.2 c del Decret 125/2007.

b. En cas que la xarxa aèria afecti terreny forestal es complirà l'article 13 del Decret 125/2007.

c. Al voltant dels armaris o caixes de derivació exterior s'haurà de mantenir una àrea de baixa càrrega de combustible, la qual caldrà mantenir al llarg del temps.

Es recomana que, d'acord amb l'informe d'Estudis i Planificació de la D.G. de Recursos Hídrics es realitzi la derivació individual per camins existents i per terrenys més forts.

Es recorda que:

1. Abans de l'execució de les obres s'haurà d'obtenir informe del Departament d'Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca.

2. S'ha de sol·licitar nou informe a la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca ja que l'informe emès en data 01/04/2012 té vigència d'un any.

3. D'acord amb l'informe de l'Ajuntament de Calvià:

a. S'haurà de realitzar un correcte emmagatzematge i manteniment de la maquinària i dels materials durant l'execució de les obres per tal d'evitar abocaments incontrolats.

b. S'haurà de realitzar una correcta gestió dels residus de construcció i demolició tal com s'indica a l'article 9 del PDS de residus de construcció-demolició.

4. D'acord amb l'informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la DGMNEAiCC tots els operaris seran instruïts en l'existència de risc d'incendi, en les mesures a adoptar i en les actuacions immediates.

Aquest informe s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les





autoritzacions o informes necessaris per a l'obtenció de l'autorització.

Palma, 27 de setembre de 2013

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

