

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

22255***Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Línia elèctrica soterrada de M.T. i B.T. per millorar l'abastament d'aigua, Mancor de la Vall***

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex I de la llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió d'1 d'octubre de 2013

ATÈS

1. Que el projecte preveu la instal·lació de 1328 m d'una línia de distribució elèctrica (15 kV) soterrada per camins existents (excepte els primers 20 m), la construcció d'un nou centre de transformació i la instal·lació d'una derivació en baixa tensió (9 m) soterrada a la parcel·la de subministrament.

2. Que la línia es projecta per dotar de subministrament elèctric les bombes d'impulsió i elevació d'aigua dels pous d'abastament urbà de Son Maga, situats al polígon 21 del terme municipal de Selva, que subministren aigua potable al nucli urbà de Mancor.

3. Que les bombes funcionen actualment amb motors de gasoil, que produeixen més renous, contaminació atmosfèrica i despesa energètica que els que es derivaran del subministrament elèctric convencional i que l'estudi d'impacte ambiental (EIA) i el projecte justifiquen la necessitat de potència i la inconveniència d'instal·lar sistemes de captació d'energies renovables.

4. Que les administracions consultades sobre els possibles riscos (perímetres de restriccions del pou d'abastament i APR d'inundació i d'erosió) i altres afeccions territorials (APT de carreteres) han informat favorablement el projecte o no veuen inconvenients per continuar la tramitació.

5. Que les mesures correctores proposades per l'EIA (que s'han de complir totes), són adequades, suficients i minimitzen els impactes ambientals fins a fer-los compatibles o inapreciables.

6. Que per la sensibilitat ambiental de la zona (sòl rústic protegit amb la categoria d'ARIP, immediat al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i la ZEPA ES0000442 De la serra de s'Esperó al Penyal Alt) són d'esperar afeccions a la fauna silvestre, principalment per la contaminació sonora, per les quals l'EIA ha previst suficients mesures correctores.

7. Que, per la sensibilitat territorial (ARIP dins la unitat paisatgística 8 Raiguer), el PTI estableix les característiques que han de complir les noves construccions i instal·lacions, que no coincideixen amb allò que preveu el projecte pel centre de transformació.

8. Que, segons l'inventari ambiental proporcionat per l'EIA, a la zona afectada hi viuen espècies protegides i altres espècies silvestres susceptibles de caure a les rases i que, per evitar afectar-les, l'EIA preveu mesures correctores adequades i suficients.

9. Que la matriu de Leopold inclou com a factors ambientals les relacions econòmiques, l'estructura poblacional, o les activitats i relacions econòmiques, que segons la Llei 11/2006 no són objecte de valoració ambiental, però que tot i que s'eliminessin aquests factors, el resultat global de la matriu, una vegada aplicades les mesures correctores, obtindria tanmateix valors positius o inapreciablement negatius.

10. Que l'EIA dona resposta a les qüestions que es varen indicar a l'informe tècnic del SAA emès en la fase prèvia de consultes i als altres informes que han emès les administracions afectades.

ACORDA

informar favorablement el projecte "Línia elèctrica soterrada de M.T. i B.T per millorar abastament aigua", T.M. Mancor de la Vall, d'acord amb les mesures correctores indicades per l'Estudi d'Impacte Ambiental i les previsions del pla de vigilància ambiental, amb el compliment del següent condicionant: El centre de transformació prefabricat previst pel projecte s'ha de substituir per una caseta amb parets de pedra o folrades de pedra, amb coberta inclinada de teula àrab i amb els tancaments (portes i finestres) tradicionals de la zona.

Es recorda que:

1. Prèviament a l'execució de les obres del tram que afecta el Domini Públic Hidràulic (el tram que discorre per dins del Torrent de



Massanella), s'ha d'obtenir la corresponent autorització de la Direcció General de Recursos Hídrics.

2.D'acord amb l'informe de l'ajuntament de Selva s'ha de deixar el paviment en idèntiques característiques que l'actual.

Palma, 4 de novembre de 2013

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

