



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

4490***Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de l'Ampliació de xarxa subterrània del Feeder 1 del CD 40049 Can Pep Barber, Formentera.***

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex II de la llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 20 de desembre de 2012

ATÈS

1. Que l'objecte del projecte és la instal·lació de 32 m de línia elèctrica subterrània per camí de terra existent del feeder 41 del CD Can Pep Barber 40049 per dotar d'electricitat l'habitatge unifamiliar situat al polígon 13 parcel·la 45. Es realitza una connexió aèri-subterrània des del recolzament HV i s'instal·la una línia amb una potència de 9,2 kW.

2. Que la zona d'ubicació es troba en ANEI i afectada per APR d'incendis i APR de vulnerabilitat d'aqüífers. No està afectada per Xarxa Natura 2000.

3. Que el Servei de gestió forestal i protecció de sòl i la Direcció General de Recursos Hídrics informen favorablement amb condicions.

4. Que el document ambiental inclou els paràmetres que estableix l'article 41.2 de la Llei 11/2006.

5. Que s'han analitzat els criteris de l'article 44 de la Llei 11/2006 d'AIA i AAE i, atesa la magnitud del projecte i dels impactes, no es preveu que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient.

ACORDA

no subjectar a avaluació d'impacte ambiental el projecte "Ampliació Xarxa Subterrània del Feeder 1 del CD 40049 Can Pep Barber", T.M. Formentera, sempre i quan s'apliquin totes les mesures proposades, a més de complir els següents condicionants:

1. D'acord amb l'informe del Servei de Gestió forestal i protecció de sòl:

-Les obres s'han de realitzar preferentment fora de l'època de risc d'incendis i s'han de prendre les mesures establertes a l'article 8.2.c del Decret 125/2007.

-La xarxa de BT ha d'anar íntegrament soterrada, al voltant dels armaris o caixes de derivació s'haurà de mantenir un àrea de baixa càrrega de combustible, que caldrà mantenir al llarg del temps, tenint en compte sempre la no actuació sobre les espècies vegetals protegides que pugui haver-hi.

2. D'acord amb l'informe de la Direcció General de Recursos Hídrics:

-Durant el temps que durin les obres, en especial en el moment que les rases estiguin obertes, serà necessari tenir la màxima cura per evitar abocaments accidentals de substàncies contaminants (olis, hidrocarburs..)

-Qualsevol abocament o fuga d'elements contaminants que es pogués produir durant l'execució de les obres s'haurà de comunicar a la Direcció General de Recursos Hídrics

3. S'ha de procurar no envair en cap moment les zones vegetades, ni per a realitzar acopis de material o vehicles, ni per gestionar els residus, així com utilitzar maquinària adient i adequada per tal de evitar l'afectació a la vegetació, sobretot arbòria.

4. Un cop acabades les obres, s'ha de realitzar un correcte desmantellament de les instal·lacions temporals que hi hagin, neteja del terreny i el condicionament de les superfícies afectades.

5. En matèria de residus, s'ha de complir el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (articles 4 i 5), així com l'Ordre de la Consellera de Medi Ambient, de 28 de febrer de 2000.

6. En el cas d'afectar-se alguna paret seca, aquesta s'haurà de refer.

Es recomana que:



1. Durant les obres hi hagi un encarregat del seguiment ambiental que comprovi el compliment de totes les mesures proposades, atesa l'especial zona on es realitzen les obres, molt natural i envoltada per zona arbrada.

2. S'utilitzin materials i acabats de tipologia tradicional integrats amb l'entorn aplicant, si s'escau, les condicions d'integració paisatgística i ambiental proposades a les NNSS de Formentera.

Es recorda que tots els operaris participants en les activitats han de ser instruïts de l'existència de risc d'incendi forestal, les mesures de prevenció a adoptar i les actuacions immediates a efectuar davant un conat d'incendi.

Aquest acord s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques i/o territorials de les administracions competents.

Palma, 31 de gener de 2012

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

