



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

6058***Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de l'Ampliació subterrània de xarxa de BT a la Venda de "Sa Punta" (4102), Formentera***

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex II de la llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 30 de gener de 2013

ATÈS

1. Que el projecte té per objecte la prolongació de 95 m d'una línia de distribució subterrània en baixa tensió existent, per un camí públic existent, fins un armari de distribució que s'instal·larà al límit de la parcel·la a electrificar, que donarà servei a un habitatge unifamiliar aïllat.
2. Que el nou tram de la línia travessa sòl rústic protegit, qualificat com AANP, APR d'incendis i APR de vulnerabilitat a la contaminació d'aqüífers mitjana, fora dels perímetres de restriccions dels pous de captació d'aigua d'abastiment urbà i dels espais de rellevància ambiental prevists a la LECO.
3. Que els annexos al document ambiental i al projecte esmenen les deficiències per les quals el Ple de la CMAIB, reunit en sessió de 19-07-2012, va acordar no informar el projecte.
4. Que consta a l'expedient la Resolució d'autorització del Director General d'Ordenació del Territori (de 16-03-2012), de les obres proposades, pel que fa a les competències del Servei de Costes i Litoral.
5. Que consten també els informes favorables amb condicions del Servei d'Estudis i Planificació de la DGRH i del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl.
6. Que una vegada analitzats els criteris de subjecció a AIA establerts de l'article 44 de la Llei 11/2006 (dimensions reduïdes i per camins existents, no suposa increment significatiu de recursos naturals, sensibilitat i qualitat ambiental altes, capacitat de càrrega suficient i capacitat regenerativa total una vegada acabada l'actuació, característiques dels impactes de magnitud reduïda i limitats en el temps, no s'esperen afeccions paisatgístiques ni patrimonials), no sembla que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient si s'apliquen les condicions proposades.

ACORDA

la no subjecció del projecte "Ampliació subterrània de xarxa de BT a la Venda de Sa Punta (4102)", Formentera, a avaluació d'impacte ambiental, amb les condicions següents:

1. Durant el temps que les rases romanguin obertes, s'han de prendre precaucions per evitar la caiguda de petits vertebrats dins elles o preveure sistemes que els permetin sortir-ne.
2. No es poden ocupar zones vegetades per realitzar acopis de material ni de residus.
3. Els vehicles i la maquinària utilitzats en l'execució del projecte han de circular exclusivament pels camins existents, i per tant s'ha de preveure que tinguin les dimensions apropiades.
4. D'acord amb l'informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la D.G. de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic:
 - a. Les obres s'han de realitzar preferentment fora de l'època de risc d'incendis forestals i s'han de prendre les mesures establertes a l'article 8.2.c del Decret 125/2007.
 - b. La línia de BT ha d'anar íntegrament soterrada i al voltant dels armaris o caixes de distribució, s'haurà de mantenir una àrea de baixa càrrega de combustible, la qual caldrà mantenir al llarg del temps i tenint en compte sempre la no actuació sobre les espècies vegetals protegides que pugui haver-hi.
5. D'acord amb l'informe del Servei d'Estudis i Planificació de la D.G. de Recursos Hídrics:



- a. Durant el temps que durin les obres s'hauran de prendre les màximes precaucions per evitar abocaments accidentals de substàncies contaminants (olis, hidrocarburs...).
- b. En cas de produir-se un abocament accidental serà necessari donar coneixement del mateix a la Direcció General de Recursos Hídrics.

Es recorda que, d'acord amb l'informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, tots els operaris participants en les activitats seran instruïts en l'existència de risc d'incendi forestal, en les mesures de prevenció a adoptar i en les actuacions immediates a efectuar davant un conat d'incendi.

Palma, 6 de març de 2013

El president de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

