

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

8573***Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Instal·lació elèctrica per a subministrament de pou a la finca "Alfurinet", Ciutadella***

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 28 de febrer de 2013

ATÈS

1. Que el projecte està inclòs en l'annex II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental quan així ho decideixi l'òrgan ambiental.
2. Que les obres contemplades en el projecte estan incloses dins el LIC i ZEPA ES0000230-La Vall.
3. Que els terrenys per on discorre la línia elèctrica estan classificats com a:
 - Àrea Natural d'Especial Interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) d'alzinars, definides al *Decret 130/2001, de 23 novembre, pel qual s'aprova la delimitació a escala 1:5.000 de les àrees d'alzinar protegit.*
 - Àrea de prevenció de riscos (APR) d'incendis.
 - APR d'inundació.
 - I a més la part final que connecta al pou està inclosa dins àrea de protecció territorial (APT) de costes.
4. Que s'ha emès informe favorable amb condicions per part de la Direcció General de Biodiversitat, de la Direcció General de Medi Forestal i Protecció d'Espècies i de la Direcció General de Recursos Hídrics.
5. Que l'informe emès per la D.G. de Biodiversitat conclou que no es preveu que aquest projecte pugui afectar apreciablement els espais de la Xarxa Natura 2000 de les Balears.
6. Que la Comissió Permanent de data 30 d'abril de 2009 acordà no emetre informe sobre la subjecció o no a AIA fins que el Consell Insular de Menorca aclareixi la discrepància entre l'informe desfavorable a la declaració de l'interès general per no complir el projecte el que disposa l'article 14 del pla especial de protecció de l'ANEI Me-2 "La Vall" de Menorca i el posterior informe favorable que declara l'interès general de l'actuació projectada.
7. Que el Consell Insular de Menorca he remés un informe aclaratori sobre les discrepàncies indicades per la Comissió Permanent reiterant el seu dictamen positiu a la declaració d'interès general.
8. Que el Pla Especial de Protecció de l'ANEI Me-2 "La Vall" en l'article 24 assenyala que la instal·lació de la xarxa de baixa tensió serà soterrada i que les caixes i quadres de registre s'integraran dins de les parets seques.
9. Que les obres ja estan executades.
10. Que el document ambiental inclou tot un seguit de mesures preventives i correctores.
11. Que d'acord amb l'article 44 de la Llei 11/2006: la dimensió, l'ús de recursos naturals i la generació de residus és reduïda; s'espera que la seva execució per dins un camí i el seu funcionament no afectin la qualitat i capacitat regenerativa dels recursos naturals; no es preveu que aquest projecte pugui afectar apreciablement els espais de la Xarxa Natura 2000; per la qual cosa, el projecte no tindrà efectes significatius sobre el medi ambient.

ACORDA

la no subjecció del "Projecte d'una instal·lació elèctrica per a subministrament per a pou a la finca Alfurinet", T.M. de Ciutadella, a avaluació d'impacte ambiental sempre i quan es compleixin les mesures preventives i correctores del document ambiental així com els condicionants següents:

1. D'acord amb l'informe de la Direcció General de Medi Forestal i Protecció d'Espècies:



a. Al voltant dels armaris s'haurà de mantenir una àrea de baixa càrrega de combustible de:

-Amplada: 10 m

-Arbrat: distància entre peus, mínim 6 metres (la mateixa distància en relació a les construccions), i esporgats 1/3 de l'alçada fins un màxim de 5 metres. Fracció de cabuda coberta per al vegetació arbòria: inferior al 50 %

-Matolls: fracció de cabuda coberta per matolls i herbàcies: inferior al 20 %. Els matolls tindran una distància entre ells d'un mínim de 3 metres.

-Restes de vegetals morts (secs) i podes: s'han de retirar o triturar.

b. En el cas que no s'hagin retirat, es retiraran totes aquelles escombraries i restes que hi puguin quedar.

2. Els quadres de registre s'hauran d'integrar dins de les parets seques, en la mesura del possible.

Palma, 10 d'abril de 2013

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

