

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

3478***Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Subestació a 220/132/66 kV i línia a 220 kV Lluçmajor-Son Orlandis, Lluçmajor.***

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex I de la llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 5 de novembre de 2013

ATÈS

1. Que l'objecte del projecte es la construcció del parc de 220 kV de la Subestació Lluçmajor i la instal·lació de les línies de transport Lluçmajor – Son Orlandis, 1 i 2.
2. Que el doble circuit de 220 kV presentarà una longitud de 21 km aproximadament, dels quals 15,3 km seran en aeri i 5,7 km seran en soterrat.
3. Que l'actuació està prevista en el PDS Energètic (aprobat mitjançant el Decret 96/2005), concretament en l'apartat c (necessitats de reforç de la xarxa balear) de l'annex IV d'actuacions en transport d'energia elèctrica així com en la Planificació dels sectors de gas i electricitat per al període 2008-2016.
4. Que la SE s'ubica en sòl rústic qualificat com a SRG-C i AT-Harmonització pel PTI de Mallorca, mentre que el traçat del circuit doble de 220 kV "Lluçmajor – Son Orlandis" discorrerà per SRG-C, SRG-F i pels ANEI's ("Barrancs de Son Gual i Xorrigo" i "Sa Garriga de Son Canutelles").
5. Que l'actuació no afecta cap espai natural protegit de la XN2000 ni de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).
6. Que el traçat de la línia elèctrica es troba afectat per zona de vulnerabilitat d'aqüífers i afecta les zones de policia i servitud del Domini Públic Hidràulic.
7. Que la documentació aportada inclou el contingut mínim que determina l'article 27 de la Llei 11/2006.
8. Que l'EIA inclou mesures preventives sobre la construcció de la SE i la instal·lació de les línies de transport, així com la realització d'un Pla de Vigilància Ambiental (PVA) que vetlarà pel compliment de les mesures ambientals i de les consideracions recollides en l'acord ambiental de l'actuació.
9. Que les mesures correctores i protectores proposades al document ambiental, es detallen a continuació i es consideren adequades:
 - Reutilització de les terres estretes com a material de rebliment.
 - Evitar abocaments de substàncies tòxiques al sòl.
 - Reduir emissions de pols i de renou.
 - Acopis de materials i maquinària en zones adequades.
 - Correcta gestió dels residus generats, especialment els olis dels transformadors i les aigües residuals generades.
 - Inspecció prèvia a les obres i senyalització, de les espècies de flora així com els hàbitats protegits existents, en les zones afectada per l'actuació.
10. Que el pressupost del projecte supera el milió d'euros.

ACORDA

Informar favorablement "La construcció del parc de 220 kV de la Subestació Lluçmajor i el circuit doble de 220 kV "Lluçmajor – Son Orlandis", T.M. de Lluçmajor, amb el compliment de les mesures ambientals i del PVA recollits a l'EIA així com les següents condicions:

1. D'acord amb l'informe de la DG de Recursos Hídrics:

i. Pel que fa als encreuaments aeris de torrents:

- Les cimentacions dels recolzaments i les pròpies torres elèctriques s'han de situar fora de la zona de servitud de la llera (5 metres a cada banda de la part superior de les feixes laterals del torrent).
- L'altura mínima de l'estesa elèctrica sobre el nivell de les màximes avingudes ordinàries, ha de complir l'article 127 del Reglament del Domini Públic Hidràulic.

ii. Pel que fa a als encreuaments soterrats de torrents:

- L'encreuament ha de ser perpendicular a la llera, o en el seu defecte amb el recorregut més curt possible, sense provocar disminució de la secció hidràulica actual del mateix en cap punt.
- S'ha de deixar una distància lliure de, com a mínim, 1 metre entre la part superior de les canalitzacions i el llit del torrent, que es reblirà amb terra adequada i compactada al 95% del Proctor Modificat (70 cm), col·locant posteriorment una solera de 30 cm de formigó HM-20 fins el llit de la llera, sense variar en cap punt, la pendent del mateix.
- Tots els elements susceptibles d'una futura actuació tals com arquetes, unió de canalitzacions, armaris, etc., s'han de col·locar fora de la zona de servitud del curs del torrent i aquesta s'entén com la zona de 5 metres mesurats a cada banda de la part superior de les feixes laterals o murs d'encalçament.
- S'han de reposar tots els elements de la llera del torrent que es vegin afectats per l'execució de les obres (soleres, murs laterals, pretils, etc) i en finalitzar les mateixes s'ha de procedir a la neteja del tram de la llera afectat.
- En cas que les línies discorren pel vial existent (que travessi el torrent mitjançant una obra de pas), s'ha de sol·licitar la corresponent autorització al titular del vial per a la instal·lació de les línies en el mateix.

iii. Pel que fa a l'APR d'inundació:

- S'ha de prohibir realitzar acopis de qualsevol tipus en zones d'afectació de lleres (servitud, policia, APR inundació).
- Els danys que es puguin derivar de l'execució de les obres en APR d'inundació, seran a càrrec del beneficiari.

iv. Pel que fa al risc d'erosió i d'esllavissament: s'han d'evitar els traçats paral·lels i oblics al pendent, conservar en bon estat els marges i parets seques existents i que la desforestació sigui l'estrictament necessària.

v. Pel que fa al risc de vulnerabilitat d'aqüífers: s'han de complir les condicions de protecció dels pous d'abastiment recollides a l'article 101 del PHIB 2013 (RD 684/2013).

2. D'acord amb l'informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl:

i. Mesures preventives: En els treballs a realitzar en terrenys forestals o a una distància inferior a 500 metres s'han de prendre les següents mesures recollides en el Decret 125/2007:

- Les obres s'han de realitzar fora de l'època de risc d'incendis (1 de maig – 15 d'octubre).
- S'ha d'utilitzar maquinària que eviti la generació d'espurnes i que s'ha de disposar, per a ús immediat, d'extintors de motxilla i d'eines adequades que permetin sufocar qualsevol conat que pugués provocar-se.
- El proveïment de benzina s'ha de realitzar en zones de seguretat aclarides de combustible vegetal.
- Els titulars o concessionaris d'esteses elèctriques que travessin terrenys forestals han d'establir una zona de protecció que ocupi almanco el corredor de la línia, més 5 m a cada banda del mateix.
- En la franja de protecció s'ha de mantenir una cobertura arbòria i arbustiva màxima de 50% de fracció de cabuda coberta.
- S'ha de procedir a la retirada de les restes vegetals en un màxim de 10 dies. Durant les èpoques de perill d'incendis s'hauran de mantenir lliures de residus vegetals o qualsevol altre tipus de residus que pugui afavorir la propagació del foc.

ii. El Pla de vigilància Ambiental ha de recollir la necessitat de manteniment al llarg del temps de les actuacions sobre la vegetació abans esmentades, tenint en compte sempre la no actuació sobre les espècies protegides recollides a l'estudi presentat.

3. Per a la gestió dels residus generats, s'ha de complir amb el que estableix el PDS per a la gestió dels residus de la construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca (Decret 46/2001, de 30 de març).

4. Durant la fase de construcció s'ha de complir amb l'article 44 de la Llei 1/2007 (contra la contaminació acústica a les Balears).

5. L'enllumenat exterior de la Subestació Lluçmajor s'ha d'adaptar al que estableix la Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears (articles 6 i 7).

6. D'acord amb l'article 54 de la Llei 11/2006 de 14 de setembre d'AIA i AAE a les Illes Balears, s'ha de contractar un auditor ambiental per garantir la correcta execució del projecte, així com el compliment de les consideracions ambientals i l'aplicació de les mesures ambientals.



7. La periodicitat dels informes parcials del Pla de Vigilància Ambiental ha de ser, com a mínim, quinzenal.
8. En cas de produir-se impactes sobre les espècies i els hàbitats protegits, a més de deixar constància escrita i gràfica al PVA, s'ha d'avisar al Servei de Protecció d'Espècies als efectes d'aplicar mesures per reduir la intensitat d'aquests impactes.
9. El doble circuit de 66 kV Lluçmajor – Son Orlandis existent en aeri ha de ser desmantellat una vegada quedi fora de funcionament i els terrenys afectats han de ser restituïts al seu estat inicial.

Es recorda que s'haurà d'obtenir la corresponent autorització de la Direcció General de Recursos Hídrics prèviament a l'inici de les obres.

Palma, 4 de desembre de 2013

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

