

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

3592

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de l'Estació TDT, xarxes B.T.i M.T., Puig de n'Andreu, Sant Antoni de Portmany.

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex I de la Llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears i l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 5 de novembre de 2013

ATÈS

1. Que el projecte preveu la instal·lació d'una antena de TDT, la construcció d'un nou centre de transformació i la instal·lació de 945 m de línia de MT i de 660 m de línia de BT soterrades per camins públics existents.
2. Que la zona afectada pel projecte està classificada com a sòl rústic protegit (LIC, ANEI o ARIP, APR d'incendis, APT de costes i vulnerabilitat d'aqüífers moderada o alta).
3. Que la zona on es durà a terme el projecte està inclosa dins el ES5310105 els Amunts d'Eivissa en la fitxa del qual hi ha 15 espècies d'aus que figuren en l'Annex I de la Directiva 79/409/CEE.
4. Que l'actuació afectarà als hàbitats d'interès comunitari 5330, matollars termomediterranis i pre-estèpics i 6220, zones subestèpiques de gramínies i anuals del *Thero-Brachypodietea*, prioritari.
5. Que per la instal·lació de les línies soterrades pels camins existents, el projecte preveu rehabilitar el camí i ampliar-lo a 3 m, amb els corresponents impactes ambientals associats.
6. Que el centre de transformació no s'ha situat fora de l'APR d'incendis, tal com es va sol·licitar a l'informe emès en fase prèvia de consultes.
7. Que l'impacte paisatgístic de la torre metàl·lica i les antenes serà notable, però l'EIA no concreta les mesures correctores per corregir-lo.
8. Que l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany assenyalava la presència d'antics elements constructius (sitges, forns de calç, refugis, bancals, etc.) pels quals proposa compatibilitzar la conservació.
10. Que d'acord amb l'informe del Servei de Protecció d'Espècies de data d'1/12/2011 *és convenient que abans d'executar l'adequació del camí, un AMA acompanyat per personal de la constructora prospecti la zona que s'ha d'aclarir i marqui els peus de gran port existents de l'espècie per tal d'evitar-ne l'afectació*

ACORDA

A. Pel que fa a l'Avaluació d'Impacte Ambiental:

Informar favorablement el projecte "Estació TDT, xarxes BT i MT, Puig de n'Andreu", T.M. de Sant Antoni de Portmany, d'acord amb les especificacions del projecte i les mesures preventives i correctores de l'EIA i amb els següents condicionants:

1. El centre de transformació, tal i com es va indicar a l'informe del Servei d'Assessorament Ambiental emès en la fase prèvia de consultes, s'ha d'ubicar fora de l'APR d'incendis, ANEI i LIC, i s'ha de trobar una millor ubicació a la vorera del camí existent (ARIP), sempre i quan sigui tècnicament viable.
2. La torre metàl·lica i les antenes s'han d'integrar a l'entorn i la vegetació existent a la zona per tal de minimitzar l'impacte visual, sempre que no hi hagi una normativa sectorial que ho impedeixi.
3. Durant el temps que les rases romanguin obertes, s'han de prendre precaucions per evitar la caiguda de petits vertebrats dins elles o s'han de preveure sistemes que els permetin sortir-ne.



4.S'ha de compatibilitzar l'execució del projecte amb la conservació dels elements constructius propis de les explotacions tradicionals dels recursos naturals (sitges, forns de calç, refugis, bancals, etc.).

5.D'acord amb l'informe del Servei d'Estudis i Planificació de la DGRH:

a.Les rases per on es soterraran les noves línies han de romandre obertes el mínim temps possible.

b.Durant l'execució de les obres s'han de prendre les màximes precaucions per evitar abocaments accidentals de substàncies contaminants (olis, hidrocarburs, etc.).

6.En el cas que el CT se situï dins APR d'incendis, s'hauran de complir les següents condicions imposades pel Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl:

a.Al voltant dels CT s'ha de mantenir (sense actuar sobre les espècies vegetals protegides) una àrea de baixa càrrega de combustible de 5 m (hi ha d'haver una distància mínima de 6 m entre arbres, que han de ser esporgats 1/3 de l'alçada fins a un màxim de 4 m, i distància mínima entre matolls de 3 m; fracció de cabuda coberta per vegetació arbòria inferior al 40% i inferior al 20% per matolls i herbàcies).

b.Al voltant dels armaris de distribució s'ha de mantenir (sense actuar sobre les espècies vegetals protegides) una àrea de baixa càrrega de combustible de 5 m, que ha de ser de 10 m respecte del tancament de l'estació de TDT.

c.Tota la superfície interior del tancament de la TDT ha de quedar coberta de grava i s'ha de mantenir sense vegetació. No es podrà acumular, dins aquest espai, cap material que pugui propagar el foc.

d.Les restes vegetals generades per la tala d'arbrat (que, si s'escau, ha de comptar amb l'autorització de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic) s'han de retirar (transport a abocador) o tractar (tritració) en un termini màxim de 10 dies, o de 20 dies per les altres restes vegetals.

e.S'ha de preveure la necessitat de mantenir al llarg de temps totes les actuacions preventives descrites.

f.Tot i que el traçat de la xarxa vagi per camins existents, si existeix la necessitat d'efectuar una modificació de la coberta vegetal dins terreny forestal, s'ha de fer la tramitació corresponent a través de la D.G. de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic.

Es recorda:

1.D'acord amb l'informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl:

a.S'han d'adoptar estrictament les mesures de prevenció d'incendis forestals en referència a la utilització de maquinària i equips, en terreny forestal i àrees contigües de prevenció, el funcionament dels quals generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques susceptibles de provocar incendis forestals, establertes a l'article 8.2.c del Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendis forestals (BOIB núm. 153 de 11-10-2007).

b.Tots els operaris participants en les activitats, tant en les obres com en la fase d'ús, siguin instruïts en l'existència de risc d'incendi forestal, en les mesures de prevenció a adoptar, en les actuacions immediates a efectuar davant un conat d'incendi i han de conèixer el telèfon d'avís en cas d'incendi forestal (112).

2.D'acord amb l'article 19 del PTI, els nous centres de transformació prefabricats i les casetes d'escomeses prefabricades s'han de folrar exteriorment amb acabats propis de la zona.

Es recomana que d'acord amb l'informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, el projecte s'executi preferentment fóra de l'època de perill d'incendis forestals (amb caràcter general, de l'1 de maig al 15 d'octubre).

B.Pel que fa a l'afecció a Xarxa Natura 2000:

L'exclusió d'afectació del projecte "Estació TDT, xarxes BT i MT, Puig de n'Andreu, parcel·la 41, polígon 13", T.M. de Sant Antoni de Portmany, ja que no es preveu que pugui afectar apreciablement al LIC ES5310105 els Amunts d'Eivissa on es troba, sempre que es dugui a terme d'acord amb les mesures contingudes al projecte, a les memòries ambientals i a l'Estudi d'Impacte Ambiental, i d'acord amb els següents condicionants:

1.Les obres no es podran executar en l'època de nidificació, de març a juliol.



2.La vegetació a eliminar serà únicament l'estrictament necessària, evitant l'afecció als hàbitats que donaren lloc a la seva declaració com a zona LIC.

3.Abans de l'execució de les obres, un Agent de Medi Ambient, sota la supervisió del Servei de Protecció d'Espècies, haurà de supervisar la zona i marcar els peus de gran port que hi ha a la zona de *Genista Dorycnifolia* per evitar una possible afecció negativa.

4.La reforestació de les zones desbrossades es farà amb espècies de pi blanc (*Pinus halepensis*), savina (*Juniperus phoenicea ssp. Turbinata*), el ginebró (*Juniperus oxicedrus*) i l'ullastre (*Olea europaea var sylvestris*).

Així mateix, es recomana protegir les savines (*Juniperus phoenicea ssp. Turbinata*) de les voreres del camí.

Palma, 4 de desembre de 2013

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

