

**Secció V. Anuncis****Subsecció segona. Altres anuncis oficials****ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT****12466*****Obertura del tràmit d'informació pública d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública d'una instal·lació elèctrica***

D'acord amb el Decret 99/1997, d'11 de juliol, pel qual es regula el procediment administratiu aplicable a la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 36/2003, d'11 d'abril; amb els articles 54, 55 i 56 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, a més de la Llei de 16 de desembre de 1954 d'expropiació forçosa i el seu reglament, que són d'aplicació supletòria, se sotmet a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació elèctrica que es detalla a continuació:

Expedient: 2013/11198 - UP 1/2013

Denominació del projecte: "Reforma de línies aèries de mitjana tensió 15kV, motivada per interferència amb la urbanització del pla parcial Sector 5 (Can Peu Blanc) de sa Pobla".

Peticionari: Endesa Distribución Eléctrica, SLU.

Domicili: c/ de Sant Joan de Déu, 1, de Palma.

Situació de la instal·lació: Pla Parcial Sector 5 (Can Peu Blanc)- Terme municipal de sa Pobla.

Finalitat de la instal·lació: reforma de línies aèries de mitjana tensió 15kV, motivada per interferència amb la urbanització del Pla Parcial Sector 5 (Can Peu Blanc) de sa Pobla.

Dades tècniques: instal·lació elèctrica d'una xarxa subterrània de mitjana tensió, instal·lació d'un suport metàl·lic C-4500/14 m. El tram subterrani s'inicia en la conversió aèria-subterrània a instal·lar en el nou suport B-1, anirà canalitzada per terreny privat i de domini públic, amb una longitud de 165 m i tres conductors unipolars, de 150 mm² de secció tipus RHV1 Al o DHV1, la tensió assignada del cable serà de 12/20kV.

Pressupost: 42.210,00 euros.

La declaració, en concret, d'utilitat pública, d'acord amb l'article 56.1 de la Llei 24/2013 i l'article 149 del Reial decret 1955/2000, du implícita en tot cas la necessitat d'ocupació dels béns o de l'adquisició dels drets i implica la urgent ocupació a l'efecte de l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa.

L'article 12 del Decret 99/1997 estableix el procediment d'autorització i posada en servei dels expedients elèctrics amb expropiació i determina que s'ha de seguir el procediment d'ocupació urgent dels terrenys, previst en la Llei 24/2013 i en el Reial decret 1955/2000.

En l'expedient d'expropiació l'entitat peticionària de la instal·lació assumeix la condició d'entitat beneficiària.

Tot això es fa públic per a coneixement general i especialment dels propietaris i la resta d'afectats per l'execució de les obres, la llista dels quals s'adjunta al final d'aquest anunci, perquè qualsevol persona interessada pugui examinar el projecte de la instal·lació a la Direcció General d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Economia i Competitivitat (plaça de Son Castelló, 1, 1a planta, 07009 Palma de Mallorca) i formular, en el termini de 20 dies comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, les al·legacions que consideri pertinents, incloses les que siguin procedents d'acord amb l'article 161 del Reial decret 1955/2000, així com aportar per escrit les dades oportunes per a corregir possibles errors en la llista indicada.

Així mateix, aquesta publicació es fa a l'efecte de notificació que estableix l'apartat 4 de l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Palma, 16 de juny de 2014

El director general d'Indústria i Energia

Jaime Ochogavía Colom





ANNEX

Llista concreta i individualitzada de béns i drets afectats

AFFECTATS:

Propietari:

Francisco Forteza Fuster

Juana Rosselló Gomila

Finca afectada: polígon 1-parcel·la 80

Núm. de finca: finca 262 de sa Pobla. Tom 2085, llibre 208, foli 141.

Afecció:

Longitud subterrània de conductors: 28 m

Superfície afectada xarxa mitjana tensió: 28 m x 1 m=28 m2

Superfície afectada del suport: 1,69 m2

