



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

13007

Anunci de l'Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la Instal·lació d'una xarxa de BT des del CT 10793 Can Llobera, Pollença. (9290/12)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'article 44 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 10 de març de 2015,

“ATÈS

1. Que l'objecte és la modificació del traçat al creuament amb el torrent (passant de soterrat a adossat al nou pont per a vianants) del projecte d'una xarxa de BT (673 m) des del CT 10793 Can Llobera fins a les parcel·les 827, 828 i 829 del polígon 4 de Pollença.

2. Que el projecte original va obtenir acord de no subjecció pel Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de data 29 de maig de 2012.

3. Que les obres d'encreuament de torrent disposen d'autorització prèvia de la Direcció General de Recursos Hídrics de 30 de desembre de 2014.

4. Que el canvi del traçat no suposa cap canvi de l'Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, de data 29 de maig de 2012, si bé s'ha complert el recordatori i per tant no fa falta.

5. Que, en relació als criteris de subjecció a Avaluació d'Impacte Ambiental establerts a l'article 44 de la Llei 11/2006, el projecte té la dimensió, l'ús de recursos naturals i la generació de residus reduïda; s'atenua l'impacte del projecte amb una sèrie de mesures correctores; per la qual cosa, el projecte no hauria de tenir efectes significatius sobre el medi ambient.

ACORDA

la RATIFICACIÓ i MODIFICACIÓ en part de l'Acord del Ple de la CMAIB de data 29 de maig de 2012 relatiu al projecte d'instal·lació d'una xarxa de BT des del CT 10793 Can Llobera, que queda amb el següent tenor literal.

“ATÈS

1. Que projecte d'una xarxa de BT (673 m) des del CT 10793 Can Llobera fins a les parcel·les 827, 828 i 829 del polígon 4 de Pollença, es troba inclòs en l'annex II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental quan així ho decideixi l'òrgan ambiental.

2. Que la documentació presentada consta d'un projecte tècnic i un estudi simplificat d'impacte ambiental visat en data 6 d'abril de 2011, que és el que s'ha analitzat.

3. Que s'ha valorat la documentació que l'òrgan substantiu ha adjuntat a la present memòria ambiental.

4. Que d'acord amb l'article 44 de la Llei 11/2006: la dimensió, l'ús de recursos naturals i la generació de residus és reduïda; s'atenua l'impacte del projecte amb una sèrie de mesures correctores; per la qual cosa, el projecte no hauria de tenir efectes significatius sobre el medi ambient.

5. Que malgrat la superfície afectada està qualificada com ARIP, la rasa es fa per un camí existent.

6. Que l'estudi simplificat d'impacte ambiental inclou una sèrie de mesures correctores.

7. Que el promotor compta amb una resolució de la Direcció General de Recursos Hídrics pel que fa a l'encreuament del torrent, favorable amb una sèrie de condicionants.

8. Que el Consell de Mallorca ha informat favorablement el projecte, encara que caldrà recaptar la pertinent autorització dels departaments corresponents abans d'executar les obres.



9. Que des de la Direcció General de Recursos Hídrics, el Servei d'Estudis i Planificació informa favorablement amb una sèrie de condicionants.

10. Que des de la Direcció General de Recursos Hídrics, el Servei d'Aigües Superficials informa favorablement amb una sèrie de condicionants.

11. Que el 30 de desembre de 2014 el director general de Recursos Hídrics ha atorgat al promotor l'autorització prèvia per les obres a l'encreuament del torrent

El Ple de la CMAIB

ACORDA

la no subjecció del projecte d'una instal·lació xarxa de Baixa Tensió, polígon 4, parcel·la 827,828 i 829 a avaluació d'impacte ambiental sempre i quan es compleixin les mesures correctores de l'estudi simplificat d'impacte ambiental, així com els condicionants següents:

1. Els residus generats en el muntatge (cables, plàstics, material d'embalatge) han de ser separats adequadament per al seu reciclatge.

2. Pel que fa als residus excedents de l'excavació, un cop restaurada la rasa, s'ha de realitzar una correcta gestió dels residus de construcció i demolició tal com estableix l'article 9 del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels residus de construcció i demolició de l'illa de Mallorca, així com els articles 4 i 5 del Reial Decret 105/2009, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

3. Pel que fa als informes de la Direcció de Recursos Hídrics:

a. La rasa ha de romandre oberta el mínim temps possible i l'acabat dels camins ha de quedar en les mateixes condicions que abans d'excavar-la.

b. Durant el temps que durin les obres s'hauran de prendre les màximes precaucions per evitar abocaments accidentals de substàncies contaminants (olis, hidrocarburs, etc).

c. La xarxa s'instal·larà, si és possible, fora de la zona de servitud de la llera, que són 5 m mesurats a cada costat de la llera, des dels laterals o murets.

d. Quan s'acabi cada dia de feina, s'ha de deixar la llera lliure de materials i maquinària, per tal d'evitar arrossegaments en cas de pluges

Aquest acord s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, territorials i/o energètiques de les administracions corresponents."

Palma, 7 d'agost de 2015

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias

