



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

13404

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Projecte de soterrament d'una línia elèctrica MT a la finca "Can Guilló", Pollença. (Exp.159a/14)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'article 44 de la llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 21 de maig de 2015,

"ATÈS

1. *Que l'objecte del projecte és el soterrament de part d'una línia de MT (15kV) denominada "Son Font", que creua la parcel·la 93 del polígon 7 de Pollença, de NO a SE.*

2. *Que el projecte està inclòs en l'annex II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental quan així ho decideixi l'òrgan ambiental.*

3. *Que les obres contemplades en el projecte estan incloses a ARIP, ANEI i AANP.*

4. *Que la zona està afectada per APR d'inundacions, APR d'erosió i APR d'esllavissada. A més d'estar incloses, en part, al PORN de Tramuntana.*

5. *Que el document ambiental inclou tot un seguit de mesures preventives i correctores.*

6. *Que s'ha avaluat el projecte i no es preveu que pugui presentar efectes significatius sobre el medi ambient en base als criteris de l'article 44 de la Llei 11/2006: Tant per dimensions com per ubicació, la línia té una longitud de 840 m, i tot i afectar a ARIP, ANEI i AANP, totes les obres es realitzen per camí existent; tampoc no es preveu que es vegi afectada la capacitat de càrrega del medi.*

ACORDA

No subjectar el projecte de soterrament d'una línia elèctrica MT a la finca "Can Guilló" a avaluació d'impacte ambiental, d'acord amb els criteris de l'article 44 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, sempre i quan es compleixin les mesures preventives i correctores del document ambiental així com als condicionants següents:

1. *Un cop finalitzada la jornada laboral, s'haurà de disposar una rampa (tauló de fusta o similar) a cada extrem de la rasa per facilitar la sortida dels petits vertebrats que puguin caure dedins durant la nit.*

2. *D'acord a l'informe de Recursos Hídrics la rasa haurà de romandre oberta el mínim temps possible*

Es recorda que:

1. *D'acord a l'informe de la DGMNEACC sobre l'afecció a PORN del projecte:*

a. La nova torre s'haurà d'ubicar en el lloc exacte de la torre 9 o en el de la 8 per tal de no minvar la qualitat paisatgística d'acord als articles 12 i 29 del Decret 19/2007

b. Són prohibits els abocaments i vessaments de residus (art. 97.1 del Decret 19/2007)

c. Durant les obres es circularà per camins existents sense poder obrir-ne de nous (art 96.2 Decret 19/2007)

d. Cal tenir en compte les mesures a prendre a l'hora de relitzar la rasa establertes a l'article 21.4 Decret 19/2007

e. Les zones d'apilament de material s'ubicaran a zones sense vegetació (art 29.1 Decret 19/2007)

f. Es prevendran les possibles afectacions al patrimoni etnològic (art 69.3 Decret 19/2007)





2.D'acord a l'informe del servei d'aigües superficials, la línia creua una s'iquia per la qual cosa precisa d'autorització administrativa per part de la DG de Recursos Hídrics."

Palma, 18 d'agost de 2015

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias

