



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

7563

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Modificació no substancial de l'AAI de la CT de Maó, promoguda per Gas y Electricidad Generación, SAU, consistent en l'ampliació del volum anual d'abocament a la mar autoritzat (IPPC M17/2014)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 30 d'octubre de 2014,

ATÈS

1. Que GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU ha sol·licitat una modificació de l'AAI consistent en l'ampliació del volum anual d'abocament a la mar autoritzat.

2. Que la documentació aportada justifica que es tracta d'una modificació no substancial, en compliment de l'art. 10.2 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol.

3. Que l'informe del servei de Costes i Litoral de la Direcció General d'Ordenació del Territori és favorable, considera la modificació com a no substancial i proposa una sèrie de condicionants.

ACORDA

informar FAVORABLEMENT l'atorgament de LA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA DE LA CT DE MAÓ, consistent en l'ampliació del volum anual d'abocament a la mar autoritzat, amb les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats al projecte tècnic que acompanya la sol·licitud i amb subjecció a les següents condicions:

1. Es modifica el condicionant 7.2.3 per augmentar a 16.000.000 de m³ el volum d'emissió autoritzat:

"7.2.3 Aigües de refrigeració

1. La refrigeració dels grups diesel, es realitzarà per un sistema de circuit obert amb aigua de mar del Port de Maó, per dos canals oberts de captació i un únic per a l'abocament.

2. El sistema de refrigeració des motors de la Central consta de dos canals de captació d'aigua de mar, rectangulars de 0'80 m d'amplada, 1'95 m i 2'3 m d'altura respectivament i 42 m de longitud. Ambdós canals, amb calats entre 1'3 i 1'4 m, neixen en el cantil del moll.

3. L'abocament es realitza per un únic canal d'abocament, de secció circular de 1.000 mm de diàmetre, descarregant en el cantil del moll situat al fons de Colàrsena a una cota de -2 m, en un punt situat a 270 m de distància del punt de captació.

4. Es preveu un volum d'emissió total de 16.000.000 m³ per any, amb la següent composició:

Paràmetre	Concentració màxima estimada
DBO	0.002 mg/l
DQO	0.031 mg/l
SS	0.016 mg/l
N	0.003 mg/l
P	0.001 mg/l
Hidrocarburs	0.0002 mg/l
Clor residual	=<0.2 ppm





5. Es mantindrà el sistema de presa de mostres en continu d'aigua de mar que s'indica a la documentació presentada.

6. Les turbines de gas actuals i les de les noves instal·lacions es realitzaran per circuit tancat d'aigua refredada per un sistema aire/aigua i només es preveuran abocaments en operacions de manteniment. “

2. Es modifica el condicionant 7.3.6 a on s'indica el càlcul del cànon d'abocament a la mar per tal de reflectir l'increment de volum autoritzat:

“7.3.6 Cànon d'abocament a la mar

D'acord amb l'art. 85 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, el titular de l'AAI ha d'abonar el cànon anual d'abocament al mar.

El mètode de càlcul del cànon esmentat està regulat a l'art. 24 de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, de la CAIB i serà el producte de multiplicar el volum anual d'abocament autoritzat pel preu bàsic per metre cúbic i per un coeficient K, de majorització o minorització.

El coeficient K, està fixats al Real Decret 606/2003, de 23 de maig, pel que es modifica el Reglament de la Llei d'Aigües aprovat pel Real Decret 849/1986, d'11 d'abril i per aigua de refrigeració i un volum de 16.000.000 m³, és 0'02. Per tant:

$$\text{CÀNON (€/any)} = 16.000.000 \times 0'02 \times \text{preu bàsic}$$

El titular queda obligat a presentar els corresponents justificants de pagament anual a la Direcció General competent en matèria de Litoral. Aquest cànon s'haurà d'actualitzar cada any segons l'actualització del preu bàsic que es publiqui al BOIB o bé quan canviï alguna de les condicions de l'autorització d'abocament.”

D'acord amb l'informe del servei de Costes i Litoral, “el Pla de Vigilància Ambiental haurà de posar especial èmfasi amb el paràmetre Temperatura de l'efluent, també a les aigües receptores, fent un estudi acurat de l'increment de temperatura en el radi de 100 metres al voltant del punt d'abocament”, a tal efecte s'afegeix dins el punt 10.3.2 de l'informe anual que el promotor ha de presentar, un estudi acurat de l'increment de temperatura en el radi de 100 metres al voltant del punt d'abocament:

“10.3.2 Informe anual

El titular de l'activitat enviarà a l'Òrgan Ambiental encarregat de tramitar l'AAI un únic informe del període precedent, abans de l'1 de març, en el que s'inclourà:

-Residus

+La declaració anual de residus d'acord amb allò que disposa l'article 41.1 de la Llei 22/2011 i l'article 18 del Real Decret 833/1988. Aquesta memòria ha de contenir, almenys, referències suficients de les quantitats i característiques dels residus gestionats, la seva procedència i destinació, la relació d'aquells que es troben emmagatzemats així com les incidències rellevants que hagin tingut lloc l'any anterior. L'entitat explotadora ha de conservar, al lloc on realitza l'activitat, còpia de la memòria anual durant cinc anys.

+Declaració anual dels aparells sotmesos a l'inventari previst al punt tercer del Real Decret 228/2006, de 24 de febrer, que modifica el Real Decret 1378/1999 i pel que s'estableixen mesures per a la eliminació i gestió del PCB i PCT i els aparells que els continguin.

-Emissions i immissions a l'atmosfera

+Si s'escau, els informes resultat de la intercomparació de les mesures d'immissions de partícules front al mètode de referència.

+Les dades dels consums reals de cada combustible per a cada grup.

+La declaració sobre el compliment o no dels valors límit d'emissió a partir de les dades registrades al llarg de l'any, pels contaminants que tenen establerta la mesura en continu, amb el corresponent informe justificatiu.

-Emissions i immissions al medi hídric

+Informe anual sobre els buidats de les fosses sèptiques de les aigües sanitàries.

+Informe anual sobre els punts i volums mensuals d'extracció de les aigües subterrànies

+L'informe anual dels paràmetres indicats al pla de vigilància i control de l'abocament de la terra a la mar recollit a la present AAI de l'efluent procedent de la central, de les aigües marines receptores i dels sediments i organismes. Es presentarà un estudi acurat de l'increment de temperatura en el radi de 100 metres al voltant del punt d'abocament.



-Renous

+Informe anual en el que es remetran els controls d'emissions de renous.

-En caràcter general

+Altres controls realitzats durant l'any i mesures adoptades per a minimitzar impactes.

+Memòria explicativa de la metodologia utilitzada per a la determinació de les dades notificades abans de ser incorporades al registre informàtic PRTR-Espanya.

+Les dades exigides pel Real Decret 508/2007 i Reglament (CE) 166/2006, de 18 de gener, s'hauran de comunicar telemàticament al Registre informàtic PRTR-Espanya, dins els terminis que pertoquin, de forma anual.

+L'Òrgan Ambiental encarregat de tramitar les AAI trametrà a cada Direcció General o administració competent la documentació de la que tingui competències.

+Tota la informació que sigui susceptible de tractament informàtic s'aportarà en paper i en format informàtic estàndard."

Palma, 2 de febrer de 2014

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

