

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

12578

Correcció d'errades de la publicació de l'adaptació a la directiva 2010/75/CE sobre emissions industrials de l'autorització ambiental integrada de la CCC de Son Reus de Gas y Electricidad Generación SAU. (IPPC 04/2006)

En relació amb l'assumpte de referència, s'ha detectat que la publicació que es va realitzar al BOIB núm. 70 de 22 de maig de 2014 de l'acord del Ple de la CMAIB de 20 de desembre de 2013 contenia una sèrie d'errades de transcripció.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, assenyalava que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes.

Per això, es procedeix a rectificar la publicació corresponent a l'acord del Ple de la CMAIB de 20 de desembre de 2013 (BOIB núm. 70 de 22 de maig de 2014), relatiu a l'Adaptació a la Directiva 2010/75/CE sobre emissions industrials de l'autorització ambiental integrada de la CCC de Son Reus, en els següents termes:

1. Al condicionant "5. Consums", **on diu:**

Productes Finals	Potència anual estimada
Potencia elèctrica nominal total	612 MW
Temps de funcionament	1. es/any

Ha de dir:

Productes Finals	Potència anual estimada
Potencia elèctrica nominal total	612 MW
Temps de funcionament	8760 hores/any

2. A la taula de l'apartat 3 del condicionant 8.3.8, **on diu:**

Contaminant	Tipus de Control	Periodicitat	Valor límit d'Emissió (15% O2 de referència per als gasos)
SO2	SAM	Continu	40 mg/Nm3
NOx	SAM	Continu	120 mg/Nm3 90 mg/Nm3 a partir d'1/01/2020
Partícules	SAM	Continu	20 mg/Nm3
CO	SAM	Continu	1. /Nm3

Ha de dir:

Contaminant	Tipus de Control	Periodicitat	Valor límit d'Emissió (15% O2 de referència per als gasos)
SO2	SAM	Continu	40 mg/Nm3
			120 mg/Nm3



Contaminant	Tipus de Control	Periodicitat	Valor límit d'Emissió (15% O2 de referència per als gasos)
NOx	SAM	Continu	90 mg/Nm3 a partir d'1/01/2020
Partícules	SAM	Continu	20 mg/Nm3
CO	SAM	Continu	100 mg/Nm3

3. A la taula de l'apartat 2 del condicionant 8.3.9, **on diu:**

Contaminant	Tipus de Control	Periodicitat	Valor límit d'Emissió (15% O2 de referència per als gasos)
SO2	Autocontrol	Semestral	15 mg/Nm3
	OCA	Anual	
NOx	SAM	Continu	50 mg/Nm3
Partícules	Autocontrol	Semestral	5 mg/Nm3
	OCA	Anual	
CO	SAM	Continu	1. /Nm3

Ha de dir:

Contaminant	Tipus de Control	Periodicitat	Valor límit d'Emissió (15% O2 de referència per als gasos)
SO2	Autocontrol	Semestral	15 mg/Nm3
	OCA	Anual	
NOx	SAM	Continu	50 mg/Nm3
Partícules	Autocontrol	Semestral	5 mg/Nm3
	OCA	Anual	
CO	SAM	Continu	100 mg/Nm3

4. A la taula de l'apartat 5 del condicionant 8.6, **on diu:**

Contaminant	Periodicitat	Valors de referència
NO	Continu	
NO2	Continu	200mg/m3 mitjana horària, no superar més de 18 vegades/any 40mg/m3 mitjana anual
NOx	Continu	30mg/m3 mitjana anual per a la protecció a la vegetació
SO2	Continu	350mg/m3 mitjana horària, no superar més de 24 vegades/any 125mg/m3 mitjana diària, no superar més de 3 vegades/any
O3	Continu	120mg/m3 màxima diària de mitjanes mòbils octohoràries
Partícules PM10	Campanyes	50mg/m3 mitjana diària, no superar més de 35 vegades/any 40mg/m3 mitjana anual
Pb a fracció PM10	Campanya anual	0,5 mg/m3 mitjana anual
As a fracció PM10	Campanya anual	6 ng/m3 mitjana anual
Cd a fracció PM10	Campanya anual	5 ng/m3 mitjana anual
Ni a fracció PM10	Campanya anual	20 ng/m3 mitjana anual
Hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs) a fracció PM10	Campanya anual	per al benzo(a)piren 1ng/m3 mitjana anual

Ha de dir:

Contaminant	Periodicitat	Valors de referència
NO	Continu	
NO2	Continu	200µg/m3 mitjana horària, no superar més de 18 vegades/any 40µg/m3 mitjana anual



Contaminant	Periodicitat	Valors de referència
NOx	Continu	30µg/m3 mitjana anual per a la protecció a la vegetació
SO2	Continu	350µg/m3 mitjana horària, no superar més de 24 vegades/any 125µg/m3 mitjana diària, no superar més de 3 vegades/any
O3	Continu	120µg/m3 màxima diària de mitjanes mòbils octohoràries
Partícules PM10	Campanyes	50µg/m3 mitjana diària, no superar més de 35 vegades/any 40µg/m3 mitjana anual
Pb a fracció PM10	Campanya anual	0,5 µg/m3 mitjana anual
As a fracció PM10	Campanya anual	6 ng/m3 mitjana anual
Cd a fracció PM10	Campanya anual	5 ng/m3 mitjana anual
Ni a fracció PM10	Campanya anual	20 ng/m3 mitjana anual
Hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs) a fracció PM10	Campanya anual	per al benzo(a)piren 1ng/m3 mitjana anual

Palma, 2 de novembre de 2016

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias

