



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

13438

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la correcció d'errades de l'autorització ambiental integrada de la CT de Formentera, promoguda per Gas y Electricidad Generación SAU. (IPPC 12/2013)

En relació amb l'assumpte de referència, i en el tràmit de consulta preceptiva a l'òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d'acord a l'establert a l'article 23 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 27 d'octubre de 2016,

“ACORDA

aprovar la correcció d'errors de l'acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de 20 de desembre de 2013 corresponent a l'Adaptació a la Directiva 2010/75/CE sobre emissions industrials de l'Autorització Ambiental Integrada de la CT de Formentera, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, en els següents termes:

Al condicionant 5, **on diu:**

Productes Finals	
Potencia elèctrica nominal total	24 MW _e
Temps de funcionament estimat	500 turbina/any

Ha de dir:

Productes Finals	
Potencia elèctrica nominal total	24 MW _e
Temps de funcionament estimat	500 h/turbina/any

I, al condicionant 7.3, **on diu:**

“7.3 Focus potencials de contaminació

1. Dipòsits de combustible. En total hi ha tres dipòsits de combustible de 100, 3000 i 1100 m³. Els dipòsits de combustible compten amb cubetes de retenció, connectades entre sí. Els possibles vessaments es gestionaran al sistema de recollida i tractament de drenatges.
2. Tanc de recollida de llots de depuració. La planta de tractament de gasoil compta amb un tanc de recollida dels llots de depuració que poden contenir sodi, potassi, vanadi i sòlids entre altres. El projecte no defineix les característiques d'aquest tanc.”

Ha de dir:

“7.3 Focus potencials de contaminació

1. Dipòsits de combustible. En total hi ha tres dipòsits de combustible de 100, 300 i 1100 m³. Els dipòsits de combustible compten amb cubetes de retenció, connectades entre sí. Els possibles vessaments es gestionaran al sistema de recollida i tractament de drenatges.



2. Tanc de recollida de llots de depuració. La planta de tractament de gasoil compta amb un tanc de recollida dels llots de depuració que poden contenir sodi, potassi, vanadi i sòlids entre altres. El projecte no defineix les característiques d'aquest tanc.”

Palma, 4 de novembre de 2016

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias

