

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

14543

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la correcció d'errors de l'Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de 20 de desembre de 2013 corresponent a l'adaptació a la Directiva 2010/75/CE sobre emissions industrials de l'autorització ambiental integrada de la CT de Maó, promoguda per Gas y Electricidad Generación SAU. (IPPC M13/14).

En relació amb l'assumpte de referència, i en el tràmit de consulta preceptiva a l'òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d'acord a l'establert a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 23 de novembre de 2016,

“ACORDA

1. Aprovar la correcció d'errors de l'acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de 20 de desembre de 2013 corresponent a l'Adaptació a la Directiva 2010/75/CE sobre emissions industrials de l'Autorització Ambiental Integrada de la CT de Maó, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, en els següents termes:

a.A la taula de l'apartat 3 del condicionant 8.3.10, **on diu:**

Contaminant	Tipus de Control	Periodicitat	Valors Límits d'Emissió
SO ₂	SAM	Continu	40 mg/Nm ³
NO _x	SAM	Continu	120 mg/Nm ³ amb càrregues $\geq 70\%$
Partícules	SAM	Continu	20 mg/Nm ³
CO	SAM	Continu	100 mg/Nm ³

Ha de dir:

Contaminant	Tipus de Control	Periodicitat	Valors Límits d'Emissió (15% O ₂ de referència per als gasos)
SO ₂	SAM	Continu	40 mg/Nm ³
NO _x	SAM	Continu	120 mg/Nm ³ amb càrregues $\geq 70\%$ 90 mg/Nm ³ a partir d'1/01/2020
Partícules	SAM	Continu	20 mg/Nm ³
CO	SAM	Continu	1. mg/Nm ³

b.Al condicionant 10.3.2, **on diu:**

“10.3.2 Informe anual



El titular de l'activitat enviarà a l'Òrgan Ambiental encarregat de tramitar l'AAI un únic informe del període precedent, abans de l'1 de març, en el que s'inclourà:

•Residus

-La declaració anual de residus d'acord amb allò que disposa l'article 41.1 de la Llei 22/2011 i l'article 18 del Reial Decret 833/1988.

Aquesta memòria ha de contenir, almenys, referències suficients de les quantitats i característiques dels residus gestionats, la seva procedència i destinació, la relació d'aquells que es troben emmagatzemats així com les incidències rellevants que hagin tingut lloc l'any anterior. L'entitat explotadora ha de conservar, al lloc on realitza l'activitat, còpia de la memòria anual durant cinc anys.

-Declaració anual dels aparells sotmesos a l'inventari previst al punt tercer del Reial Decret 228/2006, de 24 de febrer, que modifica el Reial Decret 1378/1999 i pel que s'estableixen mesures per a la eliminació i gestió del PCB i PCT i els aparells que els continguin.

•Emissions i immissions al medi hídric

-Si s'escau, els informes resultat de la intercomparació de les mesures d'immissions de partícules front al mètode de referència.

-Les dades dels consums reals de cada combustible per a cada grup.

-La declaració sobre el compliment o no dels valors límit d'emissió a partir de les dades registrades al llarg de l'any, pels contaminants que tenen establerta la mesura en continu, amb el corresponent informe justificatiu.

•Renous

-Informe anual en el que es remetràn els controls d'emissions de renous.

•En caràcter general

-Altres controls realitzats durant l'any i mesures adoptades per a minimitzar impactes.

-Memòria explicativa de la metodologia utilitzada per a la determinació de les dades notificades abans de ser incorporades al registre informàtic PRTR-Espanya.

-Les dades exigides pel Reial Decret 508/2007 i Reglament (CE) 166/2006, de 18 de gener, s'hauran de comunicar telemàticament al Registre informàtic PRTR-Espanya, dins els terminis que pertocuin, de forma anual.

-L'Òrgan Ambiental encarregat de tramitar les AAI trametrà a cada Direcció General o administració competent la documentació de la que tinguin competències.

-Tota la informació que sigui susceptible de tractament informàtic s'aportarà en paper i en format informàtic estàndard."

Ha de dir:

"10.3.2 Informe anual

El titular de l'activitat enviarà a l'Òrgan Ambiental encarregat de tramitar l'AAI un únic informe del període precedent, abans de l'1 de març, en el que s'inclourà:

*Residus

-La declaració anual de residus d'acord amb allò que disposa l'article 41.1 de la Llei 22/2011 i l'article 18 del Reial Decret 833/1988.

Aquesta memòria ha de contenir, almenys, referències suficients de les quantitats i característiques dels residus gestionats, la seva procedència i destinació, la relació d'aquells que es troben emmagatzemats així com les incidències rellevants que hagin tingut lloc l'any anterior. L'entitat explotadora ha de conservar, al lloc on realitza l'activitat, còpia de la memòria anual durant cinc anys.

-Declaració anual dels aparells sotmesos a l'inventari previst al punt tercer del Reial Decret 228/2006, de 24 de febrer, que modifica el Reial Decret 1378/1999 i pel que s'estableixen mesures per a la eliminació i gestió del PCB i PCT i els aparells que els continguin.

*Emissions i immissions a l'atmosfera

-Si s'escau, els informes resultat de la intercomparació de les mesures d'immissions de partícules front al mètode de referència.

-Les dades dels consums reals de cada combustible per a cada grup.



-La declaració sobre el compliment o no dels valors límit d'emissió a partir de les dades registrades al llarg de l'any, pels contaminants que tenen establerta la mesura en continu, amb el corresponent informe justificatiu.

*Emissions i immissions al medi hídic

-Informe anual sobre els buidats de les fosses sèptiques de les aigües sanitàries.

-Informe anual sobre els punts i volums mensuals d'extracció de les aigües subterrànies

-L'informe anual dels paràmetres indicats al pla de vigilància i control de l'abocament de la terra a la mar recollit a la present AAI de l'efluent procedent de la central, de les aigües marines receptores i dels sediments i organismes.

*Renous

-Informe anual en el que es remetraran els controls d'emissions de renous.

*En caràcter general

-Altres controls realitzats durant l'any i mesures adoptades per a minimitzar impactes.

-Memòria explicativa de la metodologia utilitzada per a la determinació de les dades notificades abans de ser incorporades al registre informàtic PRTR-Espanya.

-Les dades exigides pel Reial Decret 508/2007 i Reglament (CE) 166/2006, de 18 de gener, s'hauran de comunicar telemàticament al Registre informàtic PRTR-Espanya, dins els terminis que pertocuin, de forma anual.

-L'Òrgan Ambiental encarregat de tramitar les AAI trametrà a cada Direcció General o administració competent la documentació de la que tingui competències.

Tota la informació que sigui susceptible de tractament informàtic s'aportarà en paper i en format informàtic estàndard."

2. Rectificar la publicació corresponent a l'acord del Ple de la CMAIB de 20 de desembre de 2013 (BOIB núm. 70 de 22 de maig de 2014), relatiu a l'Adaptació a la Directiva 2010/75/CE sobre emissions industrials de l'autorització ambiental integrada de la CT d'Alcúdia, en els següents termes:

a.A la taula de producció anual estimada del condicionant 5, **on diu:**

Productes Finals	Potència anual estimada
Potencia elèctrica nominal total	268,4 MW
Temps de funcionament	1. es/any

Ha de dir:

Productes Finals	Potència anual estimada
Potencia elèctrica nominal total	268,4 MW
Temps de funcionament	1. hores/any

b.A la taula del condicionant 8.2.1, **on diu:**

Núm. focus	Descripció activitat	Codi APCA	Grup APCA
FC-BW1	Motor diesel BW1 Motores de combustión interna de potencia térmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
FC-BW2	Motor diesel BW2 Motores de combustión interna de potencia térmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
	Motor diesel BW3		



FC-BW3	Motores de combustión interna de potencia térmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
FC-TG1	Turbina de gas TG1 Turbina de gas de potencia térmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
FC-TG2	Turbina de gas TG2 Turbina de gas de potencia térmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
FC-TG3	Turbina de gas TG3 Turbina de gas de potencia térmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
FC-TG4	Turbina de gas TG4 Turbina de gas de potencia térmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
FC-TG5	Turbina de gas TG5 Turbina de gas de potencia térmica nominal >= 50 MWt	1 . 1 04 01	A

Ha de dir:

Núm. focus	Descripció activitat	Codi APCA	Grup APCA
FC-BW1	Motor diesel BW1 Motores de combustión interna de potencia térmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
FC-BW2	Motor diesel BW2 Motores de combustión interna de potencia térmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
FC-BW3	Motor diesel BW3 Motores de combustión interna de potencia térmica nominal > 20 MWt	01 01 05 01	A
FC-TG1	Turbina de gas TG1 Turbina de gas de potencia térmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
FC-TG2	Turbina de gas TG2 Turbina de gas de potencia térmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
FC-TG3	Turbina de gas TG3 Turbina de gas de potencia térmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
FC-TG4	Turbina de gas TG4 Turbina de gas de potencia térmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A
FC-TG5	Turbina de gas TG5 Turbina de gas de potencia térmica nominal >= 50 MWt	01 01 04 01	A

c.A la taula de l'apartat 5 del condicionant 8.6, **on diu:**

Contaminant	Periodicitat	Valors de Referència
NO	Continu	
NO2	Continu	200mg/m3 mitjana horària, no superar més de 18 vegades/any 40mg/m3 mitjana anual
NOx	Continu	30mg/m3 mitjana anual per a la protecció a la vegetació
SO2	Continu	350mg/m3 mitjana horària, no superar més de 24 vegades/any 125mg/m3 mitjana diària, no superar més de 3 vegades/any
O3	Continu	120mg/m3 màxima diària de mitjanes mòbils octohoràries





Partícules PM10	Continu	50mg/m3 mitjana diària, no superar més de 35 vegades/any 40mg/m3 mitjana anual
Pb a fracció PM10	Campanya anual	0,5 mg/m3 mitjana anual
As a fracció PM10	Campanya anual	6 ng/m3 mitjana anual
Cd a fracció PM10	Campanya anual	5 ng/m3 mitjana anual
Ni a fracció PM10	Campanya anual	20 ng/m3 mitjana anual
Hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs) a fracció PM10	Campanya anual	per al benzo(a)piren 1ng/m3 mitjana anual

Ha de dir:

Contaminant	Periodicitat	Valors de Referència
NO	Continu	
NO2	Continu	200 µg /m3 mitjana horària, no superar més de 18 vegades/any 40 µg /m3 mitjana anual
NOx	Continu	30 µg /m3 mitjana anual per a la protecció a la vegetació
SO2	Continu	350 µg /m3 mitjana horària, no superar més de 24 vegades/any 125 µg /m3 mitjana diària, no superar més de 3 vegades/any
O3	Continu	120 µg /m3 màxima diària de mitjanes mòbils octohoràries
Partícules PM10	Continu	50 µg /m3 mitjana diària, no superar més de 35 vegades/any 40 µg /m3 mitjana anual
Pb a fracció PM10	Campanya anual	0,5 µg /m3 mitjana anual
As a fracció PM10	Campanya anual	6 ng/m3 mitjana anual





Cd a fracció PM10	Campanya anual	5 ng/m3 mitjana anual
Ni a fracció PM10	Campanya anual	20 ng/m3 mitjana anual
Hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs) a fracció PM10	Campanya anual	per al benzo(a)pirè 1ng/m3 mitjana anual

”

Palma, 29 de novembre de 2016

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias

