

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

1823

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació de l'autorització ambiental integrada de la CT d'Eivissa, promoguda per Gas y Electricidad Generación SAU, consistent en la modificació del termini d'entrada en vigor de nous valors límit d'emissió per als motors MAN1 a MAN 4. (IPPC M01/2016)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'article 10.6 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 3 de febrer de 2016,

“Atès,

1. Que en data 20 de desembre de 2013 (BOIB núm. 72 de 27 de maig de 2014), el ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, acordà l'Adaptació a la Directiva 2010/75/CE sobre emissions industrials de l'autorització ambiental integrada de la CT d'Eivissa, establint uns nous VLE per als motors MAN1 a MAN4 a partir de l'1 de gener de 2016.

2. Que Gas y Electricidad Generación SAU ha sol·licitat una modificació de l'AAI consistent en la modificació del termini d'entrada en vigor de nous valors límit d'emissió per als motors MAN1 a MAN 4.

3. Que tots quatre motors MAN són instal·lacions de combustió de 43 MWt amb xemeneia independent i, per tant, no es consideren grans instal·lacions de combustió, no els hi aplica el capítol V del Real Decret 815/2013 i, per tant, és pot prorrogar el compliment dels nous valors límit més enllà de l'1 de gener de 2016. Tot i això, tots quatre grups funcionen normalment de forma simultània.

ACORDA

informar favorablement l'atorgament de la modificació de l'Autorització Ambiental Integrada de la CT d'Eivissa, consistent en la modificació del termini d'entrada en vigor de nous valors límit d'emissió per als motors MAN1 a MAN 4 amb la modificació dels punts 8.3.10 i 8.3.11 de l'AAI, per establir l'1 de gener de 2018 com el nou termini de compliment dels VLE (Valor Límit Emissió):

“8.3.10 Grups FC-MAN1, FC-MAN2, FC-MAN3 i FC-MAN4:

Aquests grups són motors de gas, que usen gasoil com a combustible i funcionen amb cicle Otto.

Contaminant	Tipus de control	Periodicitat	Valor límit d'emissió (15% O2 de referència per als gasos)
SO2	SAM	Continu	40 mg/Nm3
NOx	SAM	Continu	2.000 mg/Nm3 450 mg/Nm3 a partir d'1/01/2018
Partícules	SAM	Continu	30 mg/Nm3
CO	SAM	Continu	100 mg/Nm3
NH3	SAM	Continu	a partir d'1/01/2018

8.3.11 Grups FC-MAN1, FC-MAN2, FC-MAN3 i FC-MAN4:





Aquests grups són motors de gas, que usen gas natural com a combustible i funcionen amb cicle Otto.

Quan s'utilitzi gas natural com a combustible i sempre que les hores de funcionament amb gas-oil siguin inferiors a les 500 anuals, no és necessari disposar d'un sistema automàtic de mesura en continu (SAM) per als contaminants SO₂ i partícules.

Contaminant	Tipus de control	Periodicitat	Valor límit d'emissió (15% O ₂ de referència per als gasos)
SO ₂	Autocontrol	Semestral	15 mg/Nm ³
	OCA	Anual	
NO _x	SAM	Continu	200 mg/Nm ³ 100 mg/Nm ³ a partir d'1/01/2018
Partícules	Autocontrol	Semestral	5 mg/Nm ³
	OCA	Anual	
CO	SAM	Continu	600 mg/Nm ³ (*) 100 mg/Nm ³ a partir d'1/01/2018
NH ₃	SAM	Continu	a partir d'1/01/2018

(*)S'indica el valor límit de 600mg/Nm³ segons especificacions del tecnòleg MAN. El valor s'haurà de revisar segons els estudis i proves que es faran."

També es recorda que el projecte definitiu haurà d'estar subjecte a una modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada.

Interposició de recursos.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de l'acord, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa."

Palma, 8 de febrer de 2016

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias

