

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

268

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada de la CT d'Eivissa, promoguda per Gas y Electricidad Generación SAU, consistent en la instal·lació d'un sistema de depuració de gasoil (IPPC M18/2014)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'article 23 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 30 de novembre de 2015,

“ATÈS

1. *Que GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU ha sol·licitat una modificació de l'AAI consistent en la instal·lació d'un sistema de depuració de gasoil.*
2. *Que la documentació aportada justifica que es tracta d'una modificació no substancial, en compliment de l'art. 10. 2 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol i de l'art. 14 del RD 815/2013.*
3. *Que la modificació implica una millora ambiental i de procés amb l'eliminació de les impureses del gasoil abans de la seva combustió.*
4. *Que els informes emesos pels diferents departaments són favorables i consideren la modificació com a no substancial.*

ACORDA

Informar favorablement l'atorgament de la modificació no substancial de l'Autorització Ambiental Integrada de CT d'Eivissa, consistent en la instal·lació d'un sistema de depuració de gasoil, amb les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats al projecte tècnic que acompanya la sol·licitud.

En compliment de l'article 82 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per a l'inici i exercici de l'activitat, el titular haurà de presentar una declaració responsable d'inici i exercici de l'activitat davant la conselleria competent en matèria de medi ambient, acreditativa de les obres realment executades i, si cal, les variacions entre el projecte presentat en la sol·licitud i allò realment executat.

La declaració responsable s'haurà d'acompanyar del certificat final d'obra del tècnic director.

També es recorda:

a) D'acord amb l'informe del servei de Seguretat Industrial, una vegada s'hagi executat la instal·lació de productes petrolífers, el titular haurà de registrar la instal·lació al Registre d'Instal·lacions de Productes Petrolífers de la DG d'Indústria i Energia.

1. D'acord amb l'informe del servei d'Ordenació d'Emergències, s'ha d'actualitzar el Pla d'Autoprotecció, segons el Reial Decret 393/2007, de 27 de març, mitjançant el qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que poden donar lloc a situacions d'emergència, complint, així mateix, el Decret 8/2004, de 23 de gener, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei d'ordenació d'emergències a les Illes Balears. ”

Interposició de recursos

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.



També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de l'acord, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 8 de gener de 2016

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias

