

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

7228

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la línia MT, CT 50937 "Volta Seca" i línia BT, TM Puigpunyent. (42892/13)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'article 37 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluació d'impacte ambiental i avaluació ambiental estratègica, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 2 de juny de 2016, "ATÈS

1. Que el projecte consisteix en la instal·lació d'una nova torre metàl·lica en la xarxa de MT "Palmanyola" existent i un nou CT prefabricat de 50 kVA en la parcel·la esmentada i l'execució d'un nou tram subterrani de MT de 422 m (22 dels quals recorren sota la carretera Ma-1101 i la resta per camí de terra) per la interconnexió del CT i la torre. A més s'instal·larà dins la finca una línia de BT de 5 m que partirà del CT fins a un nou CDU.

2. Que es pretén donar subministrament elèctric a la finca anomenada s'Hort de Son Noguera ubicada a la parcel·la 166 del polígon 2, en el terme municipal de Puigpunyent. La potència contractada prevista és de 20,78 kW.

3. Que segons el PTI de Mallorca el projecte es desenvolupa a AANP i ANEI i està afectat per APR d'esllavissament, APR d'incendis, APR d'erosió, APT de carreteres (Ma-1101) a una zona de policia amb vulnerabilitat alta a la contaminació d'aqüífers. A aquesta zona d'actuació li és d'aplicació el Decret 130/2001, de 23 de novembre, de protecció d'alzinars.

4. Que es tracta d'un espai natural protegit dins l'àmbit PORN de la Serra de Tramuntana (zona d'ús limitat) i que segons l'annex cartogràfic II.4. de l'article 95 del Pla l'àrea objecte del projecte no es troba catalogada com a zona ZRE (Zona de Restricció Elèctrica).

5. Que s'ha demanat consulta a les següents administracions públiques afectades pel projecte: l'Ajuntament de Puigpunyent, el Servei d'Aigües Superficials (zona policia) i el Servei d'Estudis i Planificació (APR d'erosió i d'esllavissament, vulnerabilitat d'aqüífers) de la Direcció General de Recursos Hídrics, el Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl (APR d'incendis), el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat i la Direcció General d'Indústria i Energia i la Direcció Insular de Carreteres del CIM.

6. Que s'ha rebut informe favorable amb prescripcions del Servei de Protecció d'Espècies (14 d'agost de 2014), el Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl (24 de febrer de 2014), el Servei d'Aigües Superficials (22 d'agost de 2014), el Servei d'Estudis i Planificació (21 d'octubre de 2015), Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic (01 d'abril de 2016) i el Servei de Planificació (24 de juliol de 2015) en aquest darrer cas sobre la no afectació del projecte dins l'àmbit del paratge natural de la Serra de Tramuntana.

7. Que es preveuen mesures preventives i correctores per tal de minimitzar els impactes al medi ambient recollides en l'Estudi d'Impacte Ambiental i en el Pla de Vigilància Ambiental.

ACORDA

Informar favorablement el Projecte de línia MT, CT 50937 i línia de BT, TM Puigpunyent amb totes les mesures protectores i correctores de l'Estudi d'Impacte Ambiental d'octubre de 2015 i del Pla de Vigilància Ambiental i el compliment dels següents condicionants:

1. D'acord amb l'informe del Servei de Protecció d'Espècies les tasques d'obertura de la rasa s'efectuaran fora de l'època de nidificació (mesos de març a juny).

2. D'acord amb l'informe del Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics:

a. Les noves línies es soterraran mitjançant excavació de rases. Les rases han de romandre obertes el mínim temps possible.

b. A la zona d'obra no es podran dur a terme feines de manteniment de la maquinària que s'empri per a l'execució de l'obra susceptibles de ser contaminants (canvis d'oli, revisions de nivells...) excepte les feines de proveïment de materials fungibles (com per exemple fer gasoil).

c. Durant el temps que durin les obres s'hauran de prendre les màximes precaucions per evitar abocaments accidentals de substàncies contaminants (olis, hidrocarburs, etc.).





3. D'acord amb l'informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl:

- a. Durant l'execució i explotació del projecte es prendran les mesures preventives establertes al Decret 125/2007, especialment pel que fa a les mesures conjunturals de prevenció durant l'època de perill d'incendis forestals (art. 8.2.c), en relació a la utilització de maquinària i equips, en terreny forestal i àrees contigües de prevenció, el funcionament dels quals generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques susceptibles de provocar incendis forestals.
- b. Al voltant del CT s'adequarà una àrea de baixa càrrega de combustible, la qual s'haurà de mantenir en el temps.

Es recomana:

- Segons l'informe del Servei de Protecció d'Espècies que la tipologia del nou suport elèctric s'adeqüi al que s'indica al RD 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió, per tal de minimitzar al màxim els riscos d'electrocució.

Es recorda:

- Que segons l'informe del Servei d'Aigües Superficials de la Direcció General de Recursos Hídrics que qualsevol obra o treball a la zona d'afecció de torrents, com és el cas, precisa autorització administrativa emesa per la Direcció General de Recursos Hídrics, que sigui independent de qualsevol altra que hagi de ser atorgada pels diferents òrgans de les Administracions Públiques, i si es dona cas, pels propietaris de terrenys particulars.
- Que segons l'informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl els operaris vinculats a es obres i a l'explotació de les instal·lacions seran instruïts en l'existència de risc d'incendi forestal, en les mesures de prevenció a adoptar, en les actuacions immediates a efectuar davant un conat d'incendi i coneixeran el número telefònic de comunicació en cas d'incendis forestal (112).
- Que en cas de la tala de qualsevol exemplar d'alzina, considerada com a espècie prioritària segons l'art 44.1 del PORN de la Serra de Tramuntana, durant les obres previstes s'haurà de comptar amb l'autorització de l'òrgan competent d'acord allò previst a l'article 44.2 del Pla.
- Que l'òrgan substantiu no podrà autoritzar el projecte sense que prèviament s'acrediti la legalitat de la vivenda a la qual es té previst donar subministrament elèctric."

Palma, 15 de juny de 2016

El president de la CMAIB
Antoni Alorda Vilarrubias

