

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

7123

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la revisió d'ofici per al compliment del RD 1042/2017 del FC 10, TM Lloseta (IPPC M 12/2019)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'establert a l'article 24 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 30 de maig de 2019,

ATÈS

1. Que la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears ha incoat d'ofici una modificació de l'AAI en compliment de l'art. 26.4.e) del RD 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, que indica que l'AAI serà revisada d'ofici quan, així ho exigeixi la legislació sectorial que sigui aplicable a la instal·lació o s'hagin de complir normes noves o revisades de qualitat ambiental en virtut de l'article 22.3.

2. Que el Reial Decret 1042/2017, de 22 de desembre, provoca la modificació de l'apartat 8.3.9. Caldera auxiliar FC9. Grups electrògens FC10, FC11, FC12 i FC13.

3. Que l'informe emès per l'òrgan consultat és favorable i proposa una sèrie de condicionants.

ACORDA

Revisar d'ofici l'autorització ambiental integrada de la fàbrica de ciment de Lloseta, de CEMEX España Operacions SLU, per tal de donar compliment al RD 1042/2017 per al FC10, amb subjecció a les següents condicions i/o modificacions:

Es substitueix l'apartat 8.3.9. Caldera auxiliar FC9. Grups electrògens FC10, FC11, FC12 i FC13 per:

"8.3.9. Caldera auxiliar FC9. Grups electrògens FC10, FC11, FC12 i FC13.

1. La caldera auxiliar FC9 està de baixa des de l'1/01/2018.

2. El grup electrogen FC10 és una instal·lació de combustió mitjana, de potència tèrmica superior a 1 MWt i inferior a 5 MWt, al qual li és d'aplicació el Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre. La resta de grups electrògens (FC11, FC12, FC13) no arriben individualment a 1 MWt de potència.

3. El titular haurà d'inscriure la instal·lació de combustió mitjana, és a dir, el focus FC10, abans de 01/01/2029, al registre MIC, enviant al departament competent en matèria d'atmosfera la informació que figura a l'annex I del RD 1042/2017.

4. El combustible utilitzat a tots els grups electrògens és gasoil.

5. S'adjunta la taula amb els contaminants a mesurar, periodicitat i valors límit d'emissió per al focus FC10, al qual apliquen els indicats al quadre 3 de la part 1 de l'annex II del RD 1042/2017, punt 4, a partir de 01/01/2030, ja que la potència tèrmica nominal és inferior o igual a 5MW i la data de fabricació és 01/07/2008.

CONTAMINANTS	TIPUS DE CONTROL (AUTOCONTROL/OCA)	PERIODICITAT	VALOR LÍMIT EMISSIÓ (VLE)
NO _x	OCA	Cada cinc anys	1.500 mg/Nm ³ fins a 01/01/2030 250 mg/Nm ³ a partir de 01/01/2030
SO ₂	OCA	Cada cinc anys	650 mg/Nm ³ fins a 01/01/2030 Sense VLE a partir de 01/01/2030
CO	OCA	Cada cinc anys	245 mg/Nm ³ fins a 01/01/2030 Sense VLE a partir de 01/01/2030





CONTAMINANTS	TIPUS DE CONTROL (AUTOCONTROL/OCA)	PERIODICITAT	VALOR LÍMIT EMISSIÓ (VLE)
Opacitat Bacharach	OCA	Cada cinc anys	4 fins a 01/01/2030
Partícules	OCA	Cada cinc anys	Sense VLE a partir de 01/01/2030

Valors referits a un 15% d'oxigen, en condicions: T=273 K, P=101,3 KPa i gas sec.

6.S'adjunta taula amb els contaminants a mesurar, periodicitat i valors límit d'emissió per al focus FC11, FC12 i FC13.

CONTAMINANTS	TIPUS DE CONTROL (AUTOCONTROL/OCA)	PERIODICITAT	VALOR LÍMIT EMISSIÓ
NO _x	Autocontrol o OCA	Cada cinc anys	1.500 mg/Nm ³
SO ₂	Autocontrol o OCA	Cada cinc anys	650 mg/Nm ³
CO	Autocontrol o OCA	Cada cinc anys	245 mg/Nm ³
Opacitat Bacharach	Autocontrol o OCA	Cada cinc anys	4

Valors referits a un 15% d'oxigen, en condicions: T=273 K, P=101,3 KPa i gas sec.

7. Cada any, dins el primer trimestre de l'any següent, el titular informará del règim de funcionament d'aquests focus, especificant els dies i les hores de funcionament de l'any anterior."

Palma, 7 de juny de 2019

El president de la CMAIB
Antoni Alorda Vilarrubias

