

**Secció V. Anuncis**  
**Subsecció segona. Altres anuncis oficials**  
**AJUNTAMENT DE SANT LLUIS**

**7317** *Aprovació inicial Projecte d'urbanització (actualització) de Binissafúller Roters -Sector IV*

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 05.08.2020, va aprovar inicialment el Projecte d'urbanització (actualització) de Binissafúller Roters -Sector IV-, redactat per l'enginyer de camins Ramón Ulldemolins Vidal, amb les següents prescripcions tècniques que hauran de ser esmenades abans de l'aprovació definitiva:

**Separata BT**

- A la memòria només s'indica un tipus d'armari amb 1 entrada i dos sortides i al pressupost l'armari indicat consta d'una entrada i una sortida.
- A la memòria s'indica que a la rasa es col·loquen «bovedillas» i al pressupost i als plànols de detall de les rases consta cinta senyalitzadora.
- Comprovar que no es supera la longitud màxima de 400 metres per un subministrament de baixa tensió per exemple per l'armari 8 1 2 del CT 159.
- A l'apartat del càlcul consta el ET 1 que a la memòria consta cm a CT 863.
- Al pressupost manquen els preus descompostos, però estan al projecte complet.
- Als plànols s'haurien d'indicar les diferents seccions de cable.

**Projecte**

- La xarxa d'aigua està dissenyada amb PE de baixa densitat (informe sectorial).
- L'enllumenat dissenyat no compleix amb l'establert al RD 1890/2008, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias.
- Manca detall elements quadre enllumenat, especialment protectors contra tensions.
- Justificar el compliment del Reglament de Protecció de Medi Nocturn de Menorca en període d'aprovació.
- Incorporar revisions OCA enllumenat
- A la documentació s'indica la marca i model de la llumenera en contra de la Llei de contractes.
- El preu del cable de 3X6 és major que el preu del cable 4X6 (partides 6.2.2. i 6.2.3).
- Manca plec de condicions tècniques de llumeneres.
- Manquen els càlculs luminotècnics dels aparcaments.

De conformitat amb els articles 71.2 i 79.4 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears i 83 de la Llei 39.2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, se sotmet a informació pública per termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a fi que els qui se'n considerin afectats el puguin examinar i presentar les al·legacions, suggeriments o reclamacions que estimin pertinents.

L'expedient es pot consultar presencialment a l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament (Pla de Sa Creu, s/n) sol·licitant cita prèvia, i/o a la seu electrònica municipal

<http://www.ajsantlluis.org/tauler/edictes.aspx?tipo=03&HISTORIC=1>

Sant Lluís, 11 d'agost de 2020

**La batlessa**  
M. Carolina Marquès Portella

