



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

10254

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació no substancial consistent en l'actualització de controls a la CT d'Alcúdia, promogut per Gesa (IPPC M19/2020)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'establert a l'article 24.3 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 22 de juliol de 2021,

ATÈS

1. Que el GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU ha sol·licitat una modificació de l'autorització ambiental integrada de la CT d'Alcúdia consistent en l'actualització de controls.

2. Que la documentació aportada justifica que es tracta d'una modificació no substancial, en compliment de l'art. 14 del RD 815/2013.

3. Que els informes rebuts dels òrgans i entitats consultats són favorables per a les següents sol·licituds:

- L'exoneració d'efectuar les mesures anuals al focus FC-PC, que és el conducte de la tremuja del parc de carbó: Els valors mesurats els dos darrers anys indiquen unes concentracions molt baixes de partícules. Dels quatre grups de vapor, l'1 i el 2 estan de baixa, i els 3 i 4 reduiran el temps màxim de funcionament de 1500 a 500 hores anuals a partir de 17 d'agost de 2021.
- Determinar el volum d'aigua de refrigeració abocat mitjançant càlculs: El document de referència dels principis generals de monitorització d'emissions (document BREF) considera l'opció de càlcul del cabal a partir de les dades de capacitat de bombeig i les hores d'operació, que podria obtenir-se en aquest cas, amb les dades de les bombes del sistema de refrigeració del que disposa la CT d'Alcúdia.
- Establir els valors d'emissió d'abocaments de pluvials com a valors de control i no com a valors límit d'abocament: Les aigües pluvials procedents de les zones de les sitges de cendres dels grups 1 a 4, sitja d'escòries i filtres de mànigues i absorbidors dels grups 1 i 2, zona del parc de carbó, pels propis processos implicats en la central, arrosseguen gran quantitat de sòlids en suspensió. Per aquesta raó, encara que no es tracta d'aigües abocades a l'albufera i per tant no se'ls aplica els valors límit d'emissió indicats al punt 7.5 de l'AAI, es considera adequat mantenir un control analític d'aquestes aigües.

4. Que l'informe de la Secció d'Atmosfera de la DG D'Energia i Canvi Climàtic és desfavorable per a la següent sol·licitud:

- L'exoneració d'efectuar el control indicat al punt 8.4.3 de l'AAI sobre mesures correctores i/o preventives: S'ha de mantenir aquest control, ja que s'aplica a totes les mesures correctores de la instal·lació per disminuir les emissions difuses de pols.

ACORDA

Primer: Atorgar la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada de la CT d'Alcúdia, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, consistent en l'actualització de controls, respecte a les següents sol·licituds:

- L'exoneració d'efectuar les mesures anuals al focus FC-PC.
- Determinar el volum d'aigua de refrigeració abocat al mar mitjançant càlculs.
- Establir els valors d'emissió d'abocaments de pluvials com a valors de control i no com a valors límit d'abocament.

amb les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats a la sol·licitud i amb subjecció a les següents condicions i/o modificacions:

Al punt 7.4 Control de l'efluent a l'emissari a la mar, a l'apartat 3

on diu:

3. Les instal·lacions hauran de comptar amb els dispositius necessaris per a la presa de mostres i d'un sistema de mesura de cabal.

ha de dir:

3. Les instal·lacions hauran de comptar amb els dispositius necessaris per a la presa de mostres.

Al punt 7.5 Control d'emissions d'aigües pluvials

on diu:

Els requisits mínims que els abocaments de pluvials han de complir, son els següents:

Paràmetre	Unitats	VLE
Ph		6-9
DBO5	mg O2/l	40
DQO	mg O2/l	120
SS	mg/l	60
N total	mg/l	10
P total	mg/l	1
Olis i greixos	mg/l	20

El control es dura a terme a la bassa de decantació final d'aigües pluvials amb una periodicitat trimestral.

Aquesta periodicitat és orientativa i en qualsevol cas les mostres s'han de prendre en, després o durant episodis de pluges, ja que en cas contrari s'estaria controlant la qualitat de les aigües emmagatzemades a les basses de pluvials.

ha de dir:

Cada tres mesos es determinaran a la bassa de decantació final d'aigües el volum evacuat i els paràmetres següents: pH, DBO5, DQO, sòlids en suspensió, fòsfor total, nitrogen total, i olis i greixos.

Aquesta periodicitat és orientativa i en qualsevol cas les mostres s'han de prendre en, després o durant episodis de pluges, ja que en cas contrari s'estaria controlant la qualitat de les aigües emmagatzemades a les basses de pluvials.

Al punt 8.3.10. Focus FC-PC

on diu:

A la taula següent s'indiquen els tipus de control, periodicitat i valor límit d'emissió de partícules a mesurar al focus canalitzat del parc de carbó:

Focus	Tipus de control	Periodicitat	Valor límit d'emissió partícules
FC-PC Xemenia de filtres de tremuja del parc de carbó	Autocontrol	Anual	50 mg/Nm3

ha de dir:

Aquest focus, corresponent a la conducció de sortida dels filtres de la tremuja del parc de carbó, queda exempt de mesurar partícules, a causa de la baixa activitat del focus. En cas que els grups de carbó augmentin les hores de funcionament anual s'ha de revisar aquest apartat de l'AAI.

Segon: No atorgar la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada de la CT d'Alcúdia, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN S.A.U., consistent en l'actualització de l'AAI, respecte a la sol·licitud d'actualització del següent control:

- L'exoneració d'efectuar el control indicat al punt 8.4.3 de l'AAI sobre mesures correctores i/o preventives.

Tercer: La present autorització s'atorga sense perjudici de la resta d'autoritzacions i llicències que resultin exigibles.

Quart: Publicar el contingut d'aquest acord al BOIB

Palma, 27 d'agost de 2021

El president de la CMAIB
Antoni Alorda Vilarrubias

