

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

38436

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació no substancial CT Son Reus - actualització de l'AAI la modificació no substancial CT Son Reus - actualització de l'AAI, promogut per Gesa (IPPC M10/2020)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'establert a l'article 24.3 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 18 de febrer de 2021,

ATÈS

1. Que GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU ha sol·licitat una modificació de l'AAI consistent en l'actualització de l'AAI.
2. Que la documentació aportada justifica que es tracta d'una modificació no substancial, en compliment de l'art. 14 del RD 815/2013.
3. Que els informes rebuts són favorables.

ACORDA

Atorgar la modificació no substancial de l'Autorització Ambiental Integrada de la CT de Son Reus, a sol·licitud de GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, consistent en l'actualització de l'AAI amb subjecció a les següents modificacions:

Al punt 8.3.10 on diu:

"8.3.10 .Grups FC-TG1, FC-TG2, FC-TG3 i FC-TG4

1. Aquests grups són turbines de gas, que usen gasoil com a combustible.
2. La taula serà d'aplicació per a cada grup, dins un any natural, a partir de la data en què superi les 500 hores acumulades de funcionament amb combustible gasoil.
3. Per aquestes turbines de gas, per ser grups inclosos dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret 815/2013 i formar part d'una central tèrmica inclosa dins la petita xarxa aïllada de Mallorca-Menorca, es pot prorrogar fins a la data d'1 de gener de 2020 el compliment del valor límit d'emissió de NOx.

Contaminant	Tipus de Control	Periodicitat	Valor límit d'Emissió (15% O2 de referència per als gasos)
SO2	Autocontrol	Mensual	40 mg/Nm3
	OCA	Anual	
NOx	Autocontrol	Mensual	300 mg/Nm3
	OCA	Anual	90 mg/Nm3 a partir d'1/01/2020
Partícules	Autocontrol	Mensual	Opacitat Bacharach 2
	OCA	Anual	
CO	Autocontrol	Mensual	100 mg/Nm3
	OCA	Anual	



Ha de dir:

"8.3.10. Grups FC-TG1, FC-TG2, FC-TG3 i FC-TG4

1. Els grups FC-TG1, FC-TG2, FC-TG3 i FC-TG4 són turbines de gas compactes, que funcionen amb cicle obert i que usen gasoil com a únic combustible.
2. La taula serà d'aplicació per a cada grup, dins un any natural, a partir de la data en què superi les 500 hores acumulades de funcionament amb combustible gasoil. En el cas de l'SO₂, a partir de les 500 hores de funcionament anual, s'hauran de fer controls OCA semestral.

Contaminant	Tipus de control	Periodicitat	Valor límit d'Emissió (15% O ₂ de referència per als gasos)
SO ₂	Autocontrol	Semestral	40 mg/Nm ³
	OCA	Anual	
NO _x	SAM	Continu	90 mg/Nm ³
Partícules	SAM	Continu	20 mg/Nm ³
CO	SAM	Continu	100 mg/Nm ³

"

On diu:**6.3. Residus perillosos**

1. Els residus perillosos produïts en el procés i quantitats màximes que se'n autoritza la seva producció:

Residu	Codi LER (O.Mam/304/2002)	Quantitat (tones/any)
Sals sòlides i solucions que contenen metalls pesants	06 03 13*	0,5
Envasos amb restes de pintura	08 01 11*	1,5
Residus de tòner per impressió que contenen substàncies perilloses	08 03 17*	1
Llots aquosos que contenen substàncies perilloses procedents de la neteja de calderes	10 01 22*	8
Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants	13 02 05*	15
Olis d'aïllament i transmissió de calor que contenen PCB	13 03 01*	-
Olis d'aïllament i transmissió de calor que no contenen PCB	13 03 06*	-
Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats	14 06 02*	0,1
Altres dissolvents i mescles de dissolvents	14 06 03*	0,2
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses	15 01 10*	1
Absorbents contaminats per substàncies perilloses i terres contaminades	15 02 02*	10
Filtres d'oli	16 01 07*	2
Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses	16 05 04*	0,5
Productes químics de laboratori que contenen substàncies perilloses	16 05 06*	6
Bateries de plom	16 06 01*	2
Acumuladors de Ni-Cd i bateries de telèfons mòbils	160602*	0,1
Piles que contenen mercuri	160603*	0,1
Residus que contenen hidrocarburs	160708*	500
Materials de construcció que contenen amiant	170605*	-
Residus que en la seva recollida i eliminació és objecte de requisits especials per a prevenir infeccions	18 01 03*	1
Olis i greixos diferents dels especificats en el codi 200125	200126*	0,2
Aparells d'aire condicionat Domèstic	200123*-12*	0,3



<i>Residu</i>	<i>Codi LER (O.Mam/304/2002)</i>	<i>Quantitat (tones/any)</i>
Aparells d'aire condicionat Professional	160211*-12*	0,3
Monitors i Pantalles: no CRT, no LED Professional	160213*-22*	0,3
Làmpades de descàrrega, no LED i fluorescents Professional	200121*-31*	0,3
Grans aparells amb components perillosos Professional	160213*-41*	0,3
Petits aparells amb components perillosos i piles incorporades Professional	160213*-51*	0,3
Residus inorgànics que contenen substàncies perilloses	160303*	1,5

*** Residu perillós**

Els residus sense quantitat no es produeixen encara que compten amb documents d'acceptació pel cas en que accidentalment es puguin produir.

2.La quantitat total de residus perillosos autoritzada per aquesta instal·lació és de 580 tones/any.

3.En cas de que les quantitats de residus superin aquesta quantitat per causes puntuals, accidentals o imprevistes, s'haurà de donar coneixement al departament competent en matèria de residus.

4.En cap cas aquesta autorització no podrà invocar-se per excloure o disminuir la responsabilitat en què pugui incórrer el titular en exercici de la seva activitat.

5.En tot cas Gas y Electricidad Generación SAU ha de complir totes les obligacions que li siguin aplicables i que estiguin presents en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, el Reial Decret 833/1988, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos, i en el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica l'esmentat reglament.

6.Gas y Electricidad Generación SAU ha de dur un registre que compregui totes les operacions generadores de residus perillosos en què intervingui i on figuraran, almenys, les dades que apareixen a l'article 16 del RD 833/1988: quantitat, tipus, dates de generació i de lliurament a gestor autoritzat dels residus produïts. També s'ha de registrar i conservar els justificants de lliurament a gestor autoritzat dels esmentats residus prevists al punt següent. Aquest registre s'ha de conservar durant 5 anys a les instal·lacions.

7.En relació als residus produïts Gas y Electricidad Generación SAU complimentarà els documents de control i seguiment de residus perillosos en cada cas i per cada transport des del lloc de producció a gestor autoritzat, d'acord amb allò que disposa l'article 21 del Reial decret 833/1988 i Llei 10/1998 de residus. Igualment s'ha de realitzar la notificació prèvia de trasllat prevista a l'article 41 c) del Reial Decret 833/1988, en cas d'enviament directe de residus a una altra Comunitat Autònoma. Gas y Electricidad Generación SAU ha de conservar, al lloc on realitza l'activitat, els esmentats documents durant cinc anys.

8.Aquest document de control i seguiment ha de cobrir únicament substàncies que tinguin el mateix codi d'identificació. L'enviament conjunt de diferents tipus de residus requerirà la formalització de tants de documents com residus diferents s'enviïn (s'entenen per diferents aquells que tenen un distint codi d'identificació).

9.S'han d'envasar i etiquetar els contenidors dels residus d'acord amb allò que disposen els articles 13 i 14 del vigent Reial Decret 833/1988, i d'acord amb la reglamentació sobre transport de mercaderies perilloses. De la mateixa manera, l'envasament i emmagatzematge han de seguir les normes de seguretat indicades al Reial Decret esmentat.

10.L'AAI es concedeix únicament i exclusivament per a la producció dels residus descrits en aquest document i que es generen com a resultat del funcionament al centre que l'empresa Gas y Electricidad Generación SAU té a Son Reus, i sempre com a conseqüència de l'activitat desenvolupada de conformitat amb les condicions establertes a la memòria tècnica presentada.

11.Emmagatzematge dels residus

1.Segons allò que disposa l'article 15 del Reial decret 833/1988, es podrà efectuar un emmagatzematge temporal del residus indicats a les instal·lacions, durant un període màxim de sis mesos en les condicions i amb els mitjans prevists a la memòria presentada per Gas y Electricidad Generación SAU.

2.Els residus han d'estar sempre disposats en contenidors completament separats uns tipus dels altres i diferenciades les distintes zones d'emmagatzematge, que han d'estar cobertes per evitar el contacte directe de les aigües de pluja.

12.Gas y Electricidad Generación SAU ha de lliurar els residus generats a un gestor o transportista autoritzat, d'acord amb allò que preveu la normativa vigent relativa al transport de mercaderies perilloses i segons el que disposa l'article 41 del Reial Decret 833/1988.

13.Segons l'article 17.6 els productors de residus perillosos estaran obligats a elaborar i remetre a la Comunitat Autònoma un estudi de minimització compromentent-se a reduir la producció dels seus residus. Segons la Disposició Addicional segona del RD 952/1997, Gas y Electricidad Generación SAU ha de presentar davant la Comunitat Autònoma un estudi de minimització dels residus generats als quatre anys de la presentació del darrer estudi.

14.Gas y Electricidad Generación SAU vendrà obligada, si escau, al previst pel RD 1378/1999 en la seva redacció donada pel RD 228/2006 (BOE de 26.2.2006) en tot allò que es refereix a mesures per a l'eliminació i gestió de PCBs, PCTs i aparells que els continguin. Especialment en la retirada de funcionament de transformadors elèctrics i a la comprovació de la presència de PCBs prevista al punt dos (art. 3 i 3ter) de l'anterior norma.

15.Igualment, d'acord amb el punt tres del RD 228/2006, que modifica la redacció de l'article 5, Gas y Electricidad Generación SAU ha de presentar la declaració d'aparells sotmesos a inventari i comunicar les previsions per a la seva descontaminació i eliminació."

Ha de dir:

6.3. Residus perillosos

1.Els residus perillosos produïts en el procés i quantitats màximes que se'n autoritza la seva producció:

<i>Residu</i>	<i>Codi LER (O.Mam/304/2002)</i>	<i>Quantitat (tones/any)</i>
Sals sòlides i solucions que contenen metalls pesants	06 03 13*	0,5
Envasos amb restes de pintura	08 01 11*	1,5
Residus de tòner per impressió que contenen substàncies perilloses	08 03 17*	1
Llots aquosos que contenen substàncies perilloses procedents de la neteja de calderes	10 01 22*	8
Líquids aquosos de neteja	12 03 01*	(1)
Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants	13 02 05*	15
Olis d'aïllament i transmissió de calor que contenen PCB	13 03 01*	-
Olis d'aïllament i transmissió de calor que no contenen PCB	13 03 06*	-
Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats	14 06 02*	0,1
Altres dissolvents i mescles de dissolvents	14 06 03*	0,2
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses	15 01 10*	1
Absorbents contaminats per substàncies perilloses i terres contaminades	15 02 02*	10
Filtres d'oli	16 01 07*	2
Residus inorgànics que contenen substàncies perilloses	16 03 03*	1,5
Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses	16 05 04*	0,5
Productes químics de laboratori que contenen substàncies perilloses	16 05 06*	6
Bateries de plom	16 06 01*	2
Acumuladors de Ni-Cd i bateries de telèfons mòbils	16 06 02*	0,1
Piles que contenen mercuri	16 06 03*	0,1
Residus que contenen hidrocarburs	16 07 08*	500
Materials de construcció que contenen amiant	17 06 05*	-
Terres i pedres que contenen substàncies perilloses	17 05 03*	(1)
Residus que en la seva recollida i eliminació és objecte de requisits especials per a prevenir infeccions	18 01 03*	1
Olis i greixos diferents dels especificats en el codi 200125	20 01 26*	0,2
Aparells d'aire condicionat Professional	16 02 11*-12*	0,3
Monitors i pantalles CRT – Professional	16 02 13*-21*	(1)
Monitors i Pantalles: no CRT, no LED Professional	16 02 13*-22*	0,3
Grans aparells amb components perillosos Professional	16 02 13*-41*	0,3
Petits aparells amb components perillosos i piles incorporades Professional	16 02 13*-51*	0,3
Làmpades de descàrrega, no LED i fluorescents Professional	20 01 21*-31*	0,3
Aparells amb CFC, HCFC, HC, NH3 - Domèstic	20 01 23*-11*	(1)
Aparells d'aire condicionat Domèstic	20 01 23*-12*	0,3



<i>Residu</i>	<i>Codi LER (O.Mam/304/2002)</i>	<i>Quantitat (tones/any)</i>
Monitors i pantalles CRT – Domèstic	200135*-21*	(1)
Monitors i pantalles No CRT, no LED – Domèstic	200135*-22*	(1)
Grans aparells amb components peril·losos - Domèstic	200135*-41*	(1)
Aparells d'informàtica i telecomunicacions petits amb components peril·losos - Domèstic	200135*-61*	(1)

*** Residu perillós**

Els residus sense quantitat no es produeixen encara que compten amb documents d'acceptació pel cas en que accidentalment es puguin produir.

(1) Aquests residus se n'estima una producció conjunta de 8 tones/any

2.La quantitat total de residus peril·losos autoritzada per aquesta instal·lació és de 588 tones/any.

3.En cas de que les quantitats de residus superin aquesta quantitat per causes puntuals, accidentals o imprevistes, s'haurà de donar coneixement al departament competent en matèria de residus.

4.En cap cas aquesta autorització no podrà invocar-se per excloure o disminuir la responsabilitat en què pugui incórrer el titular en exercici de la seva activitat.

5.En tot cas Gas y Electricidad Generación SAU ha de complir totes les obligacions que li siguin aplicables i que estiguin presents en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, el Reial Decret 833/1988, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i peril·losos, i en el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica l'esmentat reglament.

6.Gas y Electricidad Generación SAU ha de dur un registre que compregui totes les operacions generadores de residus peril·losos en què intervingui i on figuraran, almenys, les dades que apareixen a l'article 16 del RD 833/1988: quantitat, tipus, dates de generació i de lliurament a gestor autoritzat dels residus produïts. També s'ha de registrar i conservar els justificants de lliurament a gestor autoritzat dels esmentats residus prevists al punt següent. Aquest registre s'ha de conservar durant 5 anys a les instal·lacions.

7.En relació als residus produïts Gas y Electricidad Generación SAU complimentarà els documents de control i seguiment de residus peril·losos en cada cas i per cada transport des del lloc de producció a gestor autoritzat, d'acord amb allò que disposa l'article 21 del Reial decret 833/1988 i Llei 10/1998 de residus. Igualment s'ha de realitzar la notificació prèvia de trasllat prevista a l'article 41 c) del Reial Decret 833/1988, en cas d'enviament directe de residus a una altra Comunitat Autònoma. Gas y Electricidad Generación SAU ha de conservar, al lloc on realitza l'activitat, els esmentats documents durant cinc anys.

8.Aquest document de control i seguiment ha de cobrir únicament substàncies que tinguin el mateix codi d'identificació. L'enviament conjunt de diferents tipus de residus requerirà la formalització de tants de documents com residus diferents s'enviïn (s'entenen per diferents aquells que tenen un distint codi d'identificació).

9.S'han d'envasar i etiquetar els contenidors dels residus d'acord amb allò que disposen els articles 13 i 14 del vigent Reial Decret 833/1988, i d'acord amb la reglamentació sobre transport de mercaderies peril·loses. De la mateixa manera, l'envasament i emmagatzematge han de seguir les normes de seguretat indicades al Reial Decret esmentat.

10.L'AAI es concedeix únicament i exclusivament per a la producció dels residus descrits en aquest document i que es generen com a resultat del funcionament al centre que l'empresa Gas y Electricidad Generación SAU té a Son Reus, i sempre com a conseqüència de l'activitat desenvolupada de conformitat amb les condicions establertes a la memòria tècnica presentada.

11.Emmagatzematge dels residus

Segons allò que disposa l'article 15 del Reial decret 833/1988, es podrà efectuar un emmagatzematge temporal del residus indicats a les instal·lacions, durant un període màxim de sis mesos en les condicions i amb els mitjans prevists a la memòria presentada per Gas y Electricidad Generación SAU.

Els residus han d'estar sempre disposats en contenidors completament separats uns tipus dels altres i diferenciades les distintes zones d'emmagatzematge, que han d'estar cobertes per evitar el contacte directe de les aigües de pluja.

12.Gas y Electricidad Generación SAU ha de lliurar els residus generats a un gestor o transportista autoritzat, d'acord amb allò que preveu la normativa vigent relativa al transport de mercaderies peril·loses i segons el que disposa l'article 41 del Reial Decret 833/1988.



13.Segons l'article 17.6 els productors de residus perillosos estaran obligats a elaborar i remetre a la Comunitat Autònoma un estudi de minimització compromentent-se a reduir la producció dels seus residus. Segons la Disposició Addicional segona del RD 952/1997, Gas y Electricidad Generación SAU ha de presentar davant la Comunitat Autònoma un estudi de minimització dels residus generats als quatre anys de la presentació del darrer estudi.

14.Gas y Electricidad Generación SAU vendrà obligada, si escau, al previst pel RD 1378/1999 en la seva redacció donada pel RD 228/2006 (BOE de 26.2.2006) en tot allò que es refereix a mesures per a l'eliminació i gestió de PCBs, PCTs i aparells que els continguin. Especialment en la retirada de funcionament de transformadors elèctrics i a la comprovació de la presencia de PCBs prevista al punt dos (art. 3 i 3ter) de l'anterior norma.

Igualment, d'acord amb el punt tres del RD 228/2006, que modifica la redacció de l'article 5, Gas y Electricidad Generación SAU ha de presentar la declaració d'aparells sotmesos a inventari i comunicar les previsions per a la seva descontaminació i eliminació.

Palma, 26 de febrer de 2021

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias

