

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

213008

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació no substancial consistent en un magatzem productes químics a CT Maó, promogut per Gesa, TM Maó (IPPC M17/2020)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'establert a l'article 24.3 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 22 d'abril de 2021,

ATÈS

1. Que GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU ha sol·licitat una modificació de l'AAI consistent en un magatzem de productes químics.
2. Que la documentació aportada justifica que es tracta d'una modificació no substancial, en compliment de l'art. 14 del RD 815/2013.
3. Que els informes rebuts dels òrgans i entitats consultats són favorables.

ACORDA

Primer: Atorgar la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada de la Central Tèrmica de Maó, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, consistent en un magatzem de productes químics amb les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats al projecte tècnic que acompanya la sol·licitud i amb subjecció a les següents condicions i/o modificacions:

Al punt 1 Objecte

On diu:

-La present AAI se concedeix a Gas y Electricidad Generación SAU, única i exclusivament per a la activitat de generació d'energia, tot conforme a l'establert a la documentació de la instal·lació d'una central elèctrica a Maó que està composta per les següents instal·lacions:

s'ha de afegir:

- edifici d'emmagatzematge de productes químics.

Al punt 5 Consums

A la taula de consums de matèries primeres, auxiliars i matèries d'addició prevists al projecte es modificaran les quantitats de hidròxid de sodi i àcid sulfúric i s'afegiran les següents matèries: Hipoclorit sòdic (NaClO), Bisulfit sòdic (NaHSO₃), Coagulant i Antiincrustant.

Matèria primera	Consum anual estimat
Gasoil	46.200 Tm (55.000 m ³)
Fueloil	55.000 Tm (55.000 m ³)
Oli lubricant	382 Tm (465 m ³)
Àcid sulfúric (H ₂ SO ₄)	17.152 Kg (9,322 m ³)
Hidròxid sòdic (NaOH)	12.420 Kg (8,28 m ³)
Naftes	1.500 Kg (1,85 m ³)
Coagulant	1.497 Kg (1,109 m ³)
Antiincrustant	966 Kg (0,71 m ³)
Bisulfit sòdic (NaHSO ₃)	834 Kg (0,618 m ³)
Hipoclorit sòdic (NaClO)	481,3 litres



Matèria primera	Consum anual estimat
Aigua potable de xarxa	1.150 m ³
Potència Elèctrica	5300 Mwh

Al punt 7.4. Condicionants addicionals dels Condicionants Hídrics

on diu:

«En cas de detectar un valor inusual d'algun dels paràmetres de control es prendrà una altra mostra amb rèplica al mateix punt, en un termini màxim de 24h, exceptuant deguda justificació però mai superant les 72 hores.

La mostra s'analitzarà al laboratori que va fer la primera analítica, la rèplica a d'altre.

La incidència es comunicarà a la Direcció General de Recursos Hídrics en el termini de 48 hores des de la recepció dels primers resultats.

Els tècnics de la Direcció General de Recursos Hídrics juntament amb el gestor de les instal·lacions, dissenyarà un pla temporal de control per tal d'establir la causa del valor i les possibles actuacions dur a terme.

Es consideren valors inusuals els que presentin una desviació de la mitjana superior al 20%.»

Ha de dir:

«1. La nau destinada a emmagatzematge de productes químics es trobarà adequadament impermeabilitzada i comptarà amb cubetes de retenció per a la recollida dels possibles abocaments accidentals. En cas de produir-se abocaments d'emergència, els efluent generats així com les aigües residuals derivades de la neteja de la nau hauràn de ser retirats per un gestor autoritzat.

Es realitzarà un registre de manteniment que inclourà el control periòdic i manteniment de l'estat del paviment i de les cubetes de retenció per reparar danys i evitar qualsevol infiltració.

2. En cas de detectar un valor inusual d'algun dels paràmetres de control es prendrà una altra mostra amb rèplica al mateix punt, en un termini màxim de 24h, exceptuant deguda justificació però mai superant les 72 hores.

La mostra s'analitzarà al laboratori que va fer la primera analítica, la rèplica a d'altre.

La incidència es comunicarà a la Direcció General de Recursos Hídrics en el termini de 48 hores des de la recepció dels primers resultats.

Els tècnics de la Direcció General de Recursos Hídrics juntament amb el gestor de les instal·lacions, dissenyarà un pla temporal de control per tal d'establir la causa del valor i les possibles actuacions dur a terme.

Es consideren valors inusuals els que presentin una desviació de la mitjana superior al 20%.»

Segon: La present autorització s'atorga sense perjudici de la resta d'autoritzacions i llicències que resultin exigibles, en particular la llicència urbanística municipal.

Tercer : Publicar el contingut d'aquest acord al BOIB.

Palma, 30 d'abril de 2021

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias

