

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

284386

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació no substancial consistent en l'actualització de l'AAI a la CT d'Eivissa, promogut per Gesa - TM Eivissa (IPPC M 09/2020)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'establert a l'article 24.3 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 17 de juny de 2021,

ATÈS

1. Que el GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU ha sol·licitat una modificació de l'autorització ambiental integrada de la CT d'Eivissa consistent en l'actualització de l'AAI.
2. Que la documentació aportada justifica que es tracta d'una modificació no substancial, en compliment de l'art. 14 del RD 815/2013.
3. Que els informes rebuts dels òrgans i entitats consultats són favorables.

ACORDA

Primer: Atorgar la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada de la CT d'Eivissa, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, consistent en l'actualització de l'AAI amb les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats a la sol·licitud i amb subjecció a les següents condicions i/o modificacions:

Al punt 6.3 Residus perillosos

A la taula «residus generats en el procés i quantitats màximes que se'n autoritza la seva producció» s'han d'afegir els següents residus:

Residu	Codi L.E.R. (O.Mam/304/2002)	Quantitat (tones/any)
Aparells amb CFC, HCFC, HC,NH3	200123*-11*	0,5
Aparells d'aire acondicionat - Domèstic	200123*-12*	0,5
Aparells d'aire acondicionat - Professional	160211*-12*	0,5
Monitors i pantalles CRT - Domèstic	200135*-21*	0,5
Monitors i pantalles CRT - Professional	160213*-21*	0,5
Monitors i pantalles no CRT, no LED, Professional	160213*-22*	0,5
Llàmpades de descàrrega no LED i fluorescents	200121*-31*	0,5
Grans aparells amb components perillosos- Domèstic	200135*-41*	1
Grans aparells amb components perillosos- Professional	160213*-41*	1
Petits aparells amb components perillosos i piles incorporades - Domèstic	201135*-51*	0,5
Aparells d'informàtica i telecomunicacions petits amb components perillosos- Domèstic	200135*-61*	0,5

Al punt 6.3.2 on diu:

«La quantitat total de residus perillosos autoritzada per aquesta instal·lació es de 1400 tones/any.»

hi ha un error, fent la suma de les quantitats de residus generats s'obté 1847,5 tones/any.

Corregint l'error i afegint la quantitat de residus sol·licitada de 6,5 tones



Ha de dir:

«La quantitat total de residus perillosos autoritzada per aquesta instal·lació es de 1854 tones/any.»

Al punt 7.2.2 on diu:

«Es disposarà de:

- Una xarxa de recollida de pluvials pels edificis Eivissa II i III, la qual recollirà les aigües de la coberta de l'edifici i dels vials exteriors i les conduirà a un dipòsit decantador del qual anirà a un punt d'abocament al torrent de Cas Capità.
- Una xarxa de recollida de pluvials per l'edifici Eivissa IV, la qual recollirà les aigües de la coberta de l'edifici i dels vials exteriors i les conduirà a un dipòsit decantador i a un únic punt d'abocament del torrent de Cas Capità.

Les aigües d'escorrentia de les zones enjardinades i subestacions (excepte les dels dipòsits de contenció de fuites d'oli), s'absorbiran directament pel terreny.

Les aigües pluvials netes dels edificis s'han de tractar i reutilitzar pels usos pels quals siguin adients com ara al sistema contra incendis, reg i neteja.»

Ha de dir:

«Es disposarà de:

- Una xarxa de recollida de pluvials pels edificis Eivissa II i III, la qual recollirà les aigües de la coberta de l'edifici i dels vials exteriors i les conduirà a un dipòsit decantador del qual anirà a un punt d'abocament al torrent de Cas Capità.
- Una xarxa de recollida de pluvials per l'edifici Eivissa IV, la qual recollirà les aigües de la coberta de l'edifici i dels vials exteriors i les conduirà a un dipòsit decantador i a un únic punt d'abocament del torrent de Cas Capità.
- Una xarxa de recollida de pluvials de la zona de turbines de gas 6 i 7, la qual recollirà les aigües i les conduirà a un dipòsit decantador del qual anirà a un punt d'abocament al torrent Cas Capità.

Les aigües d'escorrentia de les zones enjardinades i subestacions (excepte les dels dipòsits de contenció de fuites d'oli), s'absorbiran directament pel terreny.»

Al punt 7.3 Abocament de pluvials al torrent

s'han d'afegir dos apartats amb la numeració següent:

«1. A les instal·lacions de la central tèrmica d'Eivissa hi haurà tres punts d'abocament:

- Edificis II i III, amb coordenades UTM X: 364.042; Y:4.308.856.
- Edifici IV, amb coordenades UTM X: 364.008; Y:4.308.903.
- Zona turbines 6 i 7, amb coordenades UTM X: 363.954; Y:4.308.968.

S'estima un cabal d'abocament de 17.600 m³/any.»

«2. Es durà a terme un control efectiu del volum d'aigües incorporades a torrent que s'haurà de notificar anualment al registre PRTR.»

a conseqüència de la incorporació d'aquests 2 apartats s'ha de modificar la numeració de la resta d'apartats sense canviar el seu ordre.

Al punt 7.4.4 on diu:

«4. Les instal·lacions hauran de comptar amb els dispositius necessaris per a la presa de mostres per a l'abocament de la terra al mar i també disposarà d'un sistema de mesura de cabal.»

Ha de dir:

«4. Les instal·lacions hauran de comptar amb els dispositius necessaris per a la presa de mostres per a l'abocament de la terra al mar.»

Al punt 7.6 «Control efectiu de volum i qualitat de les emissions»

S'ha de suprimir l'apartat 3, a conseqüència d'això s'ha de modificar la numeració de la resta d'apartats sense canviar el seu ordre.



Segon: La present autorització s'atorga sense perjudici de la resta d'autoritzacions i llicències que resultin exigibles.

Tercer: Publicar el contingut d'aquest acord al BOIB.

Palma, 21 de juny de 2021

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias

