

Secció V. Anuncis**Subsecció segona. Altres anuncis oficials****ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA****CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA****9749**

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l'obertura del tràmit d'informació pública sobre la sol·licitud de declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d'impacte ambiental ordinària del parc fotovoltaic Son Vivot de 21.391,5 kWp, ubicat al polígon 7 parcel·les 235, 659, 690 d'Inca (RE030/22)

D'acord amb el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, se sotmet a informació pública la petició de ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L.U. per donar compliment al procediment previst per a l'autorització administrativa, les característiques principals de les quals s'indiquen a continuació:

Expedient: RE030/22

Denominació: Son Vivot

Situació: polígon 7 parcel·les 235, 659, 690 d'Inca

Dades tècniques:

Fase 1 (RE030/22-1):

- Tipus: parc fotovoltaic sobre el terreny.
- Superfície ocupada: 186.700 m².
- 32.910 panells solars de 650 Wp cadascun. Potència de pic de 21.391,50 kWp.
- 101 inversors de 215 kW. Potència instal·lada de 21.715,00 kWn.
- 10 centres de transformació 0,8/15,4 kV de 2.500 kVA.
- 1 centre de maniobra i mesura (CMM).
- Subestació elèctrica per elevar la tensió de 15 kV a 66 kV dins la parcel·la 235 del parc.
- Línia d'evacuació soterrada AT de 66 kV de longitud 3.800 m i secció 1.000 mm² des de la subestació elevadora del parc fins a la subestació Fenix Energy 66 kV, que serà construïda a les coordenades aproximades UTM, Datum ETRS89 X: 495.055, Y: 4.399.380 (HUSO 31).
- En cas que la subestació Fenix Energy 66 kV no es construís, la línia d'evacuació soterrada AT de 66 kV, de 6.000 m de longitud i de secció 1.000 mm², es connectaria a la subestació elèctrica Inca 66 kV, que se situa a les coordenades aproximades UTM, Datum ETRS89 X: 492.923, Y: 4.396.028 (HUSO 31).

Fase 2 (RE030/22-2):

- Tipus: sistema d'emmagatzematge (BESS).
- Superfície ocupada: 7.000 m².
- Bateries de 20.000 kW de potència i 80.000 kWh de capacitat totals.

La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instal·lació assenyalada es pugui examinar a:

— La pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic <<http://energia.caib.es>>.





— El Portal de Transparència <<http://dgpit.caib.es>>.

I s'hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el *Butlletí Oficial de les Illes Balears*.

Palma, 11 de novembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
(BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

