

**Secció V. Anuncis****Subsecció segona. Altres anuncis oficials****ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA****CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA****9781**

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius per a l'obertura del tràmit d'informació pública sobre la sol·licitud d'autorització administrativa, la declaració d'utilitat pública i avaluació d'impacte ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic Armadillo de 5 MWp, ubicat al polígon 35 parcel·la 5, de Llucmajor

D'acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica; el Decret 99/1997, d'11 de juliol, pel qual es regula el procediment administratiu aplicable a la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears; el Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, i la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, se sotmet a informació pública la petició de Fotovoltaica Armadillo SLU, per donar compliment al procediment previst per a l'autorització administrativa, la declaració d'utilitat pública del projecte i tràmit ambiental del projecte, les característiques principals del qual s'indiquen a continuació:

Expedient: RE 025/19 Parc fotovoltaic Armadillo.

Situació: polígon 35, parcel·la 5, en el terme municipal de Llucmajor.

Dades tècniques:

-Tipus: parc fotovoltaic sobre el terreny.

-Superfície ocupada: 52.036 m².

-9.100 panells solars de 550 Wp de potència unitària; per tant, la potència instal·lada total és de 5.005 kWp.

-23 inversors de 185 kVA cada un, un centre de transformació de transformació i CMM amb una exportació limitada a 2,316 MW.

-Sistema d'acumulació amb una capacitat de 4 MWh i una potència de 1 MW.

-Línia d'evacuació soterrada d'una longitud de 5,3 km i una secció de 240 mm² i connexió sobre la línia de mitja tensió Granada.

La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instal·lació indicada es pugui examinar a:

— La pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic <<http://energia.caib.es>>.

— El Portal de Transparència <<http://dgpit.caib.es>>.

I s'hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el *Butlletí Oficial de les Illes Balears*.

Palma, 15 de novembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

