

Secció V. Anuncis**Subsecció segona. Altres anuncis oficials****ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA****CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA****1441**

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l'obertura del tràmit d'informació pública sobre la sol·licitud d'autorització administrativa i declaració d'utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Son Moro de 3.287,76 kWp i 2.500,00 kWn ubicat al polígon 1 parcel·les 161, 162, 166, 167 de Sant Llorenç des Cardassar (RE002/22)

D'acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica; el Decret 99/1997, d'11 de juliol, pel qual es regula el procediment administratiu aplicable a la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears; el Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, i la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries; se sotmet a informació pública la petició de ENERGIA NETA SON MORO, SL, per donar compliment al procediment previst per a l'autorització administrativa del projecte, les característiques principals del qual s'indiquen a continuació:

Expedient: RE 002/22 Parc fotovoltaic Son Moro.

Situació: polígon 1 parcel·les 161, 162, 166, 167 de Sant Llorenç des Cardassar.

Dades tècniques: parc fotovoltaic amb una ocupació de 15.454 m² constituït per:

- 4.944 panells solars de 665 Wp de potència unitària; per tant, la potència instal·lada total és de 3.287,76 kWp.
- 14 inversors de 185 kW, un dels quals estarà limitat a 95 kW, amb una potència nominal total de 2.500 kWn, dos centres de transformació de 1.600 KVA i un CMM.
- Línia d'evacuació MT de 15 kV soterrada, formada per 168 m de longitud, desde els CT fins al CMM, i 420 m de línia MT de 15 kV soterrada des del CMM fins el punt de connexió a la línia LMT Olivera.

La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instal·lació indicada es pugui consultar a:

- La pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic <<http://energia.caib.es>>.
- El Portal de Transparència <<http://dgpit.caib.es>>.

I s'hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el *Butlletí Oficial de les Illes Balears*.

Palma, 24 de febrer de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

