

Secció V. Anuncis**Subsecció segona. Altres anuncis oficials****ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA****CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA****3515**

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica d'obertura de tràmit d'informació pública per a una sol·licitud d'autorització administrativa prèvia d'una instal·lació elèctrica consistent en l'ampliació de la subestació Santa Ponsa 220 kV i 132 kV, al terme municipal de Calvià (Expedient TR 7/2022)

D'acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; el Decret 99/1997, d'11 de juliol, que regula el procediment administratiu aplicable a la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 36/2003, d'11 d'abril; el Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears; i l'article 125 del Reial decret 1955/2000, se sotmet a informació pública la petició de l'entitat Red Eléctrica de España, Societat Anònima Unipersonal, d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a una instal·lació elèctrica, les característiques principals de la qual s'assenyalen a continuació:

Expedient: TR 7/2022.

Peticionari: Red Eléctrica de España, Societat Anònima Unipersonal.

Domicili: camí de Son Fangos, 100, edifici Es Mirall Balear, 2a, 07007 Palma

Denominació de la instal·lació: Ampliació de la subestació Santa Ponsa 220 kV i 132 kV.

Terme municipal: Calvià.

Pressupost: 9.547.282 euros.

Descripció: l'actuació consisteix en la instal·lació al parc de 220 kV de 3 noves posicions GIS, blindades d'interior en configuració d'interruptor i mig, un nou transformador 220/132/24 kV de 160 MVA i 73 metres de circuit soterrat amb conductor RHE-RA+2OL(AS) 127/220 kV 1x1200KAL+T375AL. I en el parc de 132 kV s'instal·laran 2 noves posicions GIS, blindades d'interior en configuració d'interruptor i mig, 2 noves posicions AIS, convencional exterior en configuració d'interruptor i mig, 2 reactàncies de 30 MVA i 3 circuits soterrats amb conductor RHE-RA+2OL 76/132 kV 1x1200Mal+H135 de 40 metres (REA1), 45 metres (REA2) i 99 metres (TRAFO). Aquesta ampliació s'ha de realitzar en l'interior del recinte de la subestació existent i requerirà diverses actuacions d'obra civil, com drenatges, cimentacions i canals de cables necessaris.

L'article 10 del Decret 99/1997 estableix el procediment d'autorització i posada en servei dels expedients elèctrics de més de 15 kV.

Tot això es fa públic per a coneixement general, especialment per als afectats per l'execució de les obres, i perquè qualsevol persona interessada pugui examinar el projecte a la seu electrònica de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic (<http://energia.caib.es>), en l'apartat d'exposició pública de projectes en tràmit (expedient TR 7/2022).

Al mateix temps, d'acord amb l'article 125 del Reial decret 1955/2000, s'hi poden formular les al·legacions que es considerin pertinents en el termini de trenta dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci en el *Butlletí Oficial de les Illes Balears* o en el *Butlletí Oficial de l'Estat*.

Així mateix, aquesta publicació es fa a l'efecte de notificació que estableix l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, en la data de la signatura digital (13 d'abril de 2023)

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació de competències del conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 04/03/2021)

