



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

13423

Resolució del Conseller d'Empresa, Ocupació i Energia per la qual s'atorga l'autorització d'explotació d'una instal·lació elèctrica consistent en l'explotació dinàmica de la línia de transport d'energia elèctrica 66 kV SC SE Ibiza – SE Bossa a Red Eléctrica de España, SAU (exp. TR 2/2024)

Antecedents

1. El 13 d'agost de 2024 va tenir entrada a la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia una sol·licitud de Red Eléctrica de España, SAU (en endavant, REE) d'autorització administrativa de construcció d'una instal·lació elèctrica consistent en l'explotació dinàmica de la línia de transport d'energia elèctrica 66 kV SC SE Ibiza – SE Bossa.

Exp.: TR 2/2024

Denominació de la instal·lació: Projecte d'explotació dinàmica de la línia de transport d'energia elèctrica a 66 kV SC SE Ibiza – SE Bossa.

Terme municipal: Eivissa, Santa Eulària des Riu i Sant Josep de sa Talaia.

Pressupost: 244.542 euros.

Descripció: L'actuació consisteix en la instal·lació d'un sistema de explotació dinàmica format per 7 estacions meteorològiques ubicades en els suports i per 19 sensors (inclinòmetres) instal·lats a les fases que permeten captar la informació tant a temps real com en el curt termini conforme amb les condicions ambientals reals. L'explotació dinàmica no implica variació del traçat, ni modificacions en els suports, ni als conductors, ni a cap altra component de la línia. Els encreuaments es segueixen realitzant en els mateixos punts que actualment i baix les mateixes condicions. La temperatura màxima d'explotació manté els 85 °C actuals.

Adjunta la documentació següent:

- Projecte tècnic administratiu de la instal·lació, redactat per Belén García Santos (col. 0026693) visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de Madrid amb el número 2408433/01 i data 9 d'agost de 2024. Inclou Plec de prescripcions tècniques i estudi de seguretat i salut laboral.
- Declaració responsable del compliment de la normativa aplicable, signada per l'enginyera tècnica industrial Belén García Santos (col. 0026693).

Aquesta documentació es considera suficient pel que fa a la autorització administrativa de construcció (que estableix el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica) que fa referència al projecte de la instal·lació com a document tècnic.

2. El 13 d'agost de 2024 es va requerir a REE el pagament de la taxa associada a l'expedient (572,56 euros) i retornar el justificant de pagament.
3. El 2 de setembre de 2024 va tenir entrada a la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia el model 046 com a justificant del pagament de les taxes per un import total de 572,56 euros, per a un pressupost de 244.542 euros.
4. El 10 de setembre de 2024 es va sol·licitar a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri Transició Energètica i el Repte Demogràfic l'informe sobre aquesta instal·lació, als efectes del que disposen l'article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l'article 114 del Reial decret 1955/2000, i l'article 16.1.a) de la Circular 5/2019, de 5 de desembre.
5. El 16 de setembre de 2024 la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri de Transició Energètica i el Repte Demogràfic va emetre un informe favorable sobre aquesta instal·lació als efectes del que disposen l'article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l'article 114 del Reial decret 1955/2000, i l'article 16.1.a) de la Circular 5/2019, de 5 de desembre.
6. Aquesta actuació està inclosa a la Planificació de la xarxa de transport d'energia elèctrica Horitzó 2026, aprovada per acord del Consell de Ministres de 22 de març de 2022, així com en el Pla director sectorial energètic (PDSE) de les Illes Balears, atès l'article 19 del Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les



Illes Balears, que modifica la disposició addicional segona del Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del PDSE. Aquesta disposició addicional segona estableix que les obres i instal·lacions previstes en la planificació estatal obligatòria de les xarxes de transport d'electricitat i de gas, com també les modificacions a les subestacions de distribució d'energia elèctrica existents o planificades, desenvolupades d'acord amb les lleis del sector elèctric i d'hidrocarburs, queden automàticament incloses en les determinacions del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.

7. El 6 de novembre de 2024, el tècnic del servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va examinar la sol·licitud d'autorització administrativa de construcció i en va emetre un informe favorable.

8. El 6 de novembre de 2024 es va dictar la Resolució del Conseller d'Empresa, Ocupació i Energia per la qual s'atorga l'autorització administrativa de construcció d'una instal·lació elèctrica a Red Eléctrica de España, SAU, la qual es detalla a continuació:

Exp.: TR 2/2024

Denominació de la instal·lació: Projecte d'explotació dinàmica de la línia de transport d'energia elèctrica a 66 kV SC SE Ibiza – SE Bossa.

Terme municipal: Eivissa, Santa Eulària des Riu i Sant Josep de sa Talaia.

Pressupost: 244.542 euros.

Descripció: L'actuació consisteix en la instal·lació d'un sistema de explotació dinàmica format per 7 estacions meteorològiques ubicades en els suports i per 19 sensors (inclinòmetres) instal·lats a les fases que permeten captar la informació tant a temps real com en el curt termini conforme amb les condicions ambientals reals. L'explotació dinàmica no implica variació del traçat, ni modificacions en els suports, ni als conductors, ni a cap altra component de la línia. Els encreuaments es segueixen realitzant en els mateixos punts que actualment i baix les mateixes condicions. La temperatura màxima d'explotació manté els 85 °C actuals.

9. En el BOIB núm. 149, de 14 de novembre de 2024, es va publicar la Resolució per la qual s'atorga l'autorització administrativa de construcció de la instal·lació.

10. El 16 de desembre de 2024 va tenir entrada a la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia una sol·licitud, de Red Eléctrica de España, SAU, d'autorització d'explotació d'aquesta instal·lació, que adjunta la documentació següent:

- Certificat de Final d'Obra emès pel Sr. José Manuel Donado Rubio, enginyer tècnic industrial col. núm. 13.315 del C.E.T.I.B. amb número de visat 2024/918021 i data de 11 de desembre de 2024.

Aquest certificat és total i engloba la instal·lació de 7 estacions meteorològiques i 19 inclinòmetres en els suports i fases corresponents, comprovant que es compleixen les disposicions de seguretat exigides per la normativa vigent.

- Butlletí d'instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió de Cobra Instalaciones y Servicios SA amb núm.13-108443.

La documentació aportada és la que estableix l'article 7, apartat 3, del Decret 99/1997, d'11 de juliol, modificat pel Decret 36/2003, d'11 d'abril, que regula el procediment administratiu aplicable a la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

11. El 17 de desembre de 2024 el tècnic del servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtica va examinar la sol·licitud d'autorització d'explotació i en va emetre un informe favorable.

Fonaments de dret

1. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.
2. Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.
3. El Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, que regula les activitats de transport i distribució d'energia elèctrica.
4. El Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC RAT.
5. El Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01-23.
6. El Decret 99/1997, de 11 de juliol, modificat pel Decret 36/2003, de 11 d'abril, que regula el procediment administratiu aplicable a la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
7. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears (PDSE),



assenyala que l'article 19 del Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, competitivitat i la desestacionalització turística a les Illes Balears, modifica la disposició addicional segona de l'esmentat Decret 96/2005, de 23 de setembre, i estableix que les obres i instal·lacions previstes en la planificació estatal obligatòria de les xarxes de transport d'electricitat, així com les modificacions a les subestacions d'energia elèctrica existents o planificades, desenvolupades d'acord amb les lleis del sector elèctric, queden automàticament incloses en les determinacions del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears amb caràcter general, i especialment, pel que fa als efectes de la utilitat pública energètica.

8. Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

9. Document denominat «Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Transport d'Energia elèctrica 2021-2026», aprovat el 22 de març del 2022 en Consell de Ministres, i publicat per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Energia el 8 d'abril de 2022 (*Butlletí Oficial de l'Estat* núm. 93, de 19 d'abril de 2022).

10. Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

11. La Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de 20 de maig de 2024, de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dicta la següent

Resolució

1. Atorgar l'autorització d'explotació de la instal·lació elèctrica que es detalla a continuació:

Exp.: TR 2/2024

Denominació de la instal·lació: Projecte d'explotació dinàmica de la línia de transport d'energia elèctrica a 66 kV SC SE Ibiza – SE Bossa.

Terme municipal: Eivissa, Santa Eulària des Riu i Sant Josep de sa Talaia.

Pressupost: 244.542 euros.

Descripció: L'actuació consisteix en la instal·lació d'un sistema de explotació dinàmica format per 7 estacions meteorològiques ubicades en els suports i per 19 sensors (inclinòmetres) instal·lats a les fases que permeten captar la informació tant a temps real com en el curt termini conforme amb les condicions ambientals reals. L'explotació dinàmica no implica variació del traçat, ni modificacions en els suports, ni als conductors, ni a cap altra component de la línia. Els encreuaments es segueixen realitzant en els mateixos punts que actualment i baix les mateixes condicions. La temperatura màxima d'explotació manté els 85 °C actuals.

2. Notificar aquesta resolució al titular de la instal·lació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Empresa, Ocupació i Energia en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'haver rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, a data de signatura electrònica (17 de desembre de 2024)

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Diego Viu Domínguez

Per delegació de competències del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia
(BOIB núm. 67, de 21/05/2024)