

## Secció V. Anuncis

### Subsecció segona. Altres anuncis oficials

#### ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

**3147**

*Obertura del tràmit d'informació pública, d'autorització administrativa prèvia i de construcció, reconeixement d'utilitat pública a l'efecte de la declaració d'interès general, amb tramitació ambiental simplificada, de la instal·lació elèctrica d'una línia soterrada de 15 kV i del centre de maniobra i mesura per a 8 punts de recàrrega de vehicle elèctric a la subestació Son Llätzer de Palma*

D'acord amb l'article 19 del Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística de les Illes Balears; amb el Decret 99/1997, d'11 de juliol, pel qual es regula el procediment administratiu aplicable a la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 36/2003, d'11 d'abril; amb l'article 2 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries; amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i el Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears, se sotmet a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa, reconeixement d'utilitat pública a l'efecte de declaració d'interès general, amb tramitació ambiental simplificada, de la instal·lació elèctrica que es detalla a continuació:

a) Expedient: 2025/1885

b) Denominació del projecte:

- Línia soterrada de 15 kV i centre de maniobra i mesura per a 8 punts de recàrrega de vehicle elèctric a la subestació Son Llätzer de Palma.

c) Finalitat de la instal·lació:

- Alimentació de 8 punts de recàrrega de vehicle elèctric.

d) Dades tècniques:

El projecte inclou:

— Línia subterrània de mitjana tensió per cedir a la companyia elèctrica:

- Fer una nova canalització en formigó de quatre tubs de 200 mm, des de la canalització existent fins al nou centre de mesura, amb una longitud de 5 metres.
- Desplaçar la línia subterrània existent 12/20 kV 3 x 1 x 150 mm<sup>2</sup> Al prèvia desconexió de subestació LLÀTZER i connectar en nou CMM.
- Estendre una nova línia subterrània de mitjana tensió amb conductor RH5Z1 12/20 kV 3 x 1 x 240 mm<sup>2</sup> Al, des de la subestació LLÀTZER fins al nou CMM, amb una longitud de 50 metres.

— CMM prefabricat:

- Instal·lar un nou edifici prefabricat tipus PFU-7 d'Ormazabal.
- Instal·lar tres cel·les de línia i una cel·la auxiliar (per cedir a la companyia distribuïdora)
- Instal·lar una cel·la de remuntador (part privada).
- Instal·lar una cel·la de protecció amb interruptor automàtic (part privada).
- Instal·lar una cel·la de mesura (part privada).
- Instal·lar una nova cel·la de protecció transformador.
- Instal·lar un nou transformador de potència 1600 kVA 15 kV / 420 V.
- Instal·lar un nou quadre de baixa tensió.
- Instal·lar un nou equip de mesura d'MT.
- Nova xarxa de posada a terra.

La nova línia de mitjana tensió a 15 kV, per cedir a la companyia elèctrica, es connectarà a la línia anomenada AGAMA, pertanyent





a la subestació LLÀTZER.

e) Pressupost total: 79.028,41 €

D'acord amb l'article 2 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, el reconeixement d'utilitat pública té els efectes de la declaració d'interès general en els termes previstos en l'apartat 2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, així com els efectes que regulen els articles 25, 26.5 i 26.6 del vigent Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.

L'article 7 del Decret 99/1997, d'11 de juliol, modificat pel Decret 36/2013 d'11 d'abril, estableix el procediment d'autorització i posada en servei dels expedients elèctrics de fins a 15 kV.

La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instal·lació assenyalada es pugui examinar a:

- La pàgina web de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic: <http://energia.caib.es>.
- El Portal de Transparència: <https://www.caib.es/sites/transparencia>.

I també perquè s'hi puguin formular, al mateix temps, les alegacions que es considerin pertinents, incloent-hi les que siguin procedents d'acord amb l'article 161 del Reial decret 1955/2000, dins el termini de trenta dies, comptadors des de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Així mateix, aquesta publicació es fa a l'efecte de notificació que estableix l'apartat 4 de l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vàlid en la data de signatura electrònica (26 de març de 2025)

**El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic**

Diego Viu Domínguez

Per delegació del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia

(BOIB núm. 14, de 30/01/2025)

