Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EMPRESA, AUTÒNOMS I ENERGIA

10776 ***Resolució del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia per la qual s'atorga l'autorització administrativa de tancament definitiu i la baixa administrativa dels grups generadors d'energia elèctrica de carbó 3 i 4 de la central tèrmica d'Alcúdia (Exp. 2026/7486)***

Antecedents

1. El 26 de febrer de 2026 Gas y Electricidad Generación, SAU, va presentar a la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia una sol·licitud d'autorització de tancament definitiu dels quatre grups de generació d'energia elèctrica que queden operatius en la CT d'Alcúdia, amb data d'efecte un mes posterior a la notificació, les característiques principals de la qual s'indiquen a continuació:

- Denominació de les instal·lacions: grups de carbó 3 i 4 (amb claus de registre RO1-1066 i RO1-1067 respectivament) i turbines de gas TG1 i TG2 (amb claus de registre RO2-0057 i RO2-0058 respectivament) de la central tèrmica d'Alcúdia (es Murterar).
- Terme municipal: Alcúdia.
- Descripció: dos grups tèrmics amb una potència nominal de 120,6 MW cadascun, que utilitzen carbó com a combustible, i dos grups de turbina de gas de potència nominal de 32,7 MW cadascun, que utilitzen gasoil com a combustible.

2. Prèviament a la sol·licitud anterior, la Direcció General de Política Energètica i Mines va dictar la Resolució de 3 de febrer de 2026, per la qual es resol el procediment de concurrència competitiva per a l'atorgament de la resolució favorable de compatibilitat a l'efecte del reconeixement del règim retributiu addicional per als territoris no peninsulars de Canàries, Ceuta i Melilla i els subsistemes elèctrics de Mallorca i Menorca. En el seu apartat tercer indica:

> Establir els següents efectes de la resolució favorable de compatibilitat i declaració de pèrdua del règim retributiu addicional en els territoris no peninsulars de Canàries, Ceuta i Melilla i els subsistemes elèctrics de Mallorca i Menorca:
>
> De conformitat amb el que disposa l'apartat cinquè de la disposició addicional vuitena del Reial decret 738/2015, de 31 de juliol, els grups que no obtenguin resolució favorable de compatibilitat en els territoris no peninsulars de Canàries, Ceuta i Melilla i en els subsistemes elèctrics de Mallorca i Menorca, d'acord amb el que assenyala el resol primer, perdran el dret a percebre el règim retributiu addicional. Aquesta declaració de la pèrdua del règim retributiu addicional restarà supeditada a la finalització de la vida útil reguladora de cada grup i a la remissió per part de l'operador del sistema d'un informe en el qual es posi de manifest que aquesta pèrdua no suposa un risc per a la garantia de subministrament del sistema elèctric on se situï el grup.

Les turbines de gas 1 i 2 de la Central d'Alcúdia (Endesa DT.-AL -01 i 02), així com els grups de carbó 3 i 4 (Endesa DT.-AL -03 i 04) es troben en l'annex II d'aquesta resolució, i per tant formen part de la relació de grups als quals no se'ls atorga la resolució favorable de compatibilitat.

3. En data 20 de març de 2026, d'acord amb l'article 53.5 de la Llei 24/2013 del sector elèctric, es va sol·licitar a l'operador del sistema (REE) un informe previ sobre la sol·licitud, en el qual: «es consignin les possibles afeccions del tancament d'aquests grups a la seguretat de subministrament i en el qual s'indiqui, de forma motivada, si aquest tancament és possible sense posar en risc la seguretat de subministrament».

4. En data 30 de març de 2026 es va notificar a Gas y Electricidad Generación, SA, una sol·licitud d'informació complementària relativa a la sol·licitud de tancament definitiu de la central. En la mateixa se sol·licitava, atès que no figurava en la memòria aportada la destinació final dels tancs d'emmagatzematge de productes petrolífers, si les reserves actuals de productes petrolífers (gasoil) de les centrals de categoria A que romandran en funcionament, seran suficients per complir els criteris indicats en l'article 13.2 del Pla Director Sectorial Energètic.

5. El 21 d'abril de 2026 es va notificar a Enagas GTS, SAU, com a Gestor Tècnic del Sistema, una sol·licitud d'informe relativa al tancament de la central. El 25 de maig de 2026 el director d'operació del Gestor Tècnic del Sistema va trametre informe de caràcter confidencial, ja que incorporava informació sensible relativa a infraestructures crítiques, criteris operatius i anàlisi de vulnerabilitat del sistema gasista. En tot cas, conclou que el tancament definitiu de la Central Tèrmica d'es Murterar no modifica estructuralment el perfil de risc del sistema gasista balear, i que el sistema gasista balear disposa de mecanismes operatius, normatius i de coordinació adequats, recolzats pel Pla d'Emergència del Sistema Gasista 2023-2026 i per l'operació centralitzada des del Centre Principal de Control del GTS.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/138/1231432

6. El 8 de maig de 2026 (GOIBE341761/2026) la Direcció d'Operació de Xarxa Elèctrica d'Espanya (REE) aporta un informe de 8 de maig de 2026, com a operador del sistema, en la qual s'informa en el resum executiu:

> Mitjançant estudis probabilistes de cobertura de demanda, s'han avaluat diferents escenaris de disponibilitat de la central, utilitzant indicadors estàndard de fiabilitat (EUE, LOLE i LOLP), en línia amb la normativa vigent. Els resultats mostren que **el tancament complet de la central conduiria a l'incompliment de l'objectiu de qualitat de subministrament establert en el Reial decret 738/2015**, la qual cosa incrementaria de manera significativa el risc de dèficit de cobertura en el SEB.
>
> Així mateix, l'anàlisi posa de manifest que la ubicació estratègica de la central resulta clau per a l'operació segura de la xarxa de transport en el nord de Mallorca. **La indisponibilitat total de la potència d'Alcúdia II podria provocar sobrecàrregues inadmissibles en la xarxa**, especialment en situacions d'avaria fortuïta o manteniment programat, amb el conseqüent risc de zeros zonals.
>
> En aquest context, es conclou que **no es recomana el tancament definitiu complet de la C.T. Alcúdia II en la situació actual. Els estudis indiquen que hauria de mantenir, almenys, la potència equivalent a les dues turbines de gas, a fi de complir amb els criteris de garantia i seguretat de subministrament.**
>
> Finalment, es considera que el tancament total de la central podria escometre amb l'entrada en servei del segon enllaç elèctric entre la Península i Balears, prevista entorn de l'any 2030, donat el reforç estructural que suposarà per al SEB.

7. El 28 de maig de 2026 es va notificar a Redexis Infraestructuras, SL, una sol·licitud d'informe sobre el tancament definitiu de la central.

8. El 28 de maig de 2026 es va notificar a l'Ajuntament d'Alcúdia una sol·licitud d'informe sobre el tancament definitiu de la central.

9. L'1 de juny de 2026 (GOIBE401195/2026) Gas y Electricidad Generación, SA, va donar resposta a la sol·licitud de 30 de març de 2026, i va indicar que l'empresa compleix amb les capacitats d'emmagatzematge de gasoil requerides en l'article 13.2 del Pla Director Sectorial Energètic.

10. El 30 de juny de 2026 (GOIBE479190/2026) Redexis Infraestructuras, SL, va presentar informe en el qual indicava que les seves infraestructures es troben en les condicions adequades per a l'operació i manteniment, i assenyalava el Gestor Tècnic del Sistema com a responsable de la continuïtat i seguretat del subministrament de gas natural i la correcta coordinació entre els punts d'accés, els emmagatzematges, el transport i la distribució.

11. El 7 de juliol de 2026 es va donar trasllat al titular dels informes rebuts.

12. El 7 de juliol de 2026 (REGAGE26e00062942910) Gas y Electricidad Generación, SA, presenta una *sol·licitud d'exclusió de la sol·licitud de tancament de les turbines de gas 1 i 2 (clau de registre RO2-0057 i RO2-0058) de la central tèrmica d'Alcúdia i sol·licita l'autorització de tancament definitiu dels grups de carbó 3 i 4 (clau de registre RO1-1066 i RO1-1067*) de la central tèrmica d'Alcúdia.

També sol·licita que la resolució de tancament sigui efectiva 30 dies naturals després que sigui notificada, a fi que es puguin consumir les existències actuals de combustible de la central.

Per a això, presenta una nova memòria justificativa de la sol·licitud de tancament definitiu dels grups tèrmics 3-4 de la central de producció tèrmica d'Alcúdia, de juliol de 2026.

13. El 13 de juliol de 2026 (GOIBE513885/2026) l'Ajuntament d'Alcúdia notifica un informe a aquesta Direcció General.

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=98ad08c7c24a336f5a8da63f3b81c2c92208eac710259c080d1bfa46020fb921

Com a conclusions, indica que es condicioni el tancament de la central a mantenir l'operativitat dels emissaris cap a la mar per justificar l'abocament conjunt amb Aigües Canalitzades d'Alcúdia, SA, i que s'asseguri la no dissolució de la Junta d'Usuaris de l'Emissari Submarí d'es Murterar, fins que el subministrament d'aigua estigui resolt.

14. El 17 de juliol de 2026 es notifica al titular l'informe de l'Ajuntament d'Alcúdia.

15. En data 22 d'octubre de 2026 Gas y Electricidad Generación, SAU, ha presentat nova sol·licitud de tancament definitiu dels grups de carbó núm. 3 i 4, i indica, entre d'altres, les circumstàncies següents:

> "**Els VLE fixats per l'Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, de 31 de maig de 2021**, sobre la revisió de l'Autorització Ambiental Integrada de la CT d'Alcúdia de l'entitat Gas y Electricidad Generación, SAU, atesa la decisió d'execució de la Comissió Europea, de 31 de juliol de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les MTD segons la Directiva DEI, **podien ser observats en el funcionament reduït de les instal·lacions** aprovat per la Resolució de la Direcció

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/138/1231432

General de Política Energètica i Mines de 20 de desembre de 2020, per la qual s'atorga funcionament limitat a 500 h/any a l'efecte del despatx als grups 3 i 4 d'Alcúdia.

No obstant això, l'Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, de 31 de maig de 2021, **va ser anul·lat per la Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears**, núm. 539/24 de 20 de novembre de 2024, recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 436/2021 seguit a instàncies d'una entitat tercera perquè s'ordenàs a la Comissió de Medi Ambient de la Illes Balears fixar uns VLE més estrictes dels que va incloure en l'Acord esmentat.

Aquesta Sentència ha esdevingut ferma una vegada que la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, per Provisió de data 18 de desembre de 2025, recaiguda en aute núm. 3893/2025, va acordar inadmetre el recurs de cassació preparat per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN, SAU, contra aquesta.

Els nous VLE per a compliment de l'esmentada Sentència ferma de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d'Illes Balears, núm. 539/24 de 20 de novembre de 2024, **resulten tècnicament d'impossible consecució per als Grups de vapor núm. 3 i 4 de la CT d'Alcúdia, ateses les característiques constructives inicials, i la posterior absència de realització d'inversions ambientals en elles**, que l'Estat no va autoritzar.

En aquests termes, existeixen circumstàncies que fan impossible que els grups 3 i 4 d'Alcúdia es puguin considerar disponibles. No es tracta d'opinions o valoracions, sinó l'existència d'un conjunt de circumstàncies tècniques que determinen la necessitat de declarar indisponibles per motius mediambientals aquests grups, de manera permanent."

16. Els tècnics de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, han informat sobre aquesta sol·licitud de tancament, i han indicat com a conclusions:

"Si bé hi concorren circumstàncies no afavoridores del tancament, la Sentència 539/2024 del TSJIB ha esdevingut ferma respecte de les qüestions plantejades per Gas y Electricidad Generación, SA, en el recurs de cassació (RCA 3893/2025) relatives als valors límit d'emissió. Això obligaria a modificar l'actual Autorització Ambiental Integrada establint per a aquests grups de carbó uns nous valors límit d'emissió més restrictius que els actuals, i que el titular de la central indica que resulten tècnicament impossibles d'aconseguir per als Grups de vapor núm. 3 i 4 de la CT d'Alcúdia, ateses les característiques constructives inicials, i la posterior absència de realització d'inversions ambientals en aquests.

Per tant, amb la sentència anterior esdevinguda ferma, **no es pot informar d'una altra manera que a favor del tancament d'aquests grups** i en paral·lel, amb la finalitat de vetllar per la garantia de subministrament elèctric, i ateses les puntes de demanda històriques i incidències esdevingudes en els grups de generació categoria A al juliol de 2026, instar l'Operador del Sistema a fer un estudi de la cobertura de la demanda per a les Illes Balears on es reculli si es requereix o no d'instal·lació de generació d'emergència i fins quan (horitzó temporal), i quins nusos són els més adequats i la potència necessària, a fi que aquesta Direcció General pugui instar el Ministeri de Transició Ecològica, perquè, si escau, iniciï els mecanismes previstos en l'article 59 del RD 738/2015, de 31 de juliol, per activar l'ordre per la qual es reconeguessin les repercussions econòmiques necessàries sobre les mesures extraordinàries que es poguessin preveure per garantir la seguretat de subministrament del sistema elèctric balear.

En qualsevol cas, l'últim informe signat pel Director de Programació de l'Operació de Red Eléctrica l'1 d'octubre de 2026, corresponent a l'estudi de la cobertura de la demanda al TNP de les Balears per a l'any mòbil d'octubre de 2026 a setembre de 2027 (Ref: DGO/DPO_26_1423), indica que, des del punt de vista del risc de fallada de subministrament, amb les unitats de generació instal·lades al Sistema Elèctric de les Balears i tenint en compte la indisponibilitat dels equips de generació reportats pels propietaris, l'anàlisi probabilística indica que es compleixen els límits establerts en la normativa sobre energia no servida. També indica que es compleixen els criteris per a la reserva de regulació dels procediments operatius.

D'altra banda, el tancament dels grups de carbó, compleix amb el procediment de l'article 53.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i permet donar compliment a la disposició addicional quarta de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica."

No figura en la memòria presentada un pla de desmantellament dels grups, per la qual cosa, en cas que es resolgui favorablement el tancament dels grups de carbó, i atès que es tracta d'una instal·lació subjecta a avaluació ambiental integrada, el promotor haurà d'aportar a l'òrgan ambiental autonòmic amb competències en Avaluació Ambiental Integrada (IPPC), així com a aquesta Direcció General, en un termini màxim d'1 any des de la signatura de la resolució de tancament, el Pla de desmantellament d'aquests, que inclogui la seva demolició i clausura, juntament amb el dels grups 1 i 2 als quals ja es va atorgar autorització tancament. Aquest Pla haurà d'estimar el termini d'execució del desmantellament d'aquests grups des que s'autoritzi el seu tancament i baixa.

En relació a l' informe de l' Ajuntament d' Alcúdia sobre el manteniment de l' operativitat dels emissaris de la central cap al mar, i veient que aquesta infraestructura i el control de l' efluent apareixen recollits a l' apartat 7 de condicionants hídrics de l' autorització ambiental integrada, aquest aspecte s' haurà de valorar per l' òrgan competent en el tràmit d' autorització ambiental integrada.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/138/1231432

Es proposa que es doni trasllat de la resolució a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) per a la cancel·lació d'aquests grups de carbó de la inscripció en el registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica (clau de registre RO1-1066 i RO1-1067), així com a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i a l'òrgan ambiental autonòmic amb competències en IPPC.

Després del tancament, segons allò que s'ha fixat en l'article 139 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, es procedirà per aquesta Administració a assenyalar el dia i hora per aixecar la corresponent Acta de tancament dels grups de carbó núm. 3 i 4 de la central tèrmica d'Alcúdia, es Murterar.

D'acord amb l'article 53.6 de la Llei del sector elèctric, l'autorització administrativa de tancament definitiu dels grups de carbó s'atorgaria, sens perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries d'acord amb altres disposicions que hi resultin aplicables i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient (IPPC).”

Fonaments de dret

1. L'article 53.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, estableix:

La transmissió i tancament definitiu de les instal·lacions de transport, distribució, producció i línies directes, així com el tancament temporal de les instal·lacions de producció requeriran autorització administrativa prèvia en els termes establerts en aquesta llei i en les seves disposicions de desenvolupament. El titular de la instal·lació tindrà l'obligació de conducta al desmantellament de la mateixa després del tancament definitiu, tret que l'autorització administrativa de tancament definitiu permeti el contrari.

En tot cas, el tancament definitiu d'instal·lacions de generació requerirà l'informe de l'operador del sistema en el qual es consignaran les possibles afeccions del tancament a la seguretat de subministrament i en el qual s'haurà de pronunciar motivadament si aquest resulta possible sense posar en risc la seguretat de subministrament.

2. Els articles 111 i 135 del Reial decret 1955/2000 pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

3. El Reial decret 738/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica i el procediment de despatx en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars.

4. La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. La disposició addicional quarta estableix que el Govern de les Illes Balears, en col·laboració, si s'escau, amb l'Administració General de l'Estat i l'operador del sistema, impulsarà les mesures de transició adequades per al cessament del funcionament dels grups 3 i 4 de la central tèrmica d'Alcúdia l'any 2025, sempre que quedi garantit el subministrament d'energia.

5. El Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01-23.

6. La Sentència núm. 539/2024, de 20 de novembre de 2024, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós administratiu núm. 436/2021. La Sentència esmentada ha adquirit fermesa en haver acordat la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, mitjançant Providència de 18 de desembre de 2025, dictada en el recurs de cassació núm. 3893/2025, la inadmissió del recurs de cassació interposat per Gas y Electricidad Generación, SAU.

7. La Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines de 20 de desembre de 2020, que va atorgar el funcionament limitat a 500 h/any a l'efecte del despatx als grups 3 i 4 d'Alcúdia.

8. La Resolució de 3 de febrer de 2026 del Ministeri per a la Transició Ecològica, per la qual es va resoldre el Procediment de Concurrència Competitiva dels sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars convocat al juny de 2024 (exclou de la realització d'inversions en els Grups 3 i 4 de la CT d'Alcúdia).

9. El Decret 99/1997, d'11 de juliol, modificat pel Decret 36/2003, d'11 d'abril, que regula el procediment administratiu aplicable a la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

10. El Decret 10/2025, de 14 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

11. La Resolució del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia de 22 de juliol de 2025 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria (BOIB núm. 97 de 24 de juliol de 2025).

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/138/1231432

Resolució

1. Autoritzar Gas y Electricidad Generación, SAU, al tancament definitiu dels grups de carbó 3 i 4 de la central tèrmica d'Alcúdia (Registre RO1-1066 i RO1-1067) i la baixa definitiva del registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica.

2. Atès que la Llei obliga al desmantellament dels grups, Gas y Electricidad Generación, SAU, haurà d'aportar a l'òrgan ambiental autonòmic amb competències en avaluació ambiental integrada (IPPC), així com a aquesta Direcció General, en un termini màxim d'1 any des de la signatura d'aquesta resolució de tancament, el Pla de desmantellament d'aquests, per a l'autorització ambiental integrada, que n'inclogui la demolició i clausura, juntament amb el dels grups 1 i 2 als quals ja es va atorgar autorització de tancament. Aquest Pla haurà d'indicar el termini d'execució del desmantellament detallat, amb la corresponent valoració econòmica.

3. En relació a l'informe de l'Ajuntament d'Alcúdia sobre el manteniment de l'operativitat dels emissaris de la central cap al mar, i veient que aquesta infraestructura i el control de l'efluent apareixen recollits en l'apartat 7 de condicionants hídrics de l'autorització ambiental integrada, aquest aspecte s'haurà de valorar per l'òrgan competent en el tràmit d'autorització ambiental integrada. Aquest extrem haurà de ser posat en coneixement de l' òrgan substantiu en matèria d' autorització ambiental integrada per part del titular de la instal·lació, en presentar el pla de desmantellament.

4. El termini màxim per al desmantellament de la instal·lació serà l'1 d'octubre de 2031, sens perjudici que l'òrgan ambiental decideixi establir un altre termini en funció de l'abast dels treballs que s'han de realitzar.

5. D'acord amb l'article 53.6 de la Llei del sector elèctric, aquesta autorització administrativa de tancament definitiu s'atorga, sens perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries d'acord amb altres disposicions que hi siguin aplicables i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.

6. Notificar aquesta Resolució a l'interessat, a l'operador del sistema (Red Eléctrica de España, SA), a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic perquè cancel·li la inscripció en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), a l'Ajuntament d'Alcúdia, així com a la Direcció General d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental i publicar-la al BOE i BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Empresa, Autònoms i Energia en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, en la data de la signatura electrònica *(23 d'octubre de 2026)*

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic
Diego Viu Domínguez
Per delegació del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia
(BOIB núm. 97, de 24/07/2025)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/138/1231432