

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EMPRESA, AUTÒNOMS I ENERGIA

4862

Correcció de l'errada material advertida en la resolució publicada sobre l'autorització administrativa, declaració de projecte industrial estratègic amb tramitació ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic PFV Cala Blava 4 (RE031/23, RE005/25)

El 18 de abril de 2025, es va publicar en el BOIB núm. 50 l'anunci per a l'obertura del tràmit d'informació pública sobre l'autorització administrativa, declaració de projecte industrial estratègic amb tramitació ambiental ordinària del projecte del parc fotovoltaic PFV Cala Blava 4 i la seva línia d'evacuació CS Cala Blava IV (RE031/23) fins a CS Cala Blava III, situat als polígons 45, parcel·la 282, polígon 48, parcel·la 1, polígon 49, parcel·la 1 i polígon 50 parcel·les 4 i 7 de Lluçmajor i la subestació col·lectora Isla 30/66 kV amb compensador síncron i línies d'evacuació SE col·lectora Isla fins a SE Cala Blava 132 (REE) de 66 kV (RE005/25) situat al polígon 31, parcel·la 11 de Lluçmajor.

Un cop advertida una errada material en la publicació esmentada, s'ha comprovat que no afecta el contingut de l'expedient.

Segons l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició; la rectificació d'errors ha d'especificar, si escau, els efectes jurídics que se'n deriven, i s'ha de notificar o publicar preceptivament quan faci referència a actes que s'han notificat o publicat.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Per això, es fa la rectificació següent:

On hi diu:

Línies d'evacuació SE col·lectora Isla (RE005/25):

La línia d'evacuació soterrada i compartida de 66 kV, amb una longitud de 1.301 m i una secció 1x2500 mm² Al des de ST col·lectora Isla 30/66/132 KV, PSF Cala Blava 3: 25 MW i PSF Cala Blava 4: 35 MW Na Forana: 15 MW, Coordenades UTM X: 484052; Y: 4361802, fins a ST Cala Blava 66 kV (REE),

Hi ha de dir:

Línies d'evacuació SE col·lectora Isla (RE005/25):

La línia d'evacuació soterrada i compartida de 66 kV, amb una longitud de 1.301 m i una secció 1x2500 mm² Al des de ST col·lectora Isla 30/66/132 kV, PSF Cala Blava 3: 25 MW i PSF Cala Blava 4: 35 MW Na Forana: 15 MW. Coordenades UTM X: 484052; Y: 4361802, fins a ST Calablava 66 kV (REE).

Línia d'evacuació soterrada i compartida de 66 kV, amb una longitud de 2.156 m i una secció de 1x400 mm² Al, des de la cambra d'empalmament de la línia existent (sa Caseta) fins a ST col·lectora Isla 30/66/132 kV, PSF Cala Blava 3 de 25 MW, PSF Cala Blava 4 de 35 MW i Na Forana de 15 MW, situada a les coordenades UTM X: 484052; Y: 4361802.

Palma, en la data de la signatura electrònica (14 de maig de 2026)

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Diego Viu Domínguez

Per delegació del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia (BOIB núm. 97, de 24/07/2025)

