

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

8091

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la que se concede la autorización administrativa, se declara la utilidad pública y se aprueba el proyecto de ejecución de la ampliación del parque fotovoltaico Son Pons (fase 2 de Son Pons I y Son Pons II) para una potencia de pico de 2.649,92 kWp y una potencia instalada de 2.250 kW, ubicado en el polígono 3, parcelas 288 y 313 de Bunyola (RE007/17_A)

Hechos

1. El 10 de septiembre de 2021 tuvo entrada en la Dirección General de Energía y Cambio Climático un escrito firmado por Jordi Quer Sopena, en nombre y representación de la empresa Good Wind Entertainment, SL por la que solicitan la tramitación de la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública de la ampliación de un parque fotovoltaico.
2. El 24 de enero de 2022, la DG de Energía y Cambio Climático declaró la admisión a trámite de la solicitud de declaración de utilidad pública y de la autorización administrativa previa.
3. El 26 de enero de 2022, se iniciaron las consultas a las administraciones afectadas (Ayuntamiento de Bunyola, Consell de Mallorca, Delegación de Gobierno, Emay, Redexis y DG de Recursos Hídricos).
4. El 3 de febrero de 2022, se publicó en el BOIB número 18 el inicio de la información pública de la tramitación del proyecto por un plazo de treinta días.
5. El 28 de abril de 2022, el promotor solicitó la declaración de utilidad pública, la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución, por lo que, aportó el proyecto de ejecución del parque.
6. El 27 de mayo de 2022 el promotor presentó el proyecto ejecutivo, junto con los informes de Redexis y las autorizaciones de la Delegación del Gobierno y el Servicio de Carreteras del Consejo, en relación con las afectaciones de la línea de evacuación.
7. El 1 de junio de 2022, se recibió el informe favorable con condiciones de los Servicios Técnicos de Administración. Urbanismo del Consell de Mallorca.
8. El 17 y 20 de junio de 2022 se notifican al ayuntamiento de Palma y Marratxí, respectivamente, la solicitud de informe en relación con el trazado de la línea de evacuación.
9. El 1 de agosto de 2022, se recibió el informe de Red Eléctrica de España.
10. El 20 de septiembre de 2022, el promotor aportó la conformidad de la empresa municipal Emay.
11. Los técnicos de la Dirección General de Energía y Cambio Climático han examinado la documentación aportada y han emitido un informe en el que se concluye, sin entrar a valorar técnicamente el proyecto, que se han cumplido todos los trámites requeridos en el procedimiento de declaración de utilidad pública y autorización administrativa, y se informa favorablemente sobre la aprobación del proyecto de ejecución de la instalación.

Fundamentos de derecho

1. El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
2. La Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
3. El Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación

económica.

4. La Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética.

5. La Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias, para las instalaciones eléctricas descritas.

6. El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

7. El Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la revisión del Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares, modificado por el Decreto 33/2015.

8. La Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Islas Baleares.

9. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

10. El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

11. El Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Islas Baleares, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

12. La Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 2 de marzo de 2021 de delegación de competencias y de suplencia de los órganos directivos de la Consejería.

Por todo ello, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Otorgar la autorización administrativa de la ampliación del parque fotovoltaico Son Pons, formado por la fase 2 de Son Pons I y Son Pons II, promovido por Good Wind Entertainment, SL (NIF B87778288), con las siguientes características::

- Expediente RE007/17_A: Ampliación Son Pons (fase 2 Son Pons I / Son Pons II).
- Situación: polígono 3, parcelas 288 y 313 de Bunyola.
- Ocupación: 17.163 m² (7.634 / 9.529)
- Potencia total de pico: 2.649,92 kWp (2.912 / 2.912 paneles de 455 Wp cada uno)
- Potencia total instalada: 2.250 kWn (6 / 6 inversores de 185 kW y 1 / 1 de 105 kW)
- Capacidad de acceso: 2.250 kW
- Centro de transformación: 1 CT de 2.500 kVA.
- Centro de maniobra y medida: 1 CMM
- Línea privada de 15 kV soterrada desde el CT hasta el CMM SON PONS FTV 52417 de 320 m de longitud y 150 mm² Al 12/20 kV de sección.
- Línea de evacuación de 15 kV soterrada desde el CMM SON PONS FTV 52417 hasta el nuevo CT + CMM SES VELES INTER FTV 52418 de 2.340 m de longitud y 240 mm² Al 12/20 kV de sección.
- Línea de evacuación doble de 15 kV soterrada desde el CT + CMM SES VELES INTER FTV 52418 de 170m de longitud y sección 240 mm² Al 12/20 kV, hasta el punto de conexión situado en las coordenadas (31, X:473808.8, Y: 4389256.32) a la línea LSMT Plástico
- La instalación se clasifica en el grupo b.1.1, «Instalaciones que únicamente utilizan la radiación solar como energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica», de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

2. Declarar la utilidad pública de la instalación fotovoltaica a los efectos previstos en la disposición adicional décima de la Ley 10/2019.

3. Aprobar el proyecto de ejecución y la separata de interconexión, firmados ambos el 27 de mayo de 2022, por Jordi Quer Sopeña y Antoni Bisbal Palou, sin entrar a valorar técnicamente su contenido, condicionado al cumplimiento de los siguientes informes y autorizaciones:

- Resolución de 12 de enero de 2022, del Director del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en relación con la afectación con el gasoducto SONALCU, que incorpora el informe de Redexis de 11 de enero de 2022.
- Informe de 17 de mayo de 2022 de los Servicios Técnicos de Urbanismo del Consell de Mallorca.
- Autorización de 10 de junio de 2022 del Servicio de Explotación y Conservación del Consell de Mallorca.
- Informe de Emaya de 19 de septiembre de 2022.





- Informe de 30 de junio de 2022 de Red Eléctrica de España en relación con la afectación a un apoyo de la línea L/E 220 kV Llubí – Son Reus

4. Disponer que, antes del inicio de las obras, el promotor debe presentar a la Dirección General de Energía y Cambio Climático la siguiente documentación::

- Justificante de haber liquidado ante el ayuntamiento la tributación municipal correspondiente, tal y como prevé el artículo 29 del Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares.
- Nombramiento del auditor ambiental y del técnico director de obras.
- Estudio geotécnico del terreno.
- Plan de vigilancia y seguimiento redactado por el auditor ambiental que, deberá prever la emisión de informes de seguimiento durante la fase de construcción con una periodicidad de 15 días que certifique el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias del estudio de incidencia paisajística, las condiciones del anexo F del Decreto 33/2015, y de los demás informes emitidos.
- Declaración responsable del promotor en que se comprometa a la correcta gestión de los paneles solares una vez finalizada su vida útil.
- Autorizaciones pertinentes referente al establecimiento o paso de las instalaciones energéticas que deban implantarse fuera de la parcela que no se hayan aportado al expediente.

5. Indicar que, una vez ejecutadas las instalaciones objeto de esta autorización, el titular debe presentar la solicitud de puesta en servicio, a la que debe adjuntar un certificado de final de obra suscrito por un técnico facultativo, así como las pruebas reglamentarias y demás documentación que exige la reglamentación vigente.

6. Informar de que esta autorización se concede sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias relativas a las licencias municipales, la ordenación del territorio y el medio ambiente, y a cualesquiera otras motivadas por disposiciones que sean aplicables.

7. Notificar esta Resolución a los interesados y publicarla en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Interposición de recursos

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

También se puede interponer directamente un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación de la Resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Palma, 22 de septiembre de 2022

El director general de Energía y Cambio Climático

Por delegación del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)
José Guillermo Malagrava Rigo

